




Uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker
VRV IV-warmtepomp voor binneninstallatie



RKXYQ5T8Y1B
RDXYQ5T8V1B

RKXYQ8T7Y1B
RDXYQ8T7V1B

Inhoud

1	Over de documentatie	6
1.1	Over dit document	6
1.2	Betekenis van waarschuwingen en symbolen	7
2	Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid	9
2.1	Voor de installateur	9
2.1.1	Algemeen	9
2.1.2	Plaats van installatie	10
2.1.3	Koelmiddel — in geval van R410A of R32	10
2.1.4	Elektrisch	12
3	Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur	15
	Voor de gebruiker	18
4	Veiligheidsinstructies voor de gebruiker	19
4.1	Algemeen	19
4.2	Instructies voor veilig gebruik	20
5	Over het systeem	22
5.1	Systeemlay-out	23
6	Gebruikersinterface	24
7	Werking	25
7.1	Voor het gebruik	25
7.2	Werkingsbereik	25
7.3	Gebruik van het systeem	26
7.3.1	Over het gebruik van het systeem	26
7.3.2	Over koelen, verwarmen, alleen ventileren en automatische werking	26
7.3.3	Over verwarmen	26
7.3.4	Gebruik van het systeem (ZONDER keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening)	27
7.3.5	Gebruik van het systeem (MET keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening)	28
7.4	Gebruik van het ontvochtigingsprogramma	28
7.4.1	Over het ontvochtigingsprogramma	28
7.4.2	Gebruik van het ontvochtigingsprogramma (ZONDER keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening)	29
7.4.3	Gebruik van het ontvochtigingsprogramma (MET keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening)	29
7.5	Luchtstroomrichting instellen	30
7.5.1	Over de luchtstroomklep	30
7.6	Master-gebruikersinterface instellen	31
7.6.1	Over master-gebruikersinterface instellen	31
7.6.2	Gebruikersinterface als master instellen (VRV DX)	31
7.6.3	Over besturingssystemen	31
8	Energie besparen en optimale werking	33
8.1	Beschikbare hoofdgebruiksmethoden	34
8.2	Mogelijke comfortinstellingen	34
9	Onderhoud en service	35
9.1	Onderhoud na een lange periode van stilstand	35
9.2	Onderhoud voor een lange periode van stilstand	36
9.3	Over het koelmiddel	36
9.4	Dienst-na-verkoop en garantie	37
9.4.1	Garantieperiode	37
9.4.2	Aanbevelingen voor onderhoud en inspectie	37
9.4.3	Aanbevolen onderhouds- en inspectiecycli	37
9.4.4	Verkorte onderhouds- en vervangingscycli	38
10	Opsporen en verhelpen van storingen	40
10.1	Foutcodes: Overzicht	41
10.2	Symptomen die geen storingen van het systeem zijn	44
10.2.1	Symptoom: Het systeem werkt niet	44
10.2.2	Symptoom: Koelen/verwarmen kan niet worden omgeschakeld	44
10.2.3	Symptoom: Ventileren is mogelijk, maar koelen en verwarmen werken niet	44

10.2.4	Symptoom: De ventilatorsnelheid stemt niet overeen met de instelling	44
10.2.5	Symptoom: De luchtstroomrichting stemt niet overeen met de instelling	44
10.2.6	Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit)	44
10.2.7	Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit, warmtewisselaarunit)	45
10.2.8	Symptoom: Op de gebruikersinterface staat "U4" of "U5", de unit stopt, en start weer na enkele minuten	45
10.2.9	Symptoom: De airconditioners maken lawaai (binnenunit, warmtewisselaarunit)	45
10.2.10	Symptoom: De airconditioners maken lawaai (binnenunit, compressorunit, warmtewisselaarunit)	45
10.2.11	Symptoom: De airconditioners maken lawaai (compressorunit, warmtewisselaarunit)	45
10.2.12	Symptoom: Er komt stof uit de warmtewisselaarunit	45
10.2.13	Symptoom: De units geven een geur af	46
10.2.14	Symptoom: De ventilator van de warmtewisselaarunit draait niet	46
10.2.15	Symptoom: Op het scherm staat "88"	46
10.2.16	Symptoom: De compressor in de compressorunit stopt niet na een korte verwarmingscyclus	46
10.2.17	Symptoom: De binnenkant van een compressorunit is warm, zelfs wanneer de unit is gestopt	46
10.2.18	Symptoom: U voelt warme lucht wanneer de binnenunit gestopt is	46
11	Verplaatsen	47
12	Opruimen	48
Voor de installateur		49
13	Over de doos	50
13.1	Over LOOP BY DAIKIN	50
13.2	Overzicht: Over de doos	50
13.3	Compressorunit	51
13.3.1	De compressorunit uitpakken	51
13.3.2	Omgaan met de compressorunit	51
13.3.3	Accessoires van de compressorunit verwijderen	51
13.3.4	De transportbescherming verwijderen	52
13.3.5	Transport-EPS verwijderen	52
13.4	Warmtewisselaarunit	53
13.4.1	De warmtewisselaarunit uitpakken	53
13.4.2	Omgaan met de warmtewisselaarunit	53
13.4.3	Accessoires van de warmtewisselaarunit verwijderen	54
13.4.4	Transportvel verwijderen	54
14	Over de units en opties	55
14.1	Overzicht: Over de units en opties	55
14.2	Identificatie	55
14.2.1	Identificatielabel: Compressorunit	55
14.2.2	Identificatielabel: Warmtewisselaarunit	56
14.3	Over de compressorunit en de warmtewisselaarunit	56
14.4	Systeemlay-out	57
14.5	Combinaties van units en opties	57
14.5.1	Over combinaties van units en opties	57
14.5.2	Mogelijke combinaties van binnenunits	58
14.5.3	Mogelijke opties voor de compressorunit en de warmtewisselaarunit	58
15	Installatie van de unit	61
15.1	Installatieplaats voorbereiden	61
15.1.1	Vereisten voor de plaats waar de compressorunit wordt geïnstalleerd	61
15.1.2	Vereisten voor de plaats waar de warmtewisselaarunit wordt geïnstalleerd	63
15.1.3	Voorzorgsmaatregelen voor koelmiddellekken	64
15.2	Openen van de unit	66
15.2.1	Over het openen van de units	66
15.2.2	Compressorunit openen	66
15.2.3	Deksel van de schakelkast van de warmtewisselaarunit openen	67
15.3	Compressorunit monteren	67
15.3.1	Voorzorgsmaatregelen bij de montage van de compressorunit	67
15.3.2	Richtlijnen bij de installatie van de compressorunit	67
15.4	De warmtewisselaarunit monteren	68
15.4.1	Voorzorgsmaatregelen bij de montage van de warmtewisselaarunit	68
15.4.2	Richtlijnen bij de installatie van de warmtewisselaarunit	68
15.4.3	Richtlijnen bij de installatie van de kanalen	69
15.4.4	Richtlijnen bij de installatie van de afvoerleiding	70
16	Installatie van de leidingen	72
16.1	Koelmiddelleiding voorbereiden	72

16.1.1	Vereisten voor de koelmiddelleidingen	72
16.1.2	Materiaal koelmiddelleidingen	73
16.1.3	Leidingmaat selecteren	73
16.1.4	Koelmiddelaftaksets selecteren	75
16.1.5	Lengte koelmiddelleiding en hoogteverschil	75
16.2	Koelmiddelleiding aansluiten	77
16.2.1	Over het aansluiten van de koelmiddelleidingen	77
16.2.2	Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van koelmiddelleidingen	77
16.2.3	Richtlijnen voor het buigen van leidingen	77
16.2.4	Het uiteinde van een buis solderen	78
16.2.5	Gebruik van de afsluiter en servicepoort	78
16.2.6	Dichtgeknepen leidingen verwijderen	80
16.2.7	Koelmiddelleiding aansluiten op compressorunit	82
16.2.8	Koelmiddelleiding aansluiten op de warmtewisselaarunit	83
16.2.9	Koelmiddelaftakset aansluiten	84
16.3	Koelmiddelleiding controleren	85
16.3.1	Over het controleren van de koelmiddelleidingen	85
16.3.2	Koelmiddelleiding controleren: Algemene richtlijnen	86
16.3.3	Koelmiddelleiding controleren: Set-up	86
16.3.4	Lektest uitvoeren	87
16.3.5	Vacuümdrogen	88
16.3.6	Koelmiddelleidingen isoleren	89
16.4	Koelmiddel vullen	89
16.4.1	Over koelmiddel bijvullen	89
16.4.2	Voorzorgsmaatregelen bij het vullen van koelmiddel	90
16.4.3	Bepalen hoeveel koelmiddel moet worden bijgevoerd	90
16.4.4	Koelmiddel vullen	91
16.4.5	Foutcodes bij het vullen met koelmiddel	94
16.4.6	Het label voor gefluoreerde broeikasgassen aanbrengen	95
17	Elektrische installatie	96
17.1	Over aansluiten van elektrische bedrading	96
17.1.1	Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van elektrische bedrading	96
17.1.2	Lokale bedrading: Overzicht	98
17.1.3	Richtlijnen bij het uitslaan van de uitbrekopeningen	99
17.1.4	Richtlijnen bij het aansluiten van elektrische bedrading	100
17.1.5	Over het voldoen aan de normen inzake elektriciteit	101
17.1.6	Vereisten voor beveiligingen	102
17.2	Elektrische bedrading aansluiten op de compressorunit	103
17.3	Elektrische bedrading aansluiten op de warmtewisselaarunit	105
17.4	Bedrading tussen units voltooien	106
17.5	Compressorunit sluiten	107
17.6	Warmtewisselaarunit sluiten	107
17.7	De isolatieweerstand van de compressor controleren	107
18	Configuratie	109
18.1	Lokale instellingen uitvoeren	109
18.1.1	Over lokale instellingen	109
18.1.2	Toegang tot de componenten voor lokale instellingen	110
18.1.3	Componenten voor lokale instellingen	110
18.1.4	Stand 1 of 2 activeren	112
18.1.5	Gebruik van stand 1 (en standaard situatie)	113
18.1.6	Gebruik van stand 2	114
18.1.7	Stand 1 (en standaard situatie): Controle instellingen	115
18.1.8	Stand 2: lokale instellingen	119
18.1.9	PC-configurator aansluiten op de compressorunit	123
18.2	Energie besparen en optimale werking	123
18.2.1	Mogelijke hoofdgebruiksmethoden	124
18.2.2	Mogelijke comfortinstellingen	125
18.2.3	Voorbeeld: Automatische stand bij koelen	127
18.2.4	Voorbeeld: Automatische stand bij verwarmen	128
19	Inbedrijfstelling	129
19.1	Overzicht: Inbedrijfstelling	129
19.2	Voorzorgsmaatregelen bij de inbedrijfstelling	129
19.3	Controlelijst voor de inbedrijfstelling	130
19.4	Checklist tijdens inbedrijfstelling	131
19.4.1	Over proefdraaien systeem	131
19.4.2	Proefdraaien (7-segmentdisplay)	132
19.4.3	Proefdraaien (7-segmentdisplay)	133

19.4.4	Correctie na abnormaal beëindigen van het proefdraaien	134
19.4.5	Gebruik van de unit	134
20	Overhandiging aan de gebruiker	135
21	Onderhoud en service	136
21.1	Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud	136
21.1.1	Elektrische gevaren voorkomen	136
21.2	Controlelijst jaarlijks onderhoud van de warmtewisselaarunit	137
21.3	Over de servicestand	137
21.3.1	Gebruik van de vacuümstand	137
21.3.2	Koelmiddel aftappen	138
22	Opsporen en verhelpen van storingen	139
22.1	Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen	139
22.2	Voorzorgsmaatregelen bij het opsporen en verhelpen van storingen	139
22.3	Problemen op basis van foutcodes oplossen	139
22.3.1	Foutcodes: Overzicht	140
23	Als afval verwijderen	146
24	Technische gegevens	147
24.1	Leidingschema: Compressorunit en warmtewisselaarunit	147
24.2	Bedradingsschema: Compressorunit	149
24.3	Bedradingsschema: Warmtewisselaarunit	152
25	Verklarende woordenlijst	154

1 Over de documentatie

In dit hoofdstuk

1.1	Over dit document.....	6
1.2	Betekenis van waarschuwingen en symbolen	7

1.1 Over dit document

Doelpubliek

Erkende installateurs + eindgebruikers



INFORMATIE

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door expert of opgeleide gebruikers in winkels, lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door niet-deskundigen.

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid:**
 - Veiligheidsinstructies te lezen vóór de installatie
 - Formaat: Papier (in de zak met accessoires van de compressorunit)
- **Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing van de compressorunit:**
 - Instructies voor installatie en gebruik
 - Formaat: Papier (in de zak met accessoires van de compressorunit)
- **Montagehandleiding van de warmtewisselaarunit:**
 - Instructies voor installatie
 - Formaat: Papier (in de zak met accessoires van de warmtewisselaarunit)
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker:**
 - Voorbereiding van de installatie, referentiegegevens, ...
 - Gedetailleerde stap-voor-stapinstructies en achtergrondinformatie voor basis- en gevorderd gebruik
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Zoek uw model met behulp van de zoekfunctie 🔍.

De nieuwste revisie van de meegeleverde documentatie staat op de regionale Daikin-website en is verkrijgbaar via uw dealer.

De oorspronkelijke handleiding is geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke instructies.

Technische gegevens

- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

1.2 Betekenis van waarschuwingen en symbolen



GEVAAR

Duidt op een situatie die leidt tot de dood of ernstige letsels.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Duidt op een situatie die kan leiden tot elektrocutie.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

Duidt op een situatie die brandwonden kan veroorzaken als gevolg van extreem hoge of lage temperaturen.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Duidt op een situatie die een ontploffing kan veroorzaken.



WAARSCHUWING

Duidt op een situatie die kan leiden tot de dood of ernstige letsels.



WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR MATERIAAL



VOORZICHTIG

Duidt op een situatie die kan leiden tot lichte of redelijk zware letsels.



OPMERKING

Duidt op een situatie die schade aan apparatuur of eigendom zou kunnen berokkenen.



INFORMATIE

Geeft nuttige tips of bijkomende informatie aan.

Symbolen gebruikt op de unit:

Symbool	Verklaring
	Lees de installatiehandleiding, de gebruiksaanwijzing en het instructievel voor de bedrading alvorens te beginnen met de installatie.
	Lees de servicehandleiding alvorens onderhouds- en servicewerkzaamheden uit te voeren.
	Voor meer informatie, zie de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker.
	De unit bevat draaiende onderdelen. Wees voorzichtig bij servicewerkzaamheden of inspectie van de unit.

Symbolen gebruikt in de documentatie:

Symbool	Verklaring
	Geeft de titel van een afbeelding of een verwijzing ernaar aan. Voorbeeld: "1–3 Titel afbeelding" betekent "Afbeelding 3 in hoofdstuk 1".
	Geeft de titel van een tabel of een verwijzing ernaar aan. Voorbeeld: "1–3 Titel tabel" betekent "Tabel 3 in hoofdstuk 1".

2 Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid

In dit hoofdstuk

2.1	Voor de installateur	9
2.1.1	Algemeen	9
2.1.2	Plaats van installatie.....	10
2.1.3	Koelmiddel — in geval van R410A of R32.....	10
2.1.4	Elektrisch	12

2.1 Voor de installateur

2.1.1 Algemeen

Indien u twijfels heeft over de installatie of de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN

- Raak de koelmiddelleiding, waterleiding of interne delen NIET aan tijdens en direct na gebruik. Deze kunnen te warm of te koud zijn. Laat ze op normale temperatuur komen. Als u ze toch MOET aanraken, draag dan beschermende handschoenen.
- Raak accidenteel lekkend koelmiddel NIET aan.



WAARSCHUWING

Een verkeerde installatie of bevestiging van apparatuur of accessoires kan een elektrische schok, kortsluiting, lekken, brand of andere schade aan de apparatuur veroorzaken. Gebruik ALLEEN accessoires, optionele apparatuur en reserveonderdelen die door Daikin gemaakt of goedgekeurd werden, tenzij anders aangegeven.



WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de materialen die voor de installatie en de testen gebruikt worden, voldoen aan de geldende wetgeving (bovenop de instructies beschreven in de documentatie van Daikin).



WAARSCHUWING

Scheur plastic verpakkingen aan stukken en gooi deze weg zodat niemand, en zeker GEEN kinderen, ermee kan spelen. **Mogelijk gevolg:** verstikking.



WAARSCHUWING

Neem de gepaste maatregelen om te voorkomen dat kleine dieren kunnen gaan nestelen in de unit. Kleine dieren die in contact komen met elektrische onderdelen kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.



VOORZICHTIG

Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen, veiligheidsbril, enz.) wanneer u het systeem installeert of onderhoudt.



VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de unit NIET aan.



VOORZICHTIG

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta NIET op de unit.

Volgens de relevante wetgeving kan het vereist zijn om bij het product een logboek te voorzien met minstens: informatie over onderhoud, reparaties, resultaten van tests, periodes van stand-by, ...

Voorzie ook minstens de volgende informatie op een toegankelijke plaats bij het product:

- Instructies voor het stilleggen van het systeem in noodgevallen
- Naam en adres van brandweer, politie en ziekenhuis
- Naam, adres en telefoonnummers overdag en 's nachts voor service

In Europa biedt EN378 de vereiste informatie voor dit logboek.

2.1.2 Plaats van installatie

- Voorzie voldoende ruimte rond de unit voor service en luchtcirculatie.
- Controleer of de plaats waarop de unit moet komen, bestand is tegen het gewicht en de trillingen van de unit.
- Zorg ervoor dat de zone goed geventileerd wordt. Blokkeer GEEN ventilatieopeningen.
- Controleer of de unit waterpas is.

Installeer de unit NIET op de volgende plaatsen:

- In een potentieel explosieve omgeving.
- Op plaatsen met apparatuur die elektromagnetische golven genereert. Elektromagnetische golven kunnen het besturingssysteem storen, zodat het toestel slecht zou werken.
- Op plaatsen met brandgevaar omwille van lekkende ontvlambare gassen (zoals verdunners of benzine), koolstofvezels, ontvlambaar stof.
- Op plaatsen waar corrosieve gassen (bijv. zwaveligzuurgas) worden geproduceerd. Corrosie aan de koperen leidingen of gesoldeerde delen kan leiden tot koelmiddellekken.

2.1.3 Koelmiddel — in geval van R410A of R32

Indien van toepassing. Voor meer informatie, raadpleeg de installatiehandleiding of de uitgebreide handleiding voor de installateur van uw toepassing.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Afpompen – Koelmiddellekken. Als u het systeem wil afpompen en er zit een lek in het koelmiddelcircuit:

- Gebruik NIET de automatische afpompfunctie van de unit die al het koelmiddel uit het systeem naar de buitenunit kan sturen. **Mogelijk gevolg:** Zelfontbranding en explosie van de compressor door lucht die in de draaiende compressor terechtkomt.
- Gebruik een afzonderlijk aftapsysteem zodat de compressor van de unit NIET moet werken.



WAARSCHUWING

Zet de toestellen bij het testen **NOOIT** onder meer druk dan de maximaal toelaatbare druk (zoals aangegeven op het naamplaatje van de unit).



WAARSCHUWING

Neem voldoende maatregelen wanneer koelmiddel zou lekken. Verlucht de ruimte onmiddellijk als er koelgas lekt. Mogelijke risico's:

- Een te hoge concentratie aan koelmiddel in een afgesloten ruimte kan een zuurstofgebrek veroorzaken.
- Giftige gassen kunnen vrijkomen wanneer het koelgas in contact komt met vuur.



WAARSCHUWING

Tap het koelmiddel **ALTIJD** af. Laat het **NIET** rechtstreeks vrij in de omgeving. Gebruik een vacuümpomp om de installatie leeg te pompen.



WAARSCHUWING

Controleer of het systeem geen zuurstof bevat. Koelmiddel vullen mag **ALLEEN** na een lekttest en vacuümdrogen.

Mogelijk gevolg: Zelfontbranding en explosie van de compressor door zuurstof die in de draaiende compressor terechtkomt.



OPMERKING

- Vul **NIET** meer koelmiddel bij dan voorgeschreven om te voorkomen dat de compressor defect geraakt.
- Wanneer het koelmiddelsysteem moet worden geopend, **MOET** het koelmiddel worden behandeld zoals voorgeschreven in de geldende wetgeving.



OPMERKING

Controleer of de installatie van de koelmiddelleidingen voldoet aan de geldende wetgeving. In Europa is de norm EN378 van toepassing.



OPMERKING

Zorg ervoor dat de lokale leidingen en aansluitingen **NIET** worden belast.



OPMERKING

Controleer op gaslekken nadat alle leidingen zijn aangesloten. Gebruik stikstof om op gaslekken te controleren.

- Zie het naamplaatje of het label met de koelmiddelvulling van de unit in geval u koelmiddel moet bijvullen. Hierop vindt u het type van het koelmiddel en de vereiste hoeveelheid.
- Ongeacht of de unit wel of niet in de fabriek met koelmiddel is voorgevuld, in beide gevallen moet u misschien extra koelmiddel bijvullen, afhankelijk van de leidingdiameters en -lengtes van het systeem.
- Gebruik **ALLEEN** gereedschap dat uitsluitend voor het in het systeem gebruikte koelmiddel is bedoeld om de drukweerstand te kunnen garanderen en om te voorkomen dat vreemde stoffen in het systeem terechtkomen.
- Vul als volgt met vloeibaar koelmiddel:

Als	Dan
Er is een sifonbuis aanwezig (d.w.z. er zou op de fles "Met vloeistofvulsifon" op de fles moeten staan)	Vul bij met rechtopstaande fles. 
Er is GEEN sifonbuis aanwezig	Vul bij met de fles ondersteboven. 

- Open koelmiddelflessen steeds traag.
- Vul bij met koelmiddel in vloeibare vorm. Het koelmiddel in gasvormige fase toevoegen kan de normale werking verstoren.



VOORZICHTIG

Wanneer het bijvullen van koelmiddel is voltooid of wanneer u even pauzeert, moet u de kraan van de koelmiddelcilinder onmiddellijk dichtdraaien. Als de klep NIET onmiddellijk wordt gesloten, kan er extra koelmiddel worden bijgevoerd door de resterende druk. **Mogelijk gevolg:** Onjuiste hoeveelheid koelmiddel.

2.1.4 Elektrisch



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Schakel de elektrische voeding volledig UIT vooraleer u het deksel van de schakelkast verwijdert, elektrische bedrading aansluit of elektrische onderdelen aanraakt.
- Schakel de elektrische voeding langer dan 10 minuten uit en meet de spanning aan de aansluitklemmen van de condensatoren van de hoofdkring of elektrische onderdelen vooraleer u een onderhoud uitvoert. De spanning MOET minder dan 50 V DC zijn vooraleer u elektrische onderdelen mag aanraken. Raadpleeg het bedradingsschema voor de plaats van de aansluitklemmen.
- Raak elektrische onderdelen NIET aan met natte handen.
- Laat de unit NIET onbewaakt achter wanneer het servicedeksel verwijderd is.



WAARSCHUWING

In de vaste bedrading moet een hoofdschakelaar of een ander middel om uit te schakelen worden voorzien als dit nog NIET in de fabriek werd voorzien; deze schakelaar MOET worden geïnstalleerd in de vaste bedrading en dient het contact van alle polen volledig te verbreken en te voldoen aan de vereisten van de overspanning-categorie-III-specificatie wanneer deze open staat.



WAARSCHUWING

- Gebruik **ALLEEN** koperdraden.
- Zorg ervoor dat de ter plaatse te voorziene bedrading voldoet aan de nationale voorschriften inzake bedrading.
- Alle lokale bedradingen **MOETEN** conform het met het product meegeleverd bedradingsschema uitgevoerd worden.
- Knijp **NOOIT** gebundelde kabels samen en controleer of ze **NIET** met leidingen of scherpe randen in contact (kunnen) komen. Controleer of geen externe druk op de klem aansluitingen wordt uitgeoefend.
- Vergeet niet aardedraden te leggen. Aard de unit **NIET** via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de aarding van de telefoon. Onvolledige of verkeerd uitgevoerde aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik hiervoor een aparte voedingskring. Gebruik **NOOIT** een elektrische voeding die met een ander toestel gedeeld wordt.
- Installeer zeker de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.
- Plaats zeker een aardlekschakelaar. Anders bestaat het gevaar dat iemand een elektrische schok krijgt of dat er brand ontstaat.
- Wanneer u de aardlekbeveiliging plaatst, controleer of deze met de inverter compatibel is (bestand tegen hoogfrequente elektrische ruis), zodat de aardlekbeveiliging zich niet onnodig opent.



WAARSCHUWING

- Controleer na het uitvoeren van de elektrische werkzaamheden of elk elektrisch onderdeel en elke klem in de schakelkast goed is aangesloten.
- Controleer of alle deksels dicht zijn vooraleer de unit in te schakelen.



VOORZICHTIG

- Bij het aansluiten van de voeding: sluit eerst de aardingskabel aan **vóór** de stroomvoerende draden worden aangesloten.
- Bij het losmaken van de voeding: maak eerst de stroomvoerende draden los **vóór** de aarding wordt losgemaakt.
- De lengte van de geleiders tussen de trekontlasting van de voedingskabel en de klemmenstrook **MOET** zodanig zijn dat de stroomvoerende geleiders strak zitten **vóór** de aardingsgeleider voor het geval dat de voedingskabel wordt losgetrokken van de trekontlasting.



OPMERKING

Voorzorgsmaatregelen bij het installeren van voedingskabels:



- Sluit **GEEN** kabels met een verschillende dikte aan op de voedingsklemmenstrook (loshangende voedingskabels kunnen abnormaal warm worden).
- Ga bij het aansluiten van draden met eenzelfde dikte te werk zoals hierboven afgebeeld.
- Gebruik voor de bedrading de aangegeven stroomdraad en sluit hem stevig aan; maak dan vast om druk van buitenuit op de klemmenstrook te voorkomen.
- Draai de klemschroeven vast met een geschikte schroevendraaier. Een schroevendraaier met een kleine kop beschadigt de schroefkop en maakt degelijk vastzetten onmogelijk.
- Als klemschroeven te vast worden aangespannen, dreigen ze te breken.

Leg de stroomkabels op minstens 1 meter afstand van televisietoestellen en radio's om storingen te voorkomen. Afhankelijk van de radiogolven volstaat een afstand van 1 meter soms NIET.



OPMERKING

ALLEEN van toepassing bij een driedfasige voeding en als de compressor met een AAN/UIT-startmethode werkt.

Als de mogelijkheid bestaat van omgekeerde polariteit na een kortstondige stroompanne en het product gaat AAN en UIT tijdens de werking, sluit dan lokaal een beveiligingscircuit tegen omgekeerde polariteit aan. Wanneer het product met een omgekeerde fase wordt gebruikt, kunnen de compressor en andere onderdelen schade oplopen.

3 Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.



WAARSCHUWING

Scheur plastic verpakkingen aan stukken en gooi deze weg zodat niemand, en zeker GEEN kinderen, ermee kan spelen. **Mogelijk gevolg:** verstikking.



VOORZICHTIG

Toestel NIET toegankelijk voor iedereen; installeer het op een beveiligde plaats die niet voor iedereen toegankelijk is.

Deze units, binnen- en buitenunit, zijn zowel geschikt voor commerciële als kleinindustriële toepassingen.



VOORZICHTIG

Een te hoge concentratie aan koelmiddel in een afgesloten ruimte kan een zuurstofgebrek veroorzaken.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Laat de unit NIET onbewaakt achter wanneer het servicedeksel verwijderd is.



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



WAARSCHUWING

Neem voldoende maatregelen wanneer koelmiddel zou lekken. Verlucht de ruimte onmiddellijk als er koelgas lekt. Mogelijke risico's:

- Een te hoge concentratie aan koelmiddel in een afgesloten ruimte kan een zuurstofgebrek veroorzaken.
- Giftige gassen kunnen vrijkomen wanneer het koelgas in contact komt met vuur.



WAARSCHUWING

Tap het koelmiddel ALTIJD af. Laat het NIET rechtstreeks vrij in de omgeving. Gebruik een vacuümpomp om de installatie leeg te pompen.



WAARSCHUWING

Zet de toestellen bij het testen NOOIT onder meer druk dan de maximaal toelaatbare druk (zoals aangegeven op het naamplaatje van de unit).



VOORZICHTIG

Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.



WAARSCHUWING

Gas of olie die nog overblijft in de afsluiter kan de dichtgeknepen leiding wegblazen.
Als deze instructies NIET goed worden nageleefd, kan er schade aan voorwerpen of persoonlijk letsel ontstaan (afhankelijk van de omstandigheden kan dit ernstig zijn).



WAARSCHUWING



Verwijder de dichtgeknepen leiding NOOIT door hardsolderen.
Gas of olie die nog overblijft in de afsluiter kan de dichtgeknepen leiding wegblazen.



WAARSCHUWING

- Gebruik UITSLUITEND R410A als koelmiddel. Andere stoffen kunnen ontploffingen en ongelukken veroorzaken.
- R410A bevat gefluoreerde broeikasgassen. Zijn waarde van het aardopwarmingsvermogen (GWP) bedraagt 2087,5. Laat deze gassen NIET vrij in de atmosfeer.
- Wanneer u koelmiddel bijvult, gebruik ALTIJD veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.



VOORZICHTIG

Duw of leg GEEN overtollige kabellengte in de unit.



WAARSCHUWING

- Bij een ontbrekende of verkeerde N-fase in de voeding, kan het systeem defect geraken.
- Sluit de aarding correct aan. Aard de unit NIET via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
- Plaats de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.
- Bevestig de elektrische bedrading met kabelbinders, zodat de kabels NIET in contact komen met scherpe randen of leidingen, vooral aan de hogedrukszijde.
- Installeer GEEN fasecompensatiecondensator, omdat deze unit een inverter bevat. Een fasecompensatiecondensator vermindert de prestaties en kan ongevallen veroorzaken.



WAARSCHUWING

- Alle bedrading MOET worden uitgevoerd door een erkend elektricien en MOET voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften.
- Maak elektrische verbindingen met de vaste bedrading.
- Alle ter plaatse geleverde componenten en alle elektrische constructies MOETEN voldoen aan de geldende wetgeving.



WAARSCHUWING

Gebruik voor de stroomkabels ALTIJD meeraderige kabel.



WAARSCHUWING

Verleng de voedingskabel of de verbindingskabel **NIET** met behulp van draadverbinders, draadklemmen, met tape verbonden draden of verlengsnoeren.

Deze kunnen zorgen voor oververhitting of elektrische schokken of brand veroorzaken.



VOORZICHTIG

- Bij het aansluiten van de voeding: sluit eerst de aardingskabel aan **vóór** de stroomvoerende draden worden aangesloten.
- Bij het losmaken van de voeding: maak eerst de stroomvoerende draden los **vóór** de aarding wordt losgemaakt.
- De lengte van de geleiders tussen de trekcontlasting van de voedingskabel en de klemmenstrook **MOET** zodanig zijn dat de stroomvoerende geleiders strak zitten **vóór** de aardingsgeleider voor het geval dat de voedingskabel wordt losgetrokken van de trekcontlasting.



VOORZICHTIG

Laat het systeem NIET proefdraaien terwijl aan de binnenunit(s) wordt gewerkt.

Bij het proefdraaien zullen **NIET ALLEEN** de buitenunit, maar ook de aangesloten binnenunit werken. Tijdens het proefdraaien aan een binnenunit werken is gevaarlijk.



VOORZICHTIG

Steek **GEEN** vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Verwijder de ventilatorafscherming **NIET**. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

Voor de gebruiker

4 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

In dit hoofdstuk

4.1	Algemeen	19
4.2	Instructies voor veilig gebruik	20

4.1 Algemeen



WAARSCHUWING

Indien u twijfels heeft over de bediening van de unit, neem contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden of een gebrek aan ervaring en kennis als het gebruik van het apparaat op een veilige manier werd uitgelegd en als zij de gevaren hiervan begrijpen.

Kinderen mogen NIET met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag NIET worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



WAARSCHUWING

Om elektrische schokken of brand te voorkomen:

- Spoel de unit NIET af.
- Gebruik de unit NIET met natte handen.
- Plaats GEEN voorwerpen met water op de unit.



VOORZICHTIG

- Plaats GEEN voorwerpen, apparatuur of uitrustingen bovenop de unit.
- Klim, zit of sta NIET op de unit.

- Units dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat u GEEN elektrische en elektronische producten mag mengen met ongesorteerd huishoudelijk afval. Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOET door een erkende installateur conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden.

De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt weggegooid, draagt u bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid. Voor meer informatie, contacteer uw installateur of de plaatselijke overheid.

- Batterijen dragen het volgende symbool:



Dit betekent dat de batterijen NIET met ongesorteerd huishoudelijk afval gemengd mogen worden. Indien onder het symbool een scheikundig symbool afgebeeld staat, betekent dit scheikundig symbool dat de batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen: Pb: lood (>0,004%).

Lege batterijen MOETEN voor hergebruik door een gespecialiseerde installatie worden verwerkt. Door ervoor te zorgen dat lege batterijen op de juiste manier worden weggeworpen, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor milieu en menselijke gezondheid te voorkomen.

4.2 Instructies voor veilig gebruik



VOORZICHTIG

- Raak de interne delen van de controller NOOIT aan.
- Verwijder het voorpaneel NIET. Sommige onderdelen in het toestel aanraken is gevaarlijk en kan problemen met het toestel veroorzaken. Neem contact op met uw dealer voor controle en afstelling van de interne delen.



VOORZICHTIG

Gebruik het systeem NIET wanneer een rookvormig insecticide in de ruimte wordt verspreid. Anders zouden de chemische stoffen zich in de unit kunnen ophopen, met gevaar voor de gezondheid van mensen die overgevoelig zijn voor chemische stoffen.



VOORZICHTIG

Langdurige blootstelling van uw lichaam aan de luchtstroom is ongezond.



VOORZICHTIG

Zorg voor een goede verluchting van de ruimte als samen met het systeem een apparaat met brander wordt gebruikt; dit om zuurstofgebrek te voorkomen.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Verwijder de ventilatorafscherming NIET. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



VOORZICHTIG: Kijk uit voor de ventilator!

De unit inspecteren met een draaiende ventilator is gevaarlijk. Schakel de hoofdschakelaar altijd UIT alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.



VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG

Stel kleine kinderen, planten of dieren NOOIT rechtstreeks bloot aan de luchtstroom.

**WAARSCHUWING**

Deze unit bevat elektrische en hete onderdelen.

**WAARSCHUWING**

Controleer vóór het gebruik van de unit of zij correct werd geïnstalleerd door een installateur.

**WAARSCHUWING**

Raak NOOIT de luchtuitlaat of horizontale kleppen aan terwijl de draaiklep in werking is. Uw vingers kunnen geklemd geraken of de unit kan onklaar geraken.

**WAARSCHUWING**

Vervang NOOIT een zekering door een zekering met een andere waarde of andere draden als een zekering is doorgebrand. Het gebruik van een draad of koperdraad kan een uitval van de unit of brand veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en niet-brandbaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met verbrandingslucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek ALTIJD controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

**WAARSCHUWING**

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

**WAARSCHUWING**

- Het koelmiddel in het systeem is veilig en lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt, kan een schadelijk gas vrijkomen bij contact met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de kamer en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik het systeem NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddellek gerepareerd is.

**WAARSCHUWING**

Voer NOOIT zelf een inspectie van of servicewerkzaamheden aan de unit uit. Vraag hier een erkend servicetechnicus voor.

5 Over het systeem

De VRV IV-warmtepomp voor binneninstallatie kan worden gebruikt voor toepassingen met verwarmen/koelen.

In het algemeen kunnen de volgende types binnenunit worden aangesloten op een VRV IV-warmtepomp voor binneninstallatie (niet-beperkende lijst, afhankelijk van de combinaties van het model compressorunit, warmtewisselaarunit en binnenunit):

- VRV directe-expansiebinnenunits (DX) (lucht/luchttoeepassingen).
- AHU (lucht/luchttoeepassingen): één van de volgende twee combinaties moet worden geïnstalleerd:
 - EKEXV-kit + EKEQ-box,
 - EKEXVA-kit + EKEACBVE-box.
- Luchtgordijn (lucht/luchttoeepassingen): Zie de combinatietabel in het databoek voor meer informatie.

Aansluiting van een AHU in paar op een VRV IV-warmtepomp voor binneninstallatie wordt ondersteund.

Aansluiting van een AHU in multi op een VRV IV-warmtepomp voor binneninstallatie wordt ondersteund, zelfs in combinatie met VRV directe-expansiebinnenunit(s).

Voor meer specificaties, zie de technische engineering data.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en niet-brandbaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met verbrandingslucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek ALTIJD controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.



OPMERKING

Gebruik het systeem NIET voor andere doeleinden. Gebruik de unit NIET voor het koelen van precisie-instrumenten, voedsel, planten, dieren of kunstwerken, om te voorkomen dat de kwaliteit ervan wordt aangetast.



OPMERKING

Voor latere wijzigingen of uitbreidingen van uw systeem:
Een volledig overzicht van toegelaten combinaties (voor latere systeemuitbreiding) vindt u in de technische data en moet worden geraadpleegd. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie en professioneel advies.

In dit hoofdstuk


5.1	Systeemlay-out	23
-----	----------------------	----

5.1 Systeemlay-out



INFORMATIE

De volgende afbeelding is slechts een voorbeeld en komt mogelijk NIET volledig overeen met de lay-out van uw systeem.



1 In het geval van VRV DX-binnenunits

2 In het geval van VRV DX-binnenunits in combinatie met een luchtbehandelingsunit

a Warmtewisselaarunit

b Compressorunit

c Koelmiddelleiding

d Gebruikersinterface (specifiek afhankelijk van het type binnenunit)

VRV DX VRV binnenunit met directe expansie (DX)

EKEXV(A) Expansieklepkit

AHU Luchtbehandelingsunit

6 Gebruikersinterface



VOORZICHTIG

- Raak de interne delen van de controller NOOIT aan.
- Verwijder het voorpaneel NIET. Sommige onderdelen in het toestel aanraken is gevaarlijk en kan problemen met het toestel veroorzaken. Neem contact op met uw dealer voor controle en afstelling van de interne delen.

Deze gebruiksaanwijzing geeft een niet-beperkend overzicht van de belangrijkste functies van het systeem.

Gedetailleerde informatie over de vereiste stappen voor bepaalde functies vindt u in de specifieke montagehandleiding en gebruiksaanwijzing van de binnenunit.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de geïnstalleerde gebruikersinterface.

7 Werking

In dit hoofdstuk

7.1	Voor het gebruik.....	25
7.2	Werkingsbereik.....	25
7.3	Gebruik van het systeem.....	26
7.3.1	Over het gebruik van het systeem.....	26
7.3.2	Over koelen, verwarmen, alleen ventileren en automatische werking.....	26
7.3.3	Over verwarmen	26
7.3.4	Gebruik van het systeem (ZONDER keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening).....	27
7.3.5	Gebruik van het systeem (MET keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening).....	28
7.4	Gebruik van het ontvochtigingsprogramma	28
7.4.1	Over het ontvochtigingsprogramma	28
7.4.2	Gebruik van het ontvochtigingsprogramma (ZONDER keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening).....	29
7.4.3	Gebruik van het ontvochtigingsprogramma (MET keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening).....	29
7.5	Luchtstroomrichting instellen	30
7.5.1	Over de luchtstroomklep	30
7.6	Master-gebruikersinterface instellen.....	31
7.6.1	Over master-gebruikersinterface instellen	31
7.6.2	Gebruikersinterface als master instellen (VRV DX).....	31
7.6.3	Over besturingssystemen	31

7.1 Voor het gebruik



VOORZICHTIG

Zie "4 Veiligheidsinstructies voor de gebruiker" [► 19] voor alle gerelateerde veiligheidsinstructies.



OPMERKING

Voer NOOIT zelf een inspectie van of servicewerkzaamheden aan de unit uit. Vraag hier een erkend servicetechnicus voor.



OPMERKING

Schakel de voeding ten minste 6 uur voor gebruik IN om de carterverwarming van stroom te voorzien en de compressor te beschermen.

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende systemen met standaardbesturing. Neem vóór de ingebruikneming contact op met uw dealer voor informatie over de bediening die overeenstemt met uw systeem en versie. Dit is ook het geval als uw installatie is uitgerust met een op maat ontworpen besturingssysteem.

Werkingsstanden (afhankelijk van het type binnenunit):

- Verwarmen en koelen (lucht/lucht).
- Alleen ventileren (lucht/lucht).

Afhankelijk van het type binnenunit zijn er specifieke functies; zie de specifieke montagehandleiding/gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

7.2 Werkingsbereik

Gebruik het systeem binnen de volgende temperatuur- en vochtgehaltebereiken om een veilige en efficiënte werking te verzekeren.

Specificatie		5 HP	8 HP
Maximum capaciteit	Verwarmen	16,0 kW	25,0 kW
	Koelen	14,0 kW	22,4 kW
Ontwerptemperatuur (buiten)	Verwarmen	-20~15,5°C natte bol	
	Koelen	-5~46°C droge bol	
Ontwerptemperatuur (buiten) van compressorunit en warmtewisselaarunit		5~35°C droge bol	
Maximale relatieve vochtigheid rond de compressorunit en warmtewisselaarunit	Verwarmen	50% ^(a)	
	Koelen	80% ^(a)	

Voor AHU-units gelden speciale waarden voor het werkbereik. Zie hiervoor de montagehandleiding/gebruiksaanwijzing van de specifieke unit. Zie de technische data voor de recentste informatie.

7.3 Gebruik van het systeem

7.3.1 Over het gebruik van het systeem

- De bedieningsprocedure hangt af van de combinatie van compressorunit, warmtewisselaarunit en gebruikersinterface.
- Schakel de hoofdvoeding 6 uur vóór de inwerkingstelling in om de unit te beschermen.
- Als de hoofdvoeding tijdens het gebruik wordt uitgeschakeld, wordt de unit automatisch herstart zodra de voeding weer wordt ingeschakeld.
- Wanneer de unit wordt stilgelegd, kan ze nog enkele minuten blijven draaien. Dit is echter geen storing.

7.3.2 Over koelen, verwarmen, alleen ventileren en automatische werking

- Omschakelen is onmogelijk als op het scherm van de gebruikersinterface  "omschakeling onder gecentraliseerde besturing" staat (zie de montagehandleiding en gebruiksaanwijzing van de gebruikersinterface).
- Als het scherm  "omschakeling onder gecentraliseerde besturing" knippert, raadpleeg dan ["7.6.1 Over master-gebruikersinterface instellen"](#) [▶ 31].
- De ventilator kan mogelijk nog ongeveer 1 minuut blijven draaien nadat het verwarmen is beëindigd.
- De luchtstroomsnelheid kan zich automatisch aanpassen aan de kamertemperatuur of de ventilator kan onmiddellijk stoppen. Dit is echter geen storing.

7.3.3 Over verwarmen

Het kan langer duren voor de ingestelde temperatuur wordt bereikt voor algemeen verwarmen dan voor koelen.

De volgende stappen worden uitgevoerd om te voorkomen dat de verwarmingscapaciteit afneemt of dat koude lucht wordt uitgeblazen.

Ontdooien

Bij het verwarmen bevriest de luchtgekoelde pijpenbundel van de warmtewisselaarunit hoe langer, hoe meer, zodat steeds minder energie kan worden overgebracht naar de pijpenbundel van de warmtewisselaarunit. De verwarmingscapaciteit neemt af en het systeem moet ontdooien om het ijs van de spiraal van de warmtewisselaarunit te kunnen verwijderen. Tijdens het ontdooien neemt de verwarmingscapaciteit aan de binnenunitzijde tijdelijk af tot het ontdooien beëindigd is. Na het ontdooien krijgt de unit weer haar volledige verwarmingscapaciteit.

De ventilator van de binnenunit wordt stilgelegd, de koelmiddelcyclus wordt omgekeerd en energie van in het gebouw wordt gebruikt om de pijpenbundel van de warmtewisselaarunit te ontdooien.

De ontdooi-stand wordt aangegeven met  op het display van de binnenunit.

Tijdens het ontdooien smelt het ijs en verdampt dit mogelijk. **Mogelijk gevolg:** Gedurende of net na het ontdooien kan er damp worden gevormd. Dit is echter geen storing.

Warme start

Om te voorkomen dat bij het begin van verwarmen koude lucht uit een binnenunit wordt geblazen, wordt de binnenventilator automatisch stilgelegd. Op het display van de gebruikersinterface wordt  aangegeven. Het kan even duren voordat de ventilator begint te werken. Dit is echter geen storing.



INFORMATIE

- De verwarmingscapaciteit neemt af wanneer de buitentemperatuur daalt. Gebruik in dat geval een ander verwarmingstoestel in combinatie met de unit. (Wanneer u een toestel met een open vlam gebruikt, moet u de kamer constant verluchten). Plaats geen apparatuur met een open vlam op plaatsen die blootgesteld zijn aan de luchtstroom van de unit of onder de unit.
- Het duurt even voordat de kamer is opgewarmd nadat u de unit hebt gestart, aangezien de unit de volledige kamer verwarmt met een warmeluchtcirculatiesysteem.
- Als de warme lucht naar het plafond stijgt, en de lucht boven de vloer koud blijft, raden wij aan de circulator te gebruiken (= binnenventilator voor het circuleren van lucht). Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

7.3.4 Gebruik van het systeem (ZONDER keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening)

- 1 Druk meermaals op de keuzeknop voor de bedrijfsstand op de gebruikersinterface en selecteer de gewenste bedrijfsstand.

 Koelen

 Verwarmen


 Alleen ventileren

- 2 Druk op de AAN/UIT-knop van de gebruikersinterface.

Resultaat: Het bedrijfslampje licht op en het systeem begint te werken.

7.3.5 Gebruik van het systeem (MET keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening)

Overzicht van de keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening




- a** KEUZESCHAKELAAR ALLEEN VENTILEREN/
AIRCONDITIONING
Stel de schakelaar in op voor alleen ventileren of op voor koelen of verwarmen.
- b** KEUZESCHAKELAAR KOELEN/VERWARMEN
Stel de schakelaar in op voor koelen of op voor verwarmen

Opmerking: Wanneer een afstandsbedieningsschakelaar koelen/verwarmen wordt gebruikt, moet DIP-schakelaar 1 (DS1-1) op de hoofdprintplaat op ON staan.

Starten

- 1 Selecteer als volgt de bedrijfsstand met de keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening:



- 2 Druk op de AAN/UIT-knop van de gebruikersinterface.

Resultaat: Het bedrjflampje licht op en het systeem begint te werken.

Stoppen

- 3 Druk opnieuw op de AAN/UIT-knop van de gebruikersinterface.

Resultaat: Het werkingslampje gaat uit en het systeem stopt.



OPMERKING

Schakel de voeding niet meteen uit nadat de unit is gestopt, maar wacht minstens 5 minuten.

Instellen

Zie de gebruiksaanwijzing van de gebruikersinterface voor informatie over het programmeren van temperatuur, ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting.

7.4 Gebruik van het ontvochtigingsprogramma

7.4.1 Over het ontvochtigingsprogramma

- Dit programma dient om de vochtigheid in uw kamer te verminderen met een zo klein mogelijke temperatuurdaling (minimale kamerkoeling).

- De microcomputer bepaalt automatisch de temperatuur en de ventilatorsnelheid (kan niet worden ingesteld met de gebruikersinterface).
- Deze stand is niet mogelijk bij een lage kamertemperatuur (<20°C).

7.4.2 Gebruik van het ontvochtigingsprogramma (ZONDER keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening)

Starten

- 1 Druk enkele keren op de keuzeknop voor de werkingsstand op de gebruikersinterface en selecteer  (ontvochtigen).
- 2 Druk op de AAN/UIT-knop van de gebruikersinterface.

Resultaat: Het bedrijfslampje licht op en het systeem begint te werken.

- 3 Druk op de instelknop voor de luchtstroomrichting (alleen voor dubbelstroom, multi-stroom, hoek, plafondmontage en wandmontage). Zie ["7.5 Luchtstroomrichting instellen"](#) [► 30] voor meer informatie.

Stoppen

- 4 Druk opnieuw op de AAN/UIT-knop van de gebruikersinterface.

Resultaat: Het werkingslampje gaat uit en het systeem stopt.




OPMERKING

Schakel de voeding niet meteen uit nadat de unit is gestopt, maar wacht minstens 5 minuten.

7.4.3 Gebruik van het ontvochtigingsprogramma (MET keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening)

Starten

- 1 Selecteer koelen met behulp van de keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening.



- 2 Druk enkele keren op de keuzeknop voor de werkingsstand op de gebruikersinterface en selecteer  (ontvochtigen).
- 3 Druk op de AAN/UIT-knop van de gebruikersinterface.

Resultaat: Het bedrijfslampje licht op en het systeem begint te werken.

- 4 Druk op de instelknop voor de luchtstroomrichting (alleen voor dubbelstroom, multi-stroom, hoek, plafondmontage en wandmontage). Zie ["7.5 Luchtstroomrichting instellen"](#) [► 30] voor meer informatie.

Stoppen

- 5 Druk opnieuw op de AAN/UIT-knop van de gebruikersinterface.

Resultaat: Het werkingslampje gaat uit en het systeem stopt.

**OPMERKING**




Schakel de voeding niet meteen uit nadat de unit is gestopt, maar wacht minstens 5 minuten.

7.5 Luchtstroomrichting instellen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de gebruikersinterface.

7.5.1 Over de luchtstroomklep

Types luchtstroomklep:

-  Dubbelstroomunits + multi-stroomunits
-  Hoekunits
-  Units voor plafondmontage
-  Units voor muurmontage

In de volgende gevallen wordt de luchtstroomrichting gestuurd door een microcomputer, en kan zij verschillen van de instelling op het display.

Koelen	Verwarmen
▪ Wanneer de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur.	▪ Bij het starten. ▪ Als de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur. ▪ Bij het ontdooien.
▪ Bij continue werking met horizontale luchtstroomrichting. ▪ Tijdens continue werking met neerwaartse luchtstroom bij het koelen met een aan het plafond opgehangen of tegen de muur gemonteerde unit, kan de microcomputer de luchtstroomrichting sturen, en verandert ook de aanduiding op de gebruikersinterface.	

De luchtstroomrichting kan op één van de volgende manieren worden ingesteld:

- De stand van de luchtstroomklep wordt automatisch ingesteld.
- De gebruiker stelt de luchtstroomrichting in.
- Automatische  en gewenste stand .

**WAARSCHUWING**

Raak NOOIT de luchtuitlaat of horizontale kleppen aan terwijl de draaiklep in werking is. Uw vingers kunnen geklemd geraken of de unit kan onklaar geraken.

**OPMERKING**

- Het draaibereik van de klep kan worden veranderd. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie. (alleen voor dubbelstroom, multi-stroom, hoek, plafondmontage en wandmontage).
- Gebruik de klep bij voorkeur niet in de horizontale stand . Anders kan er zich vocht of stof gaan afzetten op het plafond of op de klep.


7.6 Master-gebruikersinterface instellen

7.6.1 Over master-gebruikersinterface instellen



INFORMATIE

De volgende afbeelding is slechts een voorbeeld en komt mogelijk NIET volledig overeen met de lay-out van uw systeem.



1 In het geval van VRV DX-binnenunits

2 In het geval van VRV DX-binnenunits in combinatie met een luchtbehandelingsunit

a Warmtewisselaarunit

b Compressorunit

c Koelmiddelleiding

d Gebruikersinterface (specifiek afhankelijk van het type binnenunit)

VRV DX VRV binnenunit met directe expansie (DX)

EKEXV(A) Expansieklepkit

AHU Luchtbehandelingsunit

Wanneer het systeem is geïnstalleerd zoals in de afbeelding hiervoor, dan moet één van de gebruikersinterfaces worden ingesteld als hoofdgebruikersinterface.

Op de displays van de slave-gebruikersinterfaces staat (omschakeling onder gecentraliseerde besturing) en de slave-gebruikersinterfaces volgen automatisch de door de master-gebruikersinterface bepaalde bedrijfsstand.

Verwarmen of koelen selecteren kan alleen met de master-gebruikersinterface (master koelen/verwarmen).

7.6.2 Gebruikersinterface als master instellen (VRV DX)

- 1** Druk 4 seconden op de keuzeknop voor de werkingssstand van de actuele master-gebruikersinterface. Als deze procedure nog niet was uitgevoerd, dan kunt u ze uitvoeren op de als eerste gebruikte gebruikersinterface.

Resultaat: Het display met (omschakeling onder gecentraliseerde besturing) van alle op dezelfde compressorunit aangesloten slave-gebruikersinterfaces knippert.

- 2** Druk op de keuzeknop voor de werkingssstand van de controller die u als master-gebruikersinterface wilt instellen.

Resultaat: De instelling is voltooid. Deze gebruikersinterface is ingesteld als master-gebruikersinterface en (omschakeling onder gecentraliseerde besturing) verdwijnt van het display. Op de displays van de andere gebruikersinterfaces staat (omschakeling onder gecentraliseerde besturing).

7.6.3 Over besturingssystemen

Behalve individuele besturing (één gebruikersinterface bestuurt één binnenunit), biedt dit systeem nog twee andere besturingssystemen. Controleer het volgende als uw unit met één van die besturingssystemen is uitgerust:

Type	Beschrijving
Groepsbesturing	Eén gebruikersinterface bestuurt tot 16 binnenunits. Alle binnenunits krijgen dezelfde instelling.
Besturing met twee gebruikersinterfaces	Twee gebruikersinterfaces besturen één binnenunit (bij groepsbesturing is dit een groep van binnenunits). De unit wordt individueel bestuurd.

**OPMERKING**

Neem contact op met uw dealer als u de combinatie of de instelling van groepsbesturing en besturing met twee gebruikersinterfaces wilt wijzigen.

8 Energie besparen en optimale werking

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om voor een optimale werking van het systeem te zorgen.

- Stel de luchtuitlaat zo in dat de lucht niet rechtstreeks op de aanwezige personen wordt geblazen.
- Pas de kamertemperatuur aan voor een aangename omgeving. Voorkom te sterk verwarmen of koelen.
- Houd bij het koelen rechtstreeks zonlicht uit de kamer met behulp van gordijnen of jaloezieën.
- Verlucht dikwijls. Zorg bij langdurig gebruik vooral voor verluchting.
- Houd deuren en ramen dicht. Als de deuren of ramen open blijven, zal er lucht uit de kamer stromen, met een kleiner koel- of verwarmeffect tot gevolg.
- Koel of verwarm NIET te sterk. Om zuinig om te gaan met energie houdt u de temperatuurinstelling op een gematigd niveau.
- Plaats NOOIT voorwerpen in de buurt van de luchtinlaat of -uitlaat van de unit. Anders kan het verwarmings-/koeleffect afnemen of het systeem uitgeschakeld worden.
- Zet de hoofdvoedingsschakelaar van de unit uit als de unit gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Er wordt immers stroom verbruikt zolang de schakelaar niet uitgeschakeld is. Zet de hoofdvoedingsschakelaar 6 uur voor gebruik aan alvorens de unit opnieuw op te starten, dit om een vlotte werking te garanderen. (Zie "Onderhoud" in de handleiding van de binnenunit.)
- Als  op het display staat (tijd om het luchtfilter te reinigen), laat u de filters door een erkend servicetechnicus schoonmaken. (Zie "Onderhoud" in de handleiding van de binnenunit.)
- Houd de compressorunit, de warmtewisselaarunit, de binnenunit en de gebruikersinterface op minstens 1 m van televisie-, radio-, stereotoestellen of dergelijke. Anders zijn statische storingen of vervormde beelden mogelijk.
- Plaats GEEN voorwerpen onder de binnenunit; anders kunnen ze schade oplopen door water.
- Bij een vochtigheid van meer dan 80% of wanneer de condensafvoer verstopt is, kan condensvorming optreden.

Dit warmtepompsysteem is voorzien van een geavanceerde energiespaarfunctie. U kunt voorrang geven aan een laag energieverbruik of aan het comfortniveau. Verschillende parameters kunnen worden ingesteld, met als resultaat de optimale balans tussen energieverbruik en comfort voor een specifieke toepassing.

Zie hierna voor een rudimentaire beschrijving van de mogelijke patronen. Neem contact met uw installateur voor advies of om de parameters aan uw noden aan te passen.

De montagehandleiding bevat meer gedetailleerde informatie voor de installateur. Hij kan u helpen om een optimale balans tussen energieverbruik en comfort te bereiken.

In dit hoofdstuk

8.1	Beschikbare hoofdgebruiksmethoden	34
8.2	Mogelijke comfortinstellingen	34

8.1 Beschikbare hoofdgebruiksmethoden

Basis

De koelmiddeltemperatuur wordt vastgelegd onafhankelijk van de situatie.

Automatisch

De koelmiddeltemperatuur wordt ingesteld afhankelijk van de buitentemperatuur. De koelmiddeltemperatuur wordt zo aangepast aan de vereiste belasting (die ook overeenstemt met de buitentemperatuur).

Wanneer uw systeem bijvoorbeeld in de koelstand staat, dan moet bij een lage buitentemperatuur (bijv. 25°C) minder worden gekoeld dan bij een hoge buitentemperatuur (bijv. 35°C). Op basis hiervan begint het systeem automatisch de koelmiddeltemperatuur te verhogen, de geleverde capaciteit te verlagen en de efficiëntie van het systeem te verhogen.

Hi-sensible/economic (koelen/verwarmen)

De koelmiddeltemperatuur wordt hoger/lager (koelen/verwarmen) ingesteld dan bij basisgebruik. De nadruk voor de Hi-sensible stand ligt op het comfortgevoel van de klant.

De selectiemethode van de binnenunits is belangrijk omdat de beschikbare capaciteit niet dezelfde is als bij basisgebruik.

Gelieve contact op te nemen met uw installateur voor meer informatie over Hi-sensible toepassingen.

8.2 Mogelijke comfortinstellingen

Voor elk van de voorgaande standen kan een comfortniveau worden geselecteerd. Het comfortniveau houdt verband met de timing en de inspanning (energieverbruik) om een bepaalde kamertemperatuur te bereiken door de koelmiddeltemperatuur tijdelijk te veranderen om zo de gevraagde omstandigheden sneller te bereiken.

- Krachtig
- Snel
- Gematigd
- Eco

9 Onderhoud en service



WAARSCHUWING

Vervang NOOIT een zekering door een zekering met een andere waarde of andere draden als een zekering is doorgebrand. Het gebruik van een draad of koperdraad kan een uitval van de unit of brand veroorzaken.



VOORZICHTIG: Kijk uit voor de ventilator!

De unit inspecteren met een draaiende ventilator is gevaarlijk. Schakel de hoofdschakelaar altijd UIT alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Verwijder de ventilatorafscherming NIET. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.



VOORZICHTIG

Controleer na langdurig gebruik of de standaard en bevestiging niet beschadigd zijn. Bij beschadiging kan de unit vallen en letsel veroorzaken.



WAARSCHUWING

Voer NOOIT zelf een inspectie van of servicewerkzaamheden aan de unit uit. Vraag hier een erkend servicetechnicus voor.



OPMERKING

Veeg het bedieningspaneel van de controller NIET af met benzine, thinner, reinigingsdoeken met chemische producten, enz. Het paneel kan verkleuren of de coating kan afschilferen. Dompel bij een sterk vervuild bedieningspaneel een doek in met water verdund neutraal detergent, wring de doek goed uit en veeg er dan het paneel mee schoon. Veeg het daarna af met een andere droge doek.

In dit hoofdstuk

9.1	Onderhoud na een lange periode van stilstand.....	35
9.2	Onderhoud voor een lange periode van stilstand	36
9.3	Over het koelmiddel	36
9.4	Dienst-na-verkoop en garantie.....	37
9.4.1	Garantieperiode	37
9.4.2	Aanbevelingen voor onderhoud en inspectie	37
9.4.3	Aanbevolen onderhouds- en inspectiecycli.....	37
9.4.4	Verkorte onderhouds- en vervangingscycli.....	38

9.1 Onderhoud na een lange periode van stilstand

Bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen.

- Controleer en verwijder alles dat de inlaat- en uitlaatopeningen van de binnenunits en de warmtewisselaarunit zou kunnen blokkeren.
- Maak de luchtfilters en behuizingen van de binnenunits en de warmtewisselaarunit schoon. Neem contact op met uw installateur of onderhoudspersoon om de luchtfilters en de behuizing van de binnenunits en de warmtewisselaarunit schoon te maken. Tips voor het onderhoud en procedures voor het schoonmaken vindt u in de montagehandleiding/gebruiksaanwijzing van

de specifieke binnenunits. Installeer de gereinigde luchtfilters terug in dezelfde positie.

- Schakel de voeding ten minste 6 uur voor gebruik van het systeem in, dit om een vlotte werking te verzekeren. Zodra de voeding wordt ingeschakeld, verschijnt het displays van de gebruikersinterface.

9.2 Onderhoud voor een lange periode van stilstand

Bijvoorbeeld aan het eind van het seizoen.

- Laat de binnenunits ongeveer een halve dag draaien in de stand alleen ventileren om de binnenkant van de units te drogen. Zie "[7.3.2 Over koelen, verwarmen, alleen ventileren en automatische werking](#)" [► 26] voor meer informatie over de stand alleen ventileren.
- Schakel de voeding uit. Het display van de gebruikersinterface gaat uit.
- Maak de luchtfilters en behuizingen van de binnenunits en de warmtewisselaarunit schoon. Neem contact op met uw installateur of onderhoudspersoon om de luchtfilters en de behuizing van de binnenunits en de warmtewisselaarunit schoon te maken. Tips voor het onderhoud en procedures voor het schoonmaken vindt u in de montagehandleiding/gebruiksaanwijzing van de specifieke binnenunits. Installeer de gereinigde luchtfilters terug in dezelfde positie.

9.3 Over het koelmiddel

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Laat de gassen NIET vrij in de atmosfeer.

Type koelmiddel: R410A

Waarde van het globaal opwarmingspotentieel (GWP): 2087,5



OPMERKING

De geldende wetgeving met betrekking tot **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit wordt aangegeven zowel in gewicht als in CO₂-equivalent.

Formule om de hoeveelheid in ton CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg]/1000

Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.



WAARSCHUWING

- Het koelmiddel in het systeem is veilig en lekt normaal NIET. Als het koelmiddel in de kamer lekt, kan een schadelijk gas vrijkomen bij contact met vuur van een brander, een verwarming of een fornuis.
- Schakel alle verwarmingstoestellen met verbranding UIT, verlucht de kamer en neem contact op met de dealer waar u de unit hebt gekocht.
- Gebruik het systeem NIET totdat iemand van de servicedienst heeft bevestigd dat het deel met het koelmiddel gerepareerd is.

9.4 Dienst-na-verkoop en garantie

9.4.1 Garantieperiode

- Bij dit product wordt een garantiekaart geleverd die de dealer bij de installatie heeft ingevuld. De klant moet de ingevulde kaart controleren en zorgvuldig bewaren.
- Als het product binnen de garantieperiode moet worden gerepareerd, neemt u contact op met uw dealer en houdt u de garantiekaart klaar.

9.4.2 Aanbevelingen voor onderhoud en inspectie

Aangezien zich na verschillende jaren van gebruik stof kan ophopen in de unit, zullen de prestaties van de unit enigszins afnemen. Het demonteren en schoonmaken van de binnenkant van units vereist een zekere technische kennis. Om voor een optimaal onderhoud van uw units te zorgen, raden wij aan de normale onderhoudswerkzaamheden aan te vullen met een onderhouds- en inspectiecontract. Ons dealernetwerk heeft toegang tot een permanente voorraad essentiële onderdelen om uw unit zo lang mogelijk te laten meegaan. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Vermeld altijd de volgende informatie wanneer u uw dealer om een interventie vraagt:

- De volledige modelnaam van de unit.
- Het fabricagenummer (vermeld op het naamplaatje van de unit).
- De installatiedatum.
- De symptomen of de storing, en details van het defect.



WAARSCHUWING

- Wijzig, demonteer, verwijder, herinstalleer of repareer de unit NIET zelf aangezien een verkeerde demontage of installatie een elektrische schok of brand kan veroorzaken. Neem contact op met uw dealer.
- Zorg dat er geen open vlammen zijn in het geval van een koelmiddellek. Het koelmiddel zelf is helemaal veilig, niet-giftig en niet-brandbaar, maar er zal wel een giftig gas vrijkomen wanneer het koelmiddel per ongeluk lekt in een kamer met verbrandingslucht van een ventilatorkachel, gasfornuis, enz. Laat de reparatie van een lek ALTIJD controleren door erkend servicepersoneel voordat u de unit weer in gebruik neemt.

9.4.3 Aanbevolen onderhouds- en inspectiecycli

De vermelde onderhouds- en vervangingscycli staan los van de garantieperiode van de onderdelen.

Onderdeel	Inspectiecyclussen	Onderhoudscyclus (vervangingen en/of reparaties)
Elektromotor	1 jaar	20.000 uur
Printplaat		25.000 uur
Warmtewisselaar		5 jaar
Sensor (thermistor, enz.)		5 jaar
Gebruikersinterface en schakelaars		25.000 uur
Lekbak		8 jaar
Expansieklep		20.000 uur
Magneetklep		20.000 uur

Voor de tabel wordt uitgegaan van de volgende gebruiksomstandigheden:

- Normaal gebruik zonder veelvuldig starten en stoppen van de unit. Afhankelijk van het model, bevelen wij aan het toestel niet meer dan 6 keer/uur te starten en te stoppen.
- Er wordt uitgegaan van een gebruik van 10 uur/dag en 2.500 uur/jaar.



OPMERKING

- In de tabel staan de belangrijkste onderdelen. Raadpleeg uw onderhouds- en inspectiecontract voor meer informatie.
- De tabel geeft de aanbevolen onderhoudsperiodes aan. Om de unit evenwel zo lang mogelijk te laten meegaan, is het mogelijk dat u het onderhoud vroeger moet uitvoeren. De aanbevolen intervallen kunnen worden gebruikt voor het gepaste onderhoudsontwerp voor wat betreft de budgettering van kosten voor onderhoud en inspectie. Afhankelijk van de inhoud van het onderhouds- en inspectiecontract, kunnen de inspectie- en onderhoudscycli in werkelijkheid korter zijn dan vermeld.

9.4.4 Verkorte onderhouds- en vervangingscycli

De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot een kortere "onderhoudscyclus" of "vervangingscyclus":

De unit wordt gebruikt op een plaats waar:

- Hitte en vochtigheid buiten de normale waarden schommelen.
- Grote stroomschommelingen (spanning, frequentie, golfvervorming, enz.) (de unit kan niet worden gebruikt als de stroomschommelingen buiten het toelaatbare bereik vallen).
- Er vaak schokken en trillingen zijn.
- De lucht stof, zout, schadelijke gasen of olienevel zoals zwavelzuur en waterstofsulfide bevat.
- Het toestel frequent wordt gestart en gestopt of lange tijd blijft draaien (sites met airconditioning rond de klok).

Aanbevolen vervangingscyclus voor slijtageonderdelen

Onderdeel	Inspectiecyclus	Onderhoudscyclus (vervangingen en/of reparaties)
Luchtfilter	1 jaar	5 jaar
Filter met hoog rendement		1 jaar
Zekering		10 jaar
Onderdelen onder druk		Neem ingeval van corrosie contact op met uw plaatselijke verdeler.

**OPMERKING**

- In de tabel staan de belangrijkste onderdelen. Raadpleeg uw onderhouds- en inspectiecontract voor meer informatie.
- De tabel geeft de aanbevolen vervangingsintervallen aan. Om de unit evenwel zo lang mogelijk te laten meegaan, is het mogelijk dat u het onderhoud vroeger moet uitvoeren. De aanbevolen intervallen kunnen worden gebruikt voor het gepaste onderhoudsontwerp voor wat betreft de budgettering van kosten voor onderhoud en inspectie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

**INFORMATIE**

Het is mogelijk dat schade veroorzaakt door het demonteren of schoonmaken van de binnenkant van units door iemand anders dan onze erkende dealers niet onder de garantie valt.

10 Opsporen en verhelpen van storingen

Als zich één van de volgende problemen voordoet, neem dan onderstaande maatregelen en neem contact op met uw verdeler.



WAARSCHUWING

Stop de werking en schakel de voeding UIT als er zich iets abnormaals voordoet (brandgeur, enz.).

Als u de unit onder dergelijke omstandigheden laat werken, kan dit leiden tot een defect, elektrische schok of brand. Neem contact op met uw dealer.

ALLEEN een erkend servicetechnicus mag het systeem repareren.

Storing	Maatregel
Als een beveiliging zoals een zekering, onderbreker of aardlekschakelaar vaak in werking treedt, of als de AAN/UIT-schakelaar NIET goed werkt.	Schakel de hoofdvoeding UIT.
Als water uit de unit lekt.	Stop de werking.
De bedrijfsschakelaar werkt NIET goed.	Schakel de voeding UIT.
Als het unitnummer op het display van de gebruikersinterface staat, het bedrijfslampje knippert en de storingscode wordt aangegeven.	Verwittig uw installateur en geef hem de storingscode door.

Als het systeem NIET goed werkt, behalve voor de hiervoor vermelde gevallen, en geen van de vermelde storingen van toepassing is, volg dan de volgende procedures om na te gaan wat er misloopt.

Storing	Maatregel
Indien het systeem helemaal niet werkt.	- Controleer of er geen stroomonderbreking is. Wacht tot de stroom is hersteld. Als de stroom tijdens de werking uitvalt, zal het systeem automatisch herstarten direct nadat de voedingsspanning is hersteld. - Controleer of er geen zekering is doorgebrand of een onderbreker in werking is gesteld. Vervang indien nodig de zekering of stel de onderbreker terug.
Het systeem werkt wel voor alleen ventileren, maar stopt meteen bij het verwarmen of koelen.	- Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de warmtewisselaarunit of de binnenunit niet geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie. - Controleer of  (tijd om luchtfilter te reinigen) op het display van de gebruikersinterface staat. (Zie "9 Onderhoud en service" [▶ 35] en "Onderhoud" in de handleiding van de binnenunit.)

Storing	Maatregel
Het systeem werkt, maar koelt of verwarmt onvoldoende.	- Controleer of de luchtinlaat of -uitlaat van de warmtewisselaarunit of de binnenunit niet geblokkeerd is. Verwijder eventuele obstakels en zorg voor voldoende ventilatie. - Controleer of het luchtfilter niet verstopt is (zie "Onderhoud" in de handleiding van de binnenunit). - Controleer de temperatuurstelling. - Controleer de instelling van de ventilatorsnelheid op uw gebruikersinterface. - Controleer of er geen deuren of ramen openstaan. Sluit alle deuren en ramen om te voorkomen dat er wind binnenkomt. - Controleer of er niet te veel mensen aanwezig zijn in de kamer tijdens het koelen. Controleer of de warmtebron in de kamer niet te groot is. - Controleer of er geen rechtstreeks zonlicht in de kamer schijnt. Gebruik gordijnen of jaloezieën. - Controleer of de luchtstroomhoek goed is.

Neem na controle van alle bovenstaande punten als u het probleem niet zelf kunt oplossen contact op met uw installateur. Geef hem de symptomen door, de volledige modelnaam van de unit (met indien mogelijk ook het fabricagenummer) en de installatiedatum.

In dit hoofdstuk

10.1	Foutcodes: Overzicht.....	41
10.2	Symptomen die geen storingen van het systeem zijn	44
10.2.1	Symptoom: Het systeem werkt niet.....	44
10.2.2	Symptoom: Koelen/verwarmen kan niet worden omgeschakeld	44
10.2.3	Symptoom: Ventileren is mogelijk, maar koelen en verwarmen werken niet	44
10.2.4	Symptoom: De ventilatorsnelheid stemt niet overeen met de instelling.....	44
10.2.5	Symptoom: De luchtstroomrichting stemt niet overeen met de instelling.....	44
10.2.6	Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit)	44
10.2.7	Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit, warmtewisselaarunit).....	45
10.2.8	Symptoom: Op de gebruikersinterface staat "U4" of "U5", de unit stopt, en start weer na enkele minuten	45
10.2.9	Symptoom: De airconditioners maken lawaai (binnenunit, warmtewisselaarunit)	45
10.2.10	Symptoom: De airconditioners maken lawaai (binnenunit, compressorunit, warmtewisselaarunit)	45
10.2.11	Symptoom: De airconditioners maken lawaai (compressorunit, warmtewisselaarunit)	45
10.2.12	Symptoom: Er komt stof uit de warmtewisselaarunit	45
10.2.13	Symptoom: De units geven een geur af	46
10.2.14	Symptoom: De ventilator van de warmtewisselaarunit draait niet.....	46
10.2.15	Symptoom: Op het scherm staat "88"	46
10.2.16	Symptoom: De compressor in de compressorunit stopt niet na een korte verwarmingscyclus.....	46
10.2.17	Symptoom: De binnenkant van een compressorunit is warm, zelfs wanneer de unit is gestopt.....	46
10.2.18	Symptoom: U voelt warme lucht wanneer de binnenunit gestopt is.....	46

10.1 Foutcodes: Overzicht

Neem contact op met uw installateur wanneer een storingscode op het scherm van de gebruikersinterface van de binnenunit staat. Geef hem de storingscode door, het unittype en het serienummer (deze laatste twee vindt u op het naamplaatje van de unit).

Hierna vindt u een lijst met storingscodes als referentie. Afhankelijk van de ernst van de storingscode, kunt u op de AAN/UIT-knop drukken om de code te resetten. Vraag anders advies aan uw installateur.

Hoofdcode	Inhoud
<i>RD</i>	Externe beveiliging geactiveerd
<i>R1</i>	EEPROM-storing (binnenunit)
<i>R3</i>	Storing afvoersysteem (binnenunit)
<i>R5</i>	Storing ventilatormotor (binnenunit)
<i>R7</i>	Storing motor draaiklep (binnenunit)
<i>R9</i>	Storing expansieklep (binnenunit)
<i>RF</i>	Storing afvoer (binnenunit)
<i>RH</i>	Storing stofkamer filter (binnenunit)
<i>RJ</i>	Storing capaciteitsinstelling (binnenunit)
<i>C1</i>	Storing transmissie tussen hoofdprintplaat en subprintplaat (binnenunit)
<i>C4</i>	Storing thermistor warmtewisselaar (binnenunit; vloeistof)
<i>C5</i>	Storing thermistor warmtewisselaar (binnenunit; gas)
<i>C9</i>	Storing thermistor aanzuiglucht (binnenunit)
<i>CR</i>	Storing thermistor perslucht (binnenunit)
<i>CE</i>	Storing bewegingsdetector of vloertemperatuursensor (binnenunit)
<i>CJ</i>	Storing thermistor gebruikersinterface (binnenunit)
<i>ED</i>	Storing ventilator of afvoerpomp (warmtewisselaarunit)
<i>E1</i>	Storing printplaat (compressorunit)
<i>E2</i>	Aardlekschakelaar geactiveerd (compressorunit)
<i>E3</i>	Hogedrukschakelaar geactiveerd
<i>E4</i>	Storing lage druk (compressorunit)
<i>E5</i>	Compressorblokkering gedetecteerd (compressorunit)
<i>E9</i>	Storing elektronische expansieklep (compressorunit of warmtewisselaarunit)
<i>F3</i>	Storing perstemperatuur (compressorunit)
<i>F4</i>	Abnormale aanzuigtemperatuur (compressorunit)
<i>F5</i>	Detectie te veel koelmiddel
<i>H3</i>	Storing hogedrukschakelaar
<i>H4</i>	Storing lagedrukschakelaar
<i>H9</i>	Storing omgevingstemperatuursensor (warmtewisselaarunit)
<i>J1</i>	Storing druksensor
<i>J2</i>	Storing stroomsensor
<i>J3</i>	Storing perstemperatuursensor (compressorunit)

Hoofdcode	Inhoud
J4	Storing gastemperatuursensor warmtewisselaar (warmtewisselaarunit)
J5	Storing aanzuigtemperatuursensor (compressorunit)
J6	Storing ontijzingtemperatuursensor (warmtewisselaarunit)
J7	Storing vloeistoftemperatuursensor (na onderkoeling HE) (compressorunit)
J9	Storing gastemperatuursensor (na onderkoeling HE) (compressorunit)
JA	Storing hogedruksensor (BIPH)
JC	Storing lagedruksensor (BIPL)
L1	INV-printplaat abnormaal
L4	Lameltemperatuur abnormaal
L5	Inverter-printplaat defect
L8	Overstroom compressor gedetecteerd
L9	Compressorblokkering (opstarten)
LC	Transmissie compressorunit - inverter: Probleem INV-transmissie
P1	INV asymmetrische voedingsspanning
P4	Storing lamelthermistor
PJ	Storing instelling capaciteit warmtewisselaarunit.
U0	Abnormale daling lage druk, defecte expansieklep
U1	Storing faseomkering voeding
U2	INV voedingsspanning te laag
U3	Systeem nog niet proefgedraaid
U4	Defecte bedrading binnenunit/warmtewisselaarunit/compressorunit
U5	Abnormale communicatie tussen gebruikersinterface en binnenunit
U8	Abnormale communicatie tussen hoofd- en subgebruikersinterface
U9	Verkeerde combinatie in systeem. Verkeerd type binnenunit aangesloten. Storing binnenunit. Storing warmtewisselaarunit.
UA	Storing aansluiting over binnenunits of verkeerde combinatie types (verkeerd type binnenunits of warmtewisselaarunit)
UC	Dubbel gecentraliseerd adres
UE	Storing in communicatie gecentraliseerde besturing - binnenunit
UF	Storing automatische adressering (inconsistentie)
UH	Storing automatische adressering (inconsistentie)

10.2 Symptomen die geen storingen van het systeem zijn

De volgende symptomen zijn GEEN storingen van het systeem:

10.2.1 Symptoom: Het systeem werkt niet

- De airconditioner start niet meteen nadat u op de AAN/UIT-knop van de gebruikersinterface drukt. Als het bedrijfslampje brandt, is de toestand van het systeem normaal. Om overbelasting van de compressormotor te voorkomen, start de airconditioner pas 5 minuten nadat hij werd uitgeschakeld. Deze vertraging wordt ook toegepast na gebruik van de keuzeknop voor de bedrijfsstand.
- Als "Onder gecentraliseerde besturing" op de gebruikersinterface staat, knippert het display enkele seconden wanneer u op de werkingstoets drukt. Het knipperende display betekent dat de gebruikersinterface niet kan worden gebruikt.
- Het systeem start niet meteen nadat de voeding is ingeschakeld. Wacht één minuut totdat de microcomputer bedrijfsklaar is.

10.2.2 Symptoom: Koelen/verwarmen kan niet worden omgeschakeld

-  (omschakeling onder gecentraliseerde besturing) op het display betekent dat dit een slave-gebruikersinterface is.
- Wanneer de keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening is geïnstalleerd en op het display  (omschakeling onder gecentraliseerde besturing) staat, betekent dit dat omschakelen koelen/verwarmen wordt geregeld door de keuzeschakelaar koelen/verwarmen op de afstandsbediening. Vraag uw dealer waar de afstandsbedieningsschakelaar is geïnstalleerd.

10.2.3 Symptoom: Ventileren is mogelijk, maar koelen en verwarmen werken niet

Onmiddellijk na het inschakelen. De microcomputer is nog aan het opstarten en voert een communicatiecontrole uit met de binnenunit(s). Wacht 12 minuten (maximum) tot de microcomputer klaar is.

10.2.4 Symptoom: De ventilatorsnelheid stemt niet overeen met de instelling

De ventilatorsnelheid verandert niet wanneer u op de instelknop voor de ventilatorsnelheid drukt. Wanneer de kamertemperatuur bij het verwarmen de ingestelde temperatuur bereikt, valt de compressorunit stil en gaat de ventilator van de binnenunit over naar fluistersnelheid. Dit voorkomt dat koude lucht rechtstreeks op de personen in de kamer wordt geblazen. De ventilatorsnelheid verandert niet wanneer u op de knop drukt, zelfs niet wanneer een andere binnenunit verwarmt.

10.2.5 Symptoom: De luchtstroomrichting stemt niet overeen met de instelling

De luchtstroomrichting stemt niet overeen met het display van de gebruikersinterface. De luchtstroomrichting zwenkt niet. Dit komt doordat de unit door de microcomputer wordt bestuurd.

10.2.6 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit)

- Wanneer het vochtgehalte bij het koelen hoog is. Als de binnenkant van een binnenunit extreem vuil is, zal de temperatuurverdeling in de kamer ongelijk zijn. Daarom is het nodig om de binnenkant van de binnenunit schoon te maken.

Vraag aan uw dealer meer informatie over het schoonmaken van de unit. Dit is het werk van een erkend servicetechnicus.

- Meteen na het beëindigen van het koelen en bij lage kamertemperatuur en laag vochtgehalte. Warm koelgas stroomt terug in de binnenunit en produceert stoom.

10.2.7 Symptoom: Uit het toestel komt witte rook (binnenunit, warmtewisselaarunit)

Wanneer het systeem na het ontdooien wordt omgeschakeld op verwarmen. Het vocht van het ontdooien wordt omgezet in stoom en wordt uitgeblazen.

10.2.8 Symptoom: Op de gebruikersinterface staat "U4" of "U5", de unit stopt, en start weer na enkele minuten

De gebruikersinterface wordt gestoord door interferentie van andere elektrische toestellen. Dit maakt communicatie tussen de units onmogelijk, en ze worden stilgelegd. De werking wordt automatisch hervat zodra de interferentie ophoudt. De voeding uit- en weer inschakelen kan dit probleem oplossen.

10.2.9 Symptoom: De airconditioners maken lawaai (binnenunit, warmtewisselaarunit)

- Een zoevend geluid is hoorbaar onmiddellijk na het inschakelen van de voeding. De elektronische expansieklep in een binnenunit begint te werken en produceert het geluid. Dit zal na ongeveer één minuut echter afnemen.
- Er is een constant "shah" geluid hoorbaar wanneer het systeem koelt of stilstaat. Dit geluid wordt geproduceerd wanneer de afvoer pomp (optioneel accessoire) werkt.
- Er is een "pishi-pishi" knarsend geluid hoorbaar wanneer het systeem stopt na het verwarmen. Dit geluid wordt geproduceerd door het uitzetten of krimpen van plastic onderdelen door het temperatuurverschil.
- Er is een laag "sah", "choro-choro" geluid hoorbaar wanneer de binnenunit stilstaat. Dit geluid is hoorbaar wanneer een andere binnenunit werkt. Om te voorkomen dat er olie en koelmiddel in het systeem blijft, wordt een kleine hoeveelheid koelmiddel in de kring rondgestuurd.

10.2.10 Symptoom: De airconditioners maken lawaai (binnenunit, compressorunit, warmtewisselaarunit)

- Een constant laag sissend geluid is hoorbaar wanneer het systeem koelt of ontdooit. Dit is het geluid van het koelmiddelgas dat door de compressorunit, de warmtewisselaarunit en de binnenunits stroomt.
- Een sissend geluid is hoorbaar bij het starten of meteen na het stoppen van de werking of het ontdooien. Dit wordt veroorzaakt door het stoppen of wijzigen van de koelmiddelstroom.

10.2.11 Symptoom: De airconditioners maken lawaai (compressorunit, warmtewisselaarunit)

De hoogte van het bedrijfsgeluid verandert. Dit geluid wordt veroorzaakt door de verandering van frequentie van de compressor of de ventilatoren.

10.2.12 Symptoom: Er komt stof uit de warmtewisselaarunit

Wanneer een unit na een lange periode van stilstand weer wordt gebruikt. Dit komt door stof in de warmtewisselaarunit.

10.2.13 Symptoom: De units geven een geur af

De unit kan geuren opnemen van kamers, meubilair, sigaretten, enz., en die dan weer afgeven.

10.2.14 Symptoom: De ventilator van de warmtewisselaarunit draait niet

Tijdens de werking. De ventilatorsnelheid wordt geregeld met het oog op een optimale werking van het product.

10.2.15 Symptoom: Op het scherm staat "88"

Dit is het geval meteen nadat de hoofdvoeding is ingeschakeld en betekent dat de gebruikersinterface in de normale toestand staat. Dit duurt 1 minuut.

10.2.16 Symptoom: De compressor in de compressorunit stopt niet na een korte verwarmingscyclus

Dit voorkomt dat er koelmiddel in de compressor blijft. De unit zal na 5 tot 10 minuten stoppen.

10.2.17 Symptoom: De binnenkant van een compressorunit is warm, zelfs wanneer de unit is gestopt

De carterverwarming verwarmt de compressor zodat deze vlot kan starten.

10.2.18 Symptoom: U voelt warme lucht wanneer de binnenunit gestopt is

Meer dan één binnenunit draait op hetzelfde systeem. Wanneer een andere unit werkt, blijft er nog wat koelmiddel door de unit stromen.

11 Verplaatsen

Neem contact op met uw dealer om de volledige unit te verwijderen en opnieuw te installeren. Het verplaatsen van units vereist een zekere technische kennis.

12 Opruimen

Deze unit werkt met fluorkoolwaterstof (HFK). Neem contact op met uw dealer wanneer u deze unit verwijdt. Het is bij wet verplicht om het koelmiddel te verzamelen, transporteren en verwijderen volgens de voorschriften voor "verzamelen en vernietigen van HFK's".

**OPMERKING**

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

Voor de installateur

13 Over de doos

Houd rekening met de volgende zaken:

- De unit MOET bij de levering gecontroleerd worden op beschadiging en volledigheid. Elke vorm van beschadiging of ontbrekende onderdelen MOET onmiddellijk aan de schadeverantwoordelijke van de transporteur worden gemeld.
- Breng de unit in de verpakking zo dicht mogelijk bij de plaats van montage om beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen.
- Maak de weg waarlangs u de unit naar binnen zult brengen tot aan de uiteindelijke installatieplaats op voorhand klaar.
- Neem de volgende punten in acht bij het omgaan met de unit:



Breekbaar.



Houd de unit recht om schade aan de compressor te voorkomen.

In dit hoofdstuk

13.1	Over LOOP BY DAIKIN	50
13.2	Overzicht: Over de doos	50
13.3	Compressorunit	51
13.3.1	De compressorunit uitpakken	51
13.3.2	Omgaan met de compressorunit	51
13.3.3	Accessoires van de compressorunit verwijderen	51
13.3.4	De transportbescherming verwijderen	52
13.3.5	Transport-EPS verwijderen	52
13.4	Warmtewisselaarunit	53
13.4.1	De warmtewisselaarunit uitpakken	53
13.4.2	Omgaan met de warmtewisselaarunit	53
13.4.3	Accessoires van de warmtewisselaarunit verwijderen	54
13.4.4	Transportvel verwijderen	54

13.1 Over LOOP BY DAIKIN

LOOP maakt deel uit van het bredere engagement van Daikin om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Met **LOOP** willen we een circulaire economie voor koelmiddelen creëren. Een van de acties om dit te bereiken, is het hergebruik van teruggewonnen koudemiddel in VRV-units die in Europa worden geproduceerd en verkocht. Voor meer informatie over de landen die in aanmerking komen, kunt u terecht op de website: <http://www.daikin.eu/loop-by-daikin>.


13.2 Overzicht: Over de doos

In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die u moet uitvoeren nadat de dozen met de compressorunit en de warmtewisselaarunit ter plaatse zijn geleverd.

- Transportbeveiliging verwijderen (alleen voor RKXYQ5)
- Transport-EPS verwijderen (alleen voor RKXYQ8)
- Transportvel uit de warmtewisselaarunit verwijderen


13.3 Compressorunit

13.3.1 De compressorunit uitpakken



13.3.2 Omgaan met de compressorunit

- **Met verpakking.** Gebruik een vorkheftruck.




- **Zonder verpakking.** Draag de unit langzaam zoals weergegeven:




13.3.3 Accessoires van de compressorunit verwijderen

- 1 Verwijder de accessoires (deel 1).



- a Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid
- b Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing compressorunit
- c Label gefluoreerde broeikasgassen
- d Meertalig label gefluoreerde broeikasgassen
- e Schroef (alleen vereist in het geval van 5 HP voor afscherming van bedrading tussen units) (zie "[17.2 Elektrische bedrading aansluiten op de compressorunit](#)" [▶ 103])
- f Kabelbinder

- 2 Verwijder het servicedeksel. Zie "[15.2.2 Compressorunit openen](#)" [▶ 66].
- 3 Verwijder de accessoires (deel 2).



c+d	Leidingaccessoires voor circuit 1 (naar warmtewisselaarunit)		
		5 HP	8 HP
	d Vloeistof	Ø12,7 mm	Ø12,7 mm
	c Gas	Ø19,1 mm	Ø22,2 mm
a+b	Leidingaccessoires voor circuit 2 (naar binnenunits)		
		5 HP	8 HP
	b Gas	Ø15,9 mm	Ø19,1 mm
	a Vloeistof	Ø9,5 mm	Ø9,5 mm
e	Leidingadapter (Ø19,1→22,2 mm) vereist voor het aansluiten van leidingen op de warmtewisselaarunit (alleen voor 8 HP)		


13.3.4 De transportbescherming verwijderen

Alleen voor RKXYQ5.



OPMERKING


Als de unit wordt gebruikt zonder eerst de transportbeveiliging te verwijderen, kunnen er abnormale trillingen of geluiden worden geproduceerd.



13.3.5 Transport-EPS verwijderen


Alleen voor RKXYQ8.

- 1 Verwijder de EPS. De EPS beschermt de unit bij het transport.



13.4 Warmtewisselaarunit

13.4.1 De warmtewisselaarunit uitpakken



13.4.2 Omgaan met de warmtewisselaarunit



OPMERKING


Plaats de unit niet met de aanzuig- of uitblaaszijde op de grond wanneer u de warmtewisselaarunit van de pallet neemt. **Mogelijk gevolg:** Vervorming van de aanzuig- of uitblaasopening.




VOORZICHTIG

Raak de luchtinlaat of de aluminium vinnen van de unit NIET aan, dit om letsels te voorkomen.


- **Met verpakking.** Gebruik een vorkheftruck of draagbanden.



- **Zonder verpakking.** Draag de unit langzaam zoals weergegeven:




13.4.3 Accessoires van de warmtewisselaarunit verwijderen



- a Optioneel filter voor vuil
- b Montagehandleiding voor de warmtewisselaarunit
- c Afdichting
- d Afvoerslang
- e Metalen klem
- f Schroef (voor afscherming van bedrading tussen units) (zie "[17.3 Elektrische bedrading aansluiten op de warmtewisselaarunit](#)" [[▶ 105](#)])
- g Kabelbinder

13.4.4 Transportvel verwijderen

- 1 Verwijder het vel. Het vel beschermt de unit bij het transport.



14 Over de units en opties

In dit hoofdstuk

14.1	Overzicht: Over de units en opties	55
14.2	Identificatie	55
14.2.1	Identificatielabel: Compressorunit	55
14.2.2	Identificatielabel: Warmtewisselaarunit	56
14.3	Over de compressorunit en de warmtewisselaarunit	56
14.4	Systeemlay-out	57
14.5	Combinaties van units en opties	57
14.5.1	Over combinaties van units en opties	57
14.5.2	Mogelijke combinaties van binnenunits	58
14.5.3	Mogelijke opties voor de compressorunit en de warmtewisselaarunit	58

14.1 Overzicht: Over de units en opties

Dit hoofdstuk bevat informatie over:

- Identificatie van de compressorunit en warmtewisselaarunit.
- Plaats van de compressorunit en de warmtewisselaarunit in de lay-out van het systeem.
- Met welke binnenunits en opties de compressorunit en warmtewisselaarunit kunnen worden gecombineerd.

14.2 Identificatie




OPMERKING

Wanneer meerdere units gelijktijdig geïnstalleerd of onderhouden worden, zorg ervoor de servicepanelen NIET te verwisselen tussen verschillende modellen.

14.2.1 Identificatielabel: Compressorunit

Locatie



Modelidentificatie


Voorbeeld: R K X Y Q 5 T 8 Y 1 B [*]

Code	Verklaring
R	Buiten luchtgekoeld
K	Compressorunit
X	Warmtepomp (niet-continu verwarmen)
Y	Eén module

Code	Verklaring
Q	Koelmiddel R410A
5+8	Capaciteitsklasse
T#	VRV IV-reeks
Y1	Elektrische voeding
B	Europese markt
[*]	Aanduiding kleine modelwijziging

14.2.2 Identificatielabel: Warmtewisselaarunit

Locatie



Modelidentificatie

Voorbeeld: R D X Y Q 5 T8 V1 B [*]

Code	Verklaring
R	Buiten luchtgekoeld
D	Warmtewisselaarunit
X	Warmtepomp (niet-continu verwarmen)
Y	Eén module
Q	Koelmiddel R410A
5+8	Capaciteitsklasse
T#	VRV IV-reeks
V1	Elektrische voeding
B	Europese markt
[*]	Aanduiding kleine modelwijziging

14.3 Over de compressorunit en de warmtewisselaarunit

Deze montagehandleiding betreft de volledig door inverter aangedreven VRV IV-warmtepomp voor binneninstallatie.

De compressorunit en warmtewisselaarunit zijn ontworpen voor installatie binnenshuis en zijn bedoeld voor lucht-lucht-warmtepomptoepassingen.

Specificatie		5 HP	8 HP
Maximum capaciteit	Verwarmen	16,0 kW	25,0 kW
	Koelen	14,0 kW	22,4 kW

Specificatie		5 HP	8 HP
Ontwerptemperatuur (buiten)	Verwarmen	-20~15,5°C natte bol	
	Koelen	-5~46°C droge bol	
Ontwerptemperatuur (buiten) van compressorunit en warmtewisselaarunit		5~35°C droge bol	
Maximale relatieve vochtigheid rond de compressorunit en warmtewisselaarunit	Verwarmen	50% ^(a)	
	Koelen	80% ^(a)	

(a) Om te voorkomen dat er condens wordt gevormd en water uit de unit druppelt. Als de temperatuur of de vochtigheid buiten deze limieten valt, kunnen beveiligingen geactiveerd worden, waardoor de unit mogelijk niet functioneert.

14.4 Systeemlay-out




INFORMATIE

De volgende afbeelding is slechts een voorbeeld en komt mogelijk NIET volledig overeen met de lay-out van uw systeem.



INFORMATIE

Niet elke combinatie van binnenunits is toegelaten. Zie "14.5.2 Mogelijke combinaties van binnenunits" [► 58] voor meer informatie.



- 1 In het geval van VRV DX-binnenunits
- 2 In het geval van VRV DX-binnenunits in combinatie met een luchtbehandelingsunit

a Warmtewisselaarunit

b Compressorunit

c Koelmiddelleiding

d Gebruikersinterface (specifiek afhankelijk van het type binnenunit)

VRV DX VRV binnenunit met directe expansie (DX)

EKEXV(A) Expansieklepkit

AHU Luchtbehandelingsunit

14.5 Combinaties van units en opties



INFORMATIE

Sommige opties zijn mogelijk NIET verkrijgbaar in uw land.

14.5.1 Over combinaties van units en opties



OPMERKING

Raadpleeg de recentste technische data voor de VRV IV-warmtepomp om zeker te zijn dat uw systeeminstallatie (compressorunit+warmtewisselaarunit+binnenunit(s)) zal werken.

Het VRV IV-warmtepumpsysteem voor binneninstallatie kan worden gecombineerd met verschillende types binnenunit en is uitsluitend bedoeld voor gebruik met R410A.

Een overzicht van de beschikbare units vindt u in de productcatalogus voor VRV IV-warmtepomp voor binneninstallatie.

In het overzicht vindt u de toegelaten combinaties van binnenunits, compressorunits en warmtewisselaarunits. Niet alle combinaties zijn toegelaten. Zij zijn onderhevig aan de in de technische data vermelde voorschriften.

14.5.2 Mogelijke combinaties van binnenunits

In het algemeen kunnen de volgende types binnenunit worden aangesloten op een VRV IV-warmtepumpsysteem voor binneninstallatie. Deze lijst is niet beperkend en hangt af van de combinatie van compressorunit, warmtewisselaarunit en binnenunitmodellen.

- VRV directe-expansiebinnenunits (DX) (lucht/luchttoepassingen).
- AHU (lucht/luchttoepassingen): één van de volgende twee combinaties moet worden geïnstalleerd:
 - EKEXV-kit + EKEQ-box,
 - EKEXVA-kit + EKEACBVE-box.
- Luchtgordijn (lucht/luchttoepassingen): Zie de combinatietabel in het databoek voor meer informatie.

14.5.3 Mogelijke opties voor de compressorunit en de warmtewisselaarunit



INFORMATIE

Zie de technische data voor de recentste optienamen.

Koelmiddelaftakset

Beschrijving	Modelnaam
Refnet-verdeler	KHRQ22M29H
Refnet-verbinding	KHRQ22M20TA
	KHRQ22M29T9

Zie "16.1.4 Koelmiddelaftaksets selecteren" [► 75] voor de selectie van de optimale aftakset.

Adapter voor externe besturing (DTA104A61/62)

Voor specifieke werking met een externe input van een centrale besturing kan de externe besturingsadapter worden gebruikt. Instructies (groep of individueel) kunnen worden gegeven voor geluidsarme werking en werking met beperkt stroomverbruik.

De externe besturingsadapter moet in de binnenunit worden geïnstalleerd.

Kabel PC-configurator (EKPCCAB*)

Bij de inbedrijfstelling kunnen verschillende lokale instellingen worden ingesteld met behulp van een pc-interface. Voor deze optie is de EKPCCAB* vereist; dit is een specifieke kabel voor communicatie met de compressorunit. De software van de gebruikersinterface is beschikbaar op <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/>.


Keuzeschakelaar koelen/verwarmen

Om de koel- of verwarmfunctie van op een centrale plaats te regelen, kan de volgende optie worden aangesloten:


Beschrijving	5 HP	8 HP
Keuzeschakelaar koelen/verwarmen	KRC19-26A	
Kabel keuzeschakelaar koelen/verwarmen	EKCHSC	—
Printkaart keuzeschakelaar koelen/verwarmen	—	BRP2A81 ^(a)
Met optionele montagekast voor de schakelaar	KJB111A	

(a) Ga als volgt te werk om een BRP2A81 te installeren:


- Controleer de componenten van de BRP2A81. Ze zijn NIET allemaal vereist.




- Verwijder het servicedeksel van de compressorunit en de schakelkast. Zie "[15.2.2 Compressorunit openen](#)" [▶ 66].
- Verwijder de montageplaat van de printplaat.




- Monteer de printplaat.




- Sluit de kabel aan.



- 6 Sluit de keuzeschakelaar koelen/verwarmen aan. Aanhaalmoment X1M (A/B/C): 0,53~0,63 N•m



- 7 Maak de kabels vast met kabelbinders.
8 Zet de DIP-schakelaar (DS1-1) op ON.



- 9 Breng de servicedeksels weer aan. Zie "[17.5 Compressorunit sluiten](#)" [▶ 107].
10 Laat de unit proefdraaien. Zie het hoofdstuk "Inbedrijfstelling".

Lekbakverwarming (EKDPH1RDX)

- **Wanneer.** Installatie optioneel. Aanbevolen in streken waar de buitentemperatuur langer dan 24 uur onder -7°C zakt.
- **Waar.** Installeer de lekbakverwarming in de warmtewisselaarunit.
- **Hoe.** Zie de bij de lekbakverwarming geleverde instructies voor installatie.

Filter voor vuil (geleverd als accessoire)

- **Wanneer.** Installatie optioneel. Aanbevolen op plaatsen waar veel vuil (bijvoorbeeld bladeren) in de aanzuigleiding kan terechtkomen.
- **Waar.** Installeer het filter op één van de volgende plaatsen:
 - Aanzuigopening van de warmtewisselaarunit
 - Aanzuigleiding (gemakkelijker voor onderhoud)
- **Hoe.** Zie de bij het filter geleverde instructies voor installatie.
- **Drukverschil over het filter:**
 - 5 HP: 30 Pa bij 60 m³/min
 - 8 HP: 75 Pa bij 100 m³/min

15 Installatie van de unit

In dit hoofdstuk

15.1	Installatieplaats voorbereiden.....	61
15.1.1	Vereisten voor de plaats waar de compressorunit wordt geïnstalleerd	61
15.1.2	Vereisten voor de plaats waar de warmtewisselaarunit wordt geïnstalleerd	63
15.1.3	Voorzorgsmaatregelen voor koelmiddellekken	64
15.2	Openen van de unit	66
15.2.1	Over het openen van de units	66
15.2.2	Compressorunit openen	66
15.2.3	Deksel van de schakelkast van de warmtewisselaarunit openen	67
15.3	Compressorunit monteren.....	67
15.3.1	Voorzorgsmaatregelen bij de montage van de compressorunit	67
15.3.2	Richtlijnen bij de installatie van de compressorunit	67
15.4	De warmtewisselaarunit monteren	68
15.4.1	Voorzorgsmaatregelen bij de montage van de warmtewisselaarunit.....	68
15.4.2	Richtlijnen bij de installatie van de warmtewisselaarunit.....	68
15.4.3	Richtlijnen bij de installatie van de kanalen	69
15.4.4	Richtlijnen bij de installatie van de afvoerleiding.....	70

15.1 Installatieplaats voorbereiden

Kies een installatieplaats met voldoende ruimte om de unit naar binnen en buiten te transporteren.

Installeer de unit NIET op een plaats die vaak als werkplaats wordt gebruikt. In het geval van bouwwerken (bijv. slijpwerkzaamheden) waar veel stof wordt geproduceerd, MOET de unit worden afgedekt.

15.1.1 Vereisten voor de plaats waar de compressorunit wordt geïnstalleerd



INFORMATIE

Lees tevens de volgende vereisten:

- Algemene vereisten voor de installatieplaats. Zie hoofdstuk “Algemene veiligheidsmaatregelen”.
- Vereisten voor de koelmiddelleidingen (lengte, hoogteverschil). Zie ook verder in dit hoofdstuk over de voorbereiding.



VOORZICHTIG

Toestel NIET toegankelijk voor iedereen; installeer het op een beveiligde plaats die niet voor iedereen toegankelijk is.

Deze units (compressorunit, warmtewisselaarunit en binnenunits) zijn geschikt voor installatie in een commerciële en licht industriële omgeving.




OPMERKING

Dit is een klasse A-product. In een residentiële omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken, en dan moet de gebruiker de gepaste maatregelen treffen.

**OPMERKING**


De in deze handleiding beschreven apparatuur kan elektronische ruis veroorzaken afkomstig van radiofrequentie-energie. De apparatuur voldoet aan specificaties die een redelijke bescherming moeten bieden tegen dergelijke interferentie. De garantie dat in een specifieke installatie geen interferentie zal optreden, kan echter niet worden gegeven.

Het is dan ook aan te raden de apparatuur en elektrische draden op een gepaste afstand van stereotoestellen, pc's, enz. te installeren.



- a Pc of radio
- b Zekering
- c Aardlekbeveiliging
- d Gebruikersinterface
- e Binnenunit
- f Compressorunit
- g Warmtewisselaarunit

- In plaatsen met een slechte ontvangst, moet de afstand 3 m of meer bedragen om elektromagnetische storingen van andere apparatuur te voorkomen en moeten de voedings- en transmissieleidingen in kabelbuizen liggen.
- **Serviceruimte.** Let op de volgende vereisten:



- Zorg ervoor dat bij een waterlek de installatieruimte of de omgeving geen schade oploopt.
- Kies een plaats waar het werkingsgeluid of de warme/koude lucht van de unit geen overlast veroorzaakt en die voldoet aan de geldende wetgeving.

Installeer de unit NIET op de volgende plaatsen:

- Geluidsgevoelige zones (zoals naast een slaapkamer), zodat het geproduceerd geluid in bedrijf geen overlast veroorzaakt.

Opmerking: Als het geproduceerde geluid in reële omstandigheden wordt gemeten, kan de gemeten waarde omwille van het geluid van de omgeving en de geluidsreflecties groter zijn dan het in de specificaties onder "Geluidspectrum" vermeld geluidsdrukniveau.

- Plaatsen met nevels van mineraalolie, oliespray of dampen in de lucht. Plastic onderdelen kunnen worden aangetast en van het toestel vallen of waterlekken veroorzaken.


Het is NIET aangewezen de unit op de volgende plaatsen te installeren, omdat deze plaatsen de levensduur van de unit kunnen verkorten:

- Waar de spanning veel schommelt
- In voertuigen of schepen
- In de aanwezigheid van zuur- of alkalinedampen

15.1.2 Vereisten voor de plaats waar de warmtewisselaarunit wordt geïnstalleerd


De vereisten voor de plaats waar de warmtewisselaarunit wordt geïnstalleerd zijn dezelfde als die voor de compressorunit, plus:

- De lamellen van de warmtewisselaar zijn scherp en kunnen iemand verwonden. Kies een installatieplaats waar er geen risico is dat iemand zich kan verwonden (in het bijzonder in omgevingen waar kinderen spelen).
- **Service ruimte.** Let op de volgende vereisten:



- **Beveiligingsroosters.** Installeer beveiligingsroosters op de aanzuig- en uitblaaszijde om te voorkomen dat de ventilatorschoepen of de warmtewisselaar kunnen worden aangeraakt.
- **Luchtstroom.** Zorg ervoor dat de luchtstroom niet geblokkeerd wordt.
- **Afvoer.** Zorg ervoor dat het condenswater goed kan worden afgevoerd.

- **Installatie aan de kust.** Installeer het toestel NIET waar het rechtstreeks wordt blootgesteld aan zeewind. Dit om corrosie door het hoge zoutgehalte van de lucht te voorkomen (kan de levensduur van de unit verkorten).



15.1.3 Voorzorgsmaatregelen voor koelmiddellekken

Over voorzorgsmaatregelen voor koelmiddellekken

De installateur en systeemdeskundige moeten de veiligheid garanderen in geval van lekken in overeenstemming met de lokale reglementeringen en normen. Bij gebrek aan lokale reglementeringen, kunnen de volgende normen gelden.

Dit systeem werkt met R410A als koelmiddel. R410A is op zich een volledig veilig, niet-toxisch en niet-brandbaar koelmiddel. Niettemin moet de ruimte waarin het systeem wordt geïnstalleerd, groot genoeg zijn. Dit verzekert dat het maximale concentratiepeil van koelgas niet wordt overschreden, ingeval dat er een groot lek in het systeem zou ontstaan, overeenkomstig de lokale reglementeringen en normen ter zake.


Over het maximum concentratieniveau

De maximale hoeveelheid koelmiddel en de berekening van de maximale koelmiddelconcentratie zijn rechtstreeks gerelateerd aan de ruimte waarin personen verblijven en waarin het koelmiddel dus zou kunnen lekken.

De meeteenheid van de concentratie is kg/m^3 (het gewicht in kg van het koelgas in een volume van 1 m^3 van de gebruikte ruimte).

De lokale reglementeringen en normen betreffende de maximaal toelaatbare concentratie moeten worden nageleefd.

Volgens de Europese Norm terzake is de maximaal toelaatbare concentratie van koelmiddel in een ruimte met mensen voor R410A beperkt tot $0,44 \text{ kg/m}^3$.



- a** Richting van de koelmiddelstroom
b Ruimte waarin zich een koelmiddellek heeft voorgedaan (uitstromen van alle koelmiddel uit het systeem)

Let vooral op met plaatsen waar het koelgas kan blijven hangen, zoals kelderverdiepingen enz., omdat koelgas zwaarder is dan lucht.

Controle van het maximum concentratieniveau

Controleer het maximale concentratiepeil zoals beschreven in de onderstaande stappen 1 tot 4 en neem de nodige maatregelen om eraan te voldoen.

- 1** Bereken de hoeveelheid koelmiddel (kg) in elk systeem afzonderlijk.

Formule	A+B=C
A	Hoeveelheid koelmiddel in een systeem met één unit (hoeveelheid koelmiddel waarmee het systeem is gevuld voordat het de fabriek verlaat)
B	Hoeveelheid extra koelmiddel (lokaal bijgevoelde hoeveelheid koelmiddel)
C	Totale hoeveelheid koelmiddel (kg) in het systeem



OPMERKING

Als één enkel koelmiddelsysteem in 2 volledig onafhankelijke koelsystemen is opgedeeld, dient u de hoeveelheid koelmiddel te gebruiken waarmee elk afzonderlijk systeem is gevuld.

- 2** Bereken het volume van de ruimte (m^3) waar de unit is geïnstalleerd. Bereken in de volgende gevallen het volume van (D), (E) als één ruimte of als de kleinste ruimte.

D	Als er geen kleinere opdelingen zijn van de ruimte:
E	Als de ruimte opgedeeld is, maar een opening aanwezig is tussen de ruimten die voldoende groot is om een vrije luchtcirculatie toe te laten. a Opening tussen de ruimten. Als er een deur is, moet de afmeting van de openingen boven en onder de deur gelijkwaardig zijn aan 0,15% of meer van het vloeroppervlak. b Ruimteopdeling

- 3** Bereken de koelmiddeldichtheid aan de hand van de resultaten van de berekeningen in stap 1 en 2 hiervoor. Als het resultaat van de voorgaande berekening groter is dan de maximaal toelaatbare concentratie, moet een ventilatieopening naar de ruimte ernaast worden voorzien.

Formule	$F/G \leq H$
F	Totaal volume koelmiddel in het koelmiddelsysteem
G	Volume (in m^3) van de kleinste ruimte met een unit
H	Maximale concentratie (kg/m^3)

- 4** Bereken de koelmiddeldichtheid met het volume van de ruimte waar de unit is geïnstalleerd en de ruimte ernaast. Voorzie ventilatieopeningen in de deur van de ruimtes ernaast tot de koelmiddeldichtheid kleiner is dan de maximaal toelaatbare concentratie.

15.2 Openen van de unit

15.2.1 Over het openen van de units

U moet op bepaalde momenten de unit openen. **Voorbeeld:**

- Bij het aansluiten van de koelmiddelleidingen
- Wanneer u de elektrische bedrading moet aansluiten
- Wanneer u onderhoudswerkzaamheden op de unit moet uitvoeren



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Laat de unit NIET onbewaakt achter wanneer het servicedeksel verwijderd is.

15.2.2 Compressorunit openen




GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN




GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE


- 1 Verwijder het servicedeksel van de compressorunit.




- 2 Verwijder het inspectieluikje als u **lokale instellingen** wilt uitvoeren.



- 3 Verwijder het deksel van de schakelkast als u **elektrische bedrading** wilt aansluiten.



15.2.3 Deksel van de schakelkast van de warmtewisselaarunit openen

**GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE**

15.3 Compressorunit monteren

15.3.1 Voorzorgsmaatregelen bij de montage van de compressorunit

**INFORMATIE**

Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken:


- Algemene veiligheidsmaatregelen
- Voorbereiding

15.3.2 Richtlijnen bij de installatie van de compressorunit

Controleer de stevigheid en het vlak zijn van de grond waarop de unit geïnstalleerd zal worden, zodat deze niet gaat trillen of lawaai maken wanneer ze in bedrijf is. Als de trillingen mogelijk op het gebouw worden overgedragen, moet u een trilbestendig rubber gebruiken (lokaal te voorzien).

De compressorunit kan rechtstreeks op de vloer of op een structuur worden geïnstalleerd.

- **Op de vloer.** De unit moet NIET worden bevestigd met ankerbouten.
- **Op een structuur.** Bevestig de unit stevig met ankerbouten, moeren en vulringen (lokaal te voorzien) aan de structuur. De fundering (stalen balkframe of beton) moet groter zijn dan het in het grijs aangegeven deel.




a Ankerpunt (4x)



INFORMATIE

De aanbevolen hoogte van het bovenste uitstekend deel van de bouten bedraagt 20 mm.



15.4 De warmtewisselaarunit monteren

15.4.1 Voorzorgsmaatregelen bij de montage van de warmtewisselaarunit



INFORMATIE

Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken:

- Algemene veiligheidsmaatregelen
- Voorbereiding

15.4.2 Richtlijnen bij de installatie van de warmtewisselaarunit




INFORMATIE

Optionele apparatuur. Lees ook de installatiehandleiding van de optionele apparatuur bij de installatie hiervan. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse, kan het gemakkelijker zijn om eerst de optionele apparatuur te installeren.


- **Ophangbouten.** Gebruik ophangbouten voor de montage. Controleer of het plafond sterk genoeg is om het gewicht van de unit te kunnen dragen. Als er enig risico bestaat, versterk dan eerst het plafond en installeer dan pas de unit.

Bevestig de ophangbeugel aan de ophangbout. Bevestig de bout goed met een moer en vulring aan de boven- en onderzijde van de ophangbeugel.



- a1 Moer
- a2 Dubbele moer
- b Vulring
- c Ophangbeugel

- **Afvoerwaterstroom.** Zorg dat het afvoerwater naar de aansluiting van de afvoerleiding loopt.




a Aansluiting afvoerleiding


15.4.3 Richtlijnen bij de installatie van de kanalen

De kanalen moeten lokaal worden voorzien.


- **Helling.** Zorg dat de kanalen aflopen om te voorkomen dat water in de warmtewisselaarunit loopt.



- **Roosters.** Installeer een rooster in de aanzuigkanaalinlaat en de uitblaaskanaaluitlaat om te voorkomen dat dieren en vuil in de kanalen terechtkomen.
- **Service-openingen.** Voorzie service-openingen in de kanalen om het onderhoud te vergemakkelijken.
- **Thermische isolatie.** Isoleer de kanalen tegen thermisch verlies om zweten (bij verwarmen) te voorkomen, en om te voorkomen dat het gebouw te sterk wordt verwarmd (bij koelen).
- **Geluidsisolatie.** Isoleer de kanalen tegen geluid, vooral op geluidsgevoelige plaatsen. **Voorbeeld:** Geluidsabsorberende kanalen; geluidsabsorberende geleideplaat in het kanaal.
- **Luchtlekken.** Draai aluminiumtape rond de aansluiting tussen de warmtewisselaarunit en het kanaal. Zorg ervoor dat er geen luchtlekken tussen het kanaal en de warmtewisselaarunit of in andere aansluitingen zijn. Dit om zweten, oververhitting en geluidsproblemen te voorkomen.



- **Luchtstroming:**
 - Bescherm de kanalen tegen omgekeerde luchtstroom van wind.
 - Zorg ervoor dat de uitgeblazen lucht niet opnieuw wordt aangezogen. **Mogelijk gevolg:** Verminderde prestaties van de unit.
- **Buitenlucht.** Sluit de aanzuigkanalen en uitblaaskanalen aan op de buitenlucht. Als de aanzuigkanalen of uitblaaskanalen op de binnenlucht worden aangesloten, kan de gewenste kamertemperatuur mogelijk niet worden bereikt.




15.4.4 Richtlijnen bij de installatie van de afvoerleiding

Zorg ervoor dat het condenswater goed kan worden afgevoerd. Dit omvat:


- Algemene richtlijnen
- Afvoerleiding aansluiten op de warmtewisselaarunit
- Afvoerpomp en afvoerreservoir installeren
- Controleren op waterlekken

Algemene richtlijnen

- **Leidinglengte.** Houd de afvoerleiding zo kort mogelijk.
- **Leidingmaat.** De leidingmaat moet gelijk aan of groter dan de verbindingsleiding zijn (plastic buis met een nominale diameter van 25 mm en buitendiameter van 32 mm).
- **Helling.** De afvoerleiding moet afhellen (minstens 1/100) om te voorkomen dat er lucht in de leiding blijft zitten. Gebruik ophangbeugels zoals afgebeeld.




- **Condensatie.** Neem maatregelen tegen condensatie. Isoleer de volledige afvoerleiding in het gebouw.
- **Stank.** Installeer een sifon om slechte geuren te voorkomen en ervoor te zorgen dat er geen lucht in de unit terecht komt via de afvoerleiding.



a Sifon

- **Afvoerleidingen combineren.** Afvoerleidingen kunnen worden gecombineerd. Gebruik afvoerleidingen en T-stukken met de juiste diameter voor de werkingscapaciteit van de units.



a Warmtewisselaarunit
b Binnenunit
c T-stuk

Afvoerleiding aansluiten op de warmtewisselaarunit




OPMERKING

Een slechte aansluiting van de afvoerslang kan lekken veroorzaken en schade berokkenen aan de installatieruimte en de omgeving.

- 1 Duw de afvoerslang zo ver mogelijk over de aansluiting van de afvoerleiding.
- 2 Draai de metalen klem vast tot er minder dan 4 mm tussen de schroefkop en het metalen klemdeel zit.

- 3 Draai de afdichting (= isolatie) rond de metalen klem en de afvoerslang en bevestig ze met kabelbinders.
- 4 Sluit de afvoerleiding aan op de afvoerslang.




- a Aansluiting afvoerleiding (bevestigd aan de unit)
- b Afvoerslang (accessoire)
- c Metalen klem (accessoire)
- d Afdichting (accessoire)
- e Afvoerleidingen (niet meegeleverd)

Richtlijnen bij de installatie van een afvoerpomp en afvoerreservoir

Wanneer u een afvoerpomp installeert, moet ook een afvoerreservoir worden geïnstalleerd. De afvoerpomp en het afvoerreservoir moeten lokaal worden voorzien.

▪ Afvoerpomp:

- **Minimum debiet:** 45 l/h
- **Feedbackcontact.** U kunt een contact aansluiten dat de status van de afvoerpomp doorgeeft aan de warmtewisselaarunit. De warmtepomp gebruikt dit contact als input.



- a Feedbackcontact van de afvoerpomp
- b Kabelbinder
- c Storing afvoerpomp: Als het contact opent, stopt de warmtepomp en wordt een foutcode gegenereerd. Zie "22.3.1 Foutcodes: Overzicht" [► 140] voor meer informatie.
- d Normale werking afvoerpomp: Als het contact sluit, herneemt de warmtepomp de normale werking.

▪ Afvoerreservoir:

- **Minimum volume:** 3 l
- **Optimale werkmethode:** Gebruik een afvoerreservoir met een debietschakelaar die een AAN/UIT-sigitaal naar de afvoerpomp stuurt.

Controle op waterlekken

Giet langzaam ongeveer 1 l water in de afvoerbak en controleer op waterlekken.

16 Installatie van de leidingen

In dit hoofdstuk

16.1	Koelmiddelleiding voorbereiden	72
16.1.1	Vereisten voor de koelmiddelleidingen	72
16.1.2	Materiaal koelmiddelleidingen	73
16.1.3	Leidingmaat selecteren	73
16.1.4	Koelmiddelaftaksets selecteren	75
16.1.5	Lengte koelmiddelleiding en hoogteverschil	75
16.2	Koelmiddelleiding aansluiten	77
16.2.1	Over het aansluiten van de koelmiddelleidingen	77
16.2.2	Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van koelmiddelleidingen	77
16.2.3	Richtlijnen voor het buigen van leidingen	77
16.2.4	Het uiteinde van een buis solderen	78
16.2.5	Gebruik van de afsluiter en servicepoort	78
16.2.6	Dichtgeknepen leidingen verwijderen	80
16.2.7	Koelmiddelleiding aansluiten op compressorunit	82
16.2.8	Koelmiddelleiding aansluiten op de warmtewisselaarunit	83
16.2.9	Koelmiddelaftakset aansluiten	84
16.3	Koelmiddelleiding controleren	85
16.3.1	Over het controleren van de koelmiddelleidingen	85
16.3.2	Koelmiddelleiding controleren: Algemene richtlijnen	86
16.3.3	Koelmiddelleiding controleren: Set-up	86
16.3.4	Lektest uitvoeren	87
16.3.5	Vacuümdrogen	88
16.3.6	Koelmiddelleidingen isoleren	89
16.4	Koelmiddel vullen	89
16.4.1	Over koelmiddel bijvullen	89
16.4.2	Voorzorgsmaatregelen bij het vullen van koelmiddel	90
16.4.3	Bepalen hoeveel koelmiddel moet worden bijgevuld	90
16.4.4	Koelmiddel vullen	91
16.4.5	Foutcodes bij het vullen met koelmiddel	94
16.4.6	Het label voor gefluoreerde broeikasgassen aanbrengen	95

16.1 Koelmiddelleiding voorbereiden

16.1.1 Vereisten voor de koelmiddelleidingen



OPMERKING

Voor R410A-koelmiddel moeten strikte voorzorgsmaatregelen worden genomen om het systeem schoon, droog en afgedicht te houden.

- Schoon en droog: voorkom dat vreemd materiaal (zoals minerale olie of vocht) in het systeem terechtkomt.
- Afgedicht: R410A bevat geen chloor en is niet schadelijk voor de ozonlaag die de aarde tegen schadelijke ultraviolette straling beschermt. Eventueel vrijgekomen R410A kan bijdragen aan het broeikaseffect. Om deze reden verdient de afdichting van de installatie bijzondere aandacht.



OPMERKING

De leidingen en andere drukvoerende delen moeten geschikt zijn voor koelmiddel. Gebruik met fosforzuur gedeoxideerd, naadloos koper voor de koelmiddelleidingen.



INFORMATIE

Lees ook de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken in de "2 Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid" [► 9].

- Vreemde stoffen in de leidingen, waaronder oliën die tijdens de fabricage worden gebruikt, mogen niet meer dan 30 mg/10 m bedragen.

16.1.2 Materiaal koelmiddelleidingen

Leidingmateriaal

Met fosforzuur gedeoxideerd naadloos koper

Hardingsgraad en dikte leidingen

Buitendiameter (Ø)	Hardingsgraad	Dikte (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4") 9,5 mm (3/8") 12,7 mm (1/2")	Gegloeid (O)	≥0,80 mm	
15,9 mm (5/8")	Gegloeid (O)	≥0,99 mm	
19,1 mm (3/4") 22,2 mm (7/8")	Halfhard (1/2H)	≥0,80 mm	

^(a) Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en de maximale bedrijfsdruk van de unit (zie "PS High" op het naamplaatje van de unit), zijn mogelijk dikkere leidingen vereist.


16.1.3 Leidingmaat selecteren

Bepaal de juiste maat aan de hand van de volgende tabellen voor aansluitingen op DX-binnenunits en AHU-units (de referentie-afbeelding geldt alleen als voorbeeld).



INFORMATIE

De volgende afbeelding is slechts een voorbeeld en komt mogelijk NIET volledig overeen met de lay-out van uw systeem.



- a** Warmtewisselaarunit
- b** Compressorunit
- c** Koelmiddelaftakset
- VRV DX** VRV DX-binnenunit
- EKEXV(A)** Expansieklepkit
- AHU** Luchtbehandelingsunit
- A** Leiding tussen warmtewisselaarunit en compressorunit
- B** Leiding tussen compressorunit en (eerste) koelmiddelaftakset (= hoofdleiding)
- C** Leiding tussen koelmiddelaftaksets
- D** Leidingen tussen koelmiddelaftakset en binnenunit

Wanneer de vereiste leidingdiameters (inch-maten) niet verkrijgbaar zijn, mag u ook andere diameters (mm-maten) gebruiken; houd hierbij rekening met de volgende punten:

- Neem de leidingdiameter die het dichtst bij de gevraagde diameter ligt.
- Gebruik de gepaste adapterstukken voor de overgang van leidingen met inch-maten naar leidingen met mm-maten (lokaal te voorzien).

- Wijzig de berekening voor extra koelmiddel zoals beschreven in "16.4.3 Bepalen hoeveel koelmiddel moet worden bijgevuld" [► 90].

A: Leiding tussen warmtewisselaarunit en compressorunit

Gebruik de volgende diameters:

Capaciteitstype compressorunit	Leidingmaat (buitendiameter) (mm)	
	Gasleiding	Vloeistofleiding
5 HP	19,1	12,7
8 HP	22,2	

B: Leiding tussen compressorunit en eerste koelmiddelaftakset

Gebruik de volgende diameters:

Capaciteitstype compressorunit	Leidingmaat (buitendiameter) (mm)			
	Gasleiding		Vloeistofleiding	
	Standaard	Vergroot	Standaard	Vergroot
5 HP	15,9	19,1	9,5	—
8 HP	19,1	22,2	9,5	12,7

Standaard ↔ Vergroting:

Als		Dan
De equivalente leidinglengte tussen de warmtewisselaarunit en de verste binnenunit bedraagt 90 m of meer	5 HP	Het wordt aanbevolen om een dikkere hoofdgasleiding (tussen compressorunit en eerste koelmiddelaftakset) te gebruiken. Gebruik de oorspronkelijke leidingdiameter wanneer de aanbevolen gasleidingmaat niet beschikbaar is (dit kan evenwel een kleine capaciteitsafname tot gevolg hebben).
	8 HP	- Gebruik een dikkere hoofdvloeistofleiding (tussen compressorunit en eerste koelmiddelaftakset). - Het wordt aanbevolen om een dikkere hoofdgasleiding (tussen compressorunit en eerste koelmiddelaftakset) te gebruiken. Gebruik de oorspronkelijke leidingdiameter wanneer de aanbevolen gasleidingmaat niet beschikbaar is (dit kan evenwel een kleine capaciteitsafname tot gevolg hebben).

C: Leiding tussen koelmiddelaftaksets

Gebruik de volgende diameters:

Capaciteitsindex binnenunit	Leidingmaat (buitendiameter) (mm)	
	Gasleiding	Vloeistofleiding
<150	15,9	9,5
150≤x<200	19,1	
200≤x<260	22,2	

D: Leidingen tussen koelmiddelaftakset en binnenunit

Gebruik dezelfde diameters als die van de aansluitingen (vloeistof, gas) op de binnenunits. De diameters van binnenunits zijn als volgt:

Capaciteitsindex binnenunit	Leidingmaat (buitendiameter) (mm)	
	Gasleiding	Vloeistofleiding
15~50	12,7	6,4
63~140	15,9	9,5
200	19,1	
250	22,2	

16.1.4 Koelmiddelaftaksets selecteren

Voor een voorbeeld met leidingen, zie "[16.1.3 Leidingmaat selecteren](#)" [► 73].

Refnet-verbinding aan de eerste aftakking (vanaf de compressorunit)

Wanneer als eerste aftakking vanaf de kant van de compressorunit een refnet-verbinding wordt gebruikt, kunt u deze kiezen uit de volgende tabel volgens de capaciteit van de compressorunit. **Voorbeeld:** Refnet-verbinding c (B→C/D).

Capaciteitstype compressorunit	Koelmiddelaftakset
5 HP	KHRQ22M20TA
8 HP	KHRQ22M29T9

Refnet-verbindingen bij andere aftakkingen

Kies voor andere refnet-verbindingen dan de eerste aftakking het juiste model aftakset op basis van de totale capaciteitsindex van alle binnenunits die na de koelmiddelaftakking zijn aangesloten. **Voorbeeld:** Refnet-verbinding c (C→D/D).

Capaciteitsindex binnenunit	Koelmiddelaftakset
<200	KHRQ22M20TA
$200 \leq x < 260$	KHRQ22M29T9

Refnet-verdelers

Kies uit de volgende tabel volgens de totale capaciteit van alle onder de refnet-verdeler aangesloten binnenunits.


Capaciteitsindex binnenunit	Koelmiddelaftakset
<260	KHRQ22M29H

**INFORMATIE**

Op een verdeler kunnen maximaal 8 aftakkingen worden aangesloten.

16.1.5 Lengte koelmiddelleiding en hoogteverschil

De leidinglengten en hoogteverschillen moeten voldoen aan de volgende vereisten.



Minimale en maximale leidinglengten					
1	Warmtewisselaarunit → Compressorunit		L1≤30 m		
2	Echte leidinglengte (equivalente leidinglengte) ^(a)		L2+L3+L4≤70 m (90 m) L2+L5+L6≤70 m (90 m) L2+L5+L7≤70 m (90 m)		
3	Totale leidinglengte (x=L1+L2+L3+L4+L5+L6+L7)				
		Minimum	10 m≤x		
		In het geval van 8 HP	x≤300 m		
		In het geval van 5 HP		Als	Dan
			L1≤30 m	x≤115 m	
			L1≤25 m	x≤120 m	
			L1≤20 m	x≤125 m	
			L1≤15 m	x≤130 m	
			L1≤10 m	x≤135 m	
			L1≤5 m	x≤140 m	
4	EKEXV(A) → AHU		L4≤5 m		
5	Eerste aftakset → Binnenunit/AHU		L3+L4≤40 m L5+L6≤40 m L5+L7≤40 m		
Maximum hoogteverschillen ^(b)					
1	Warmtewisselaarunit ↔ Compressorunit		H1≤10 m		
2	Compressorunit ↔ Binnenunit		H2≤30 m H3≤30 m		
3	EKEXV(A) ↔ AHU		H4≤5 m		
4	Binnenunit ↔ Binnenunit		H5≤15 m		

(a) Neem een equivalente leidinglengte van refnet-verbinding=0,5 m en refnet-verdeler=1 m (voor berekeningsdoeleinden van equivalente leidinglengte, niet voor berekeningen van de koelmiddelvulling).

(b) Elke unit kan de hoogste zijn.

16.2 Koelmiddelleiding aansluiten

16.2.1 Over het aansluiten van de koelmiddelleidingen

Alvorens de koelmiddelleidingen aan te sluiten

Controleer of de compressorunit, warmtewisselaarunit en binnenunits gemonteerd zijn.

Typische workflow

De koelmiddelleiding aansluiten betekent:

- Koelmiddelleiding aansluiten op de compressorunit
- Koelmiddelleiding aansluiten op de warmtewisselaarunit
- Koelmiddelaftaksets aansluiten
- Koelmiddelleiding aansluiten op de binnenunits (zie de montagehandleiding van de binnenunits)
- De koelmiddelleiding isoleren
- Houd rekening met de richtlijnen voor:
 - Buigen van leidingen
 - Soldeersel
 - Gebruik van de afsluiters
 - Verwijderen van dichtgeknepen leidingen

16.2.2 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van koelmiddelleidingen



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



OPMERKING

Houd rekening met de volgende voorzorgen met betrekking tot de koelmiddelleiding:

- Zorg ervoor dat nooit ander koelmiddel dan het aangewezen koelmiddel in de koelmiddelcyclus vermengd wordt (bijv. lucht).
- Gebruik enkel R410A wanneer u koelmiddel moet bijvullen.
- Gebruik uitsluitend installatiegereedschap (bijv. manometers voor het verdeelstuk) dat enkel en alleen voor R410A-installaties bedoeld is, zodat het de druk kan weerstaan en er geen vreemde stoffen (zoals minerale oliën en vocht) in het systeem terecht kunnen komen.
- Knijp de leiding dicht of plak ze af om te voorkomen dat er vuil, vloeistof of stof in terechtkomt.
- Wees voorzichtig wanneer u koperbuizen doorheen muren steekt.

16.2.3 Richtlijnen voor het buigen van leidingen

Gebruik een plooitang om de leidingen te buigen. Alle leidingbochten moeten zo geleidelijk mogelijk verlopen (buigingsstraal van 30~40 mm of meer).

16.2.4 Het uiteinde van een buis solderen




OPMERKING

Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van lokale leidingen. Breng soldeersel aan zoals aangegeven in de afbeelding.

≤Ø25.4



- Doorblazen met stikstof bij het hardsolderen voorkomt belangrijke afzettingen van een geoxideerde filmlaag op de binnenkant van de leiding. Deze filmlaag heeft een nadelige invloed op de kleppen en compressoren in het koelsysteem en voorkomt een goede werking.
- Stel de stikstofdruk met een drukreducerklep in op 20 kPa (0,2 bar) (d.w.z. net genoeg om te voelen op de huid).



- a Koelmiddelleiding
- b Te hardsolderen deel
- c Tape
- d Handbediende klep
- e Reduceerleed
- f Stikstof


- Gebruik GEEN anti-oxidanten bij het hardsolderen van leidingverbindingen. Door resten kunnen leidingen verstopt raken en kan uitrusting stuk gaan.
- Gebruik GEEN vloeimiddel bij het hardsolderen van koper-op-koper koelmiddelleidingen. Gebruik fosforkoper toevoegmetaal (BCuP), waarbij GEEN vloeimiddel wordt vereist.
Vloeimiddel heeft een uitermate schadelijke invloed op koelmiddelleidingssystemen. Zo zal een vloeimiddel op chloorbasis corrosie van de leidingen veroorzaken, of als het fluor bevat, zal het de koelmiddelolie aantasten.
- Bescherm bij het braseren ALTIJD de omgeving (bijvoorbeeld isolatieschuim) tegen de hitte.

16.2.5 Gebruik van de afsluiter en servicepoort


Omgaan met de afsluiter

Houd rekening met de volgende richtlijnen:

- De gas- en vloeistofafsluiter zijn in de fabriek gesloten.
- Houd alle afsluiters open tijdens de werking.
- In de afbeeldingen hierna ziet u de naam van elk onderdeel dat vereist is bij het gebruik van de afsluiter.



- a Servicepoort en servicepoortdeksel
- b Afsluiter
- c Aansluiting lokale leiding
- d Deksel afsluiter




- a Servicepoort
- b Deksel afsluiter
- c Zeskantgat
- d As
- e Klepzitting

- Oefen GEEN overmatige kracht uit op de afsluiter. Anders kan de afsluiter afbreken.

Afsluiter openen

- 1 Verwijder het deksel van de afsluiter.
- 2 Steek een zeskantsleutel in de afsluiter en draai de afsluiter linksom.



- 3 Stop met draaien zodra de afsluiter niet meer verder draait.
- 4 Installeer het deksel van de afsluiter.

Resultaat: De afsluiter is nu open.

Om de Ø19,1 mm afsluiter volledig te openen, draai de zeskantsleutel tot een aanhaalmoment tussen 27 en 33 N•m is bereikt.

Een verkeerd aanhaalmoment kan lekkage van het koelmiddel en breuk van het afsluiterdeksel veroorzaken.




OPMERKING

Deze waarden voor het aanhaalmoment gelden alleen voor het openen van Ø19,1 mm afsluiters.

Afsluiter sluiten

- 1 Verwijder het deksel van de afsluiter.
- 2 Steek een zeskantsleutel in de afsluiter en draai de afsluiter rechtsom.




3 Stop met draaien zodra de afsluiter niet meer verder draait.

4 Installeer het deksel van de afsluiter.

Resultaat: De afsluiter is nu dicht.

Omgaan met het afsluiterdeksel

- Het afsluiterdeksel is verzegeld op de door de pijl aangegeven plaats. Beschadig dit NIET.
- Draai na gebruik van de afsluiter het afsluiterdeksel goed vast en controleer op lekken. Zie de tabel hieronder voor het aanhaalmoment.



Omgaan met de servicepoort

- Gebruik altijd een vulslang met een drukpen omdat de servicepoort een Schrader-ventiel is.
- Draai het servicepoortdeksel na gebruik van de servicepoort goed vast. Zie de tabel hieronder voor het aanhaalmoment.
- Controleer na het vastdraaien van het servicepoortdeksel op koelmiddellekken.

Aanhaalmomenten

Afmeting afsluiter (mm)	Aanhaalmoment N•m (rechtsom draaien om te sluiten)			
	Schacht			
	Klephuis	Zeskantsleutel	Deksel (afsluiterdekse l)	Servicepoort
Ø9,5	5,4~6,6	4 mm	13,5~16,5	11,5~13,9
Ø12,7	8,1~9,9		18,0~22,0	
Ø19,1	27,0~33,0	8 mm	22,5~27,5	

16.2.6 Dichtgeknepen leidingen verwijderen



WAARSCHUWING

Gas of olie die nog overblijft in de afsluiter kan de dichtgeknepen leiding wegblazen. Het niet goed naleven van de instructies in de onderstaande procedure kan leiden tot schade aan voorwerpen of persoonlijk letsel (afhankelijk van de omstandigheden kan dit ernstig zijn).

Verwijder de dichtgeknepen leiding met de volgende procedure:

- 1** Zorg ervoor dat de afsluiter volledig gesloten zijn.



- 2 Sluit het vacumeer-/aftaptoestel via een verdeelstuk aan op de servicepoort van alle afsluiters.

Uit alle 4 dichtgeknepen leidingen moet het gas en de olie worden verwijderd. Afhankelijk van het beschikbare gereedschap, gebruikt u methode 1 (verdeelstuk met koelmiddellijnsplitters vereist) of methode 2).

Verdeelstuk	Aansluitingen	Compressorunit
	Methode 1: Sluit aan op alle servicepoorten tegelijk.	5 HP
	Methode 2: Sluit eerst aan op de eerste 2 servicepoorten. Sluit vervolgens aan op de laatste 2 servicepoorten. 	8 HP

- a, b, c, d Servicepoorten van afsluiters
 e Vacumeer-/aftapunit
 A, B, C Klep A, B en C
 D Koelmiddellijnsplitter

- 3 Verwijder gas en olie uit de dichtgeknepen leiding met behulp van een aftaptoestel.



VOORZICHTIG

Laat de gasen NIET vrij in de atmosfeer.

- 4 Maak de vulslang los en sluit de servicepoorten af zodra alle gas en olie uit de dichtgeknepen leiding is verwijderd.
- 5 Snijd het onderste deel van de leidingen van de gas- en vloeistofafsluiters af op de zwarte streep. Gebruik hiervoor gepast gereedschap (bijv. een pijpensnijder).





WAARSCHUWING



Verwijder de dichtgeknepen leiding NOOIT door hardsolderen.

Gas of olie die nog overblijft in de afsluiter kan de dichtgeknepen leiding wegblazen.

- 6 Wacht tot alle olie uit de leiding is gedruppeld alvorens verder te gaan met de aansluiting van de lokale leiding wanneer niet alle olie kon worden afgetapt.


16.2.7 Koelmiddelleiding aansluiten op compressorunit



OPMERKING


- Gebruik de als accessoire bijgeleverde leidingen bij het uitvoeren van lokale leidingwerken.
- Let er ook op dat de lokale leidingen geen andere leidingen of bodem- of zijpaneel raken.

- 1 Verwijder het servicedeksel. Zie "15.2.2 Compressorunit openen" [▶ 66].
- 2 Kies de richting langs waar u de leiding wilt leggen (a of b).



- a Naar de achterkant
b Naar de bovenkant

- 3 Als u de leiding langs boven wilt leggen:




- a Snijd de isolatie weg (onder de uitbreekopening).
b Sla op de uitbreekopening en verwijder het deel.
c Verwijder de bramen.
d Breng reparatieverf aan op de randen en de delen rond de randen om roestvorming te voorkomen.

**OPMERKING**

Voorzorgsmaatregelen bij het uitslaan van de uitbreekopeningen:

- Let op dat u de behuizing niet beschadigt.
- Na het uitslaan van de uitbreekopeningen, verwijdert u best de bramen en brengt u reparatieverf aan op de randen en de delen rond de randen om roestvorming te voorkomen.
- Omwikkel de elektrische bedrading met beschermende tape om beschadiging bij het doorvoeren door de uitbreekopeningen te voorkomen.


4 Sluit de leiding als volgt aan (hardsolderen):



- a Vloeistofleiding (circuit 2: naar binnenunits)
- b Gasleiding (circuit 2: naar binnenunits)
- c Gasleiding (circuit 1: naar warmtewisselaarunit)
- d Vloeistofleiding (circuit 1: naar warmtewisselaarunit)
- 1 Dichtgeknepen leiding
- 2 Leidingaccessoires
- 3 Lokale leiding

5 Breng het servicedeksel weer aan.

6 Dicht alle openingen af (voorbeeld: a) om te voorkomen dat kleine dieren in het systeem terechtkomen.

**WAARSCHUWING**

Neem de gepaste maatregelen om te voorkomen dat kleine dieren kunnen gaan nestelen in de unit. Kleine dieren die in contact komen met elektrische onderdelen kunnen storingen, rook of brand veroorzaken.

16.2.8 Koelmiddelleiding aansluiten op de warmtewisselaarunit

1 Verwijder het deksel.

- 2 Verwijder de 2 isolatiedelen.
- 3 Voorzie een natte doek voor de EPS om de afvoerbak te beschermen.
- 4 Soldeer de vloeistof- en de gasleiding.





OPMERKING

Alleen voor 8 HP.

Leidingadapter (Ø19,1→22,2 mm) (geleverd als accessoire in de compressorunit). Gebruik de leidingadapter om de lokale leiding (Ø22,2 mm) aan te sluiten op de aansluiting van de gasleiding van de warmtewisselaarunit (Ø19,1 mm).




- 5 Verwijder de natte doek.
- 6 Plaats de 2 isolatiedelen terug, pel de isolatietapes af en kleef ze op de isolatiedelen.
- 7 Breng het deksel weer aan.



16.2.9 Koelmiddelaftakset aansluiten

Raadpleeg de bij de set geleverde montagehandleiding voor de installatie van de koelmiddelaftakset.


- Monteer de refnet-verbinding zodat ze horizontaal of verticaal aftakt.
- Monteer de refnet-verdeler zodat hij horizontaal aftakt.



- a Horizontaal oppervlak
- b Refnet-verbinding verticaal gemonteerd
- c Refnet-verbinding horizontaal gemonteerd
- d Verdelers

16.3 Koelmiddelleiding controleren

16.3.1 Over het controleren van de koelmiddelleidingen



Het is heel belangrijk dat alle werkzaamheden aan de koelmiddelleidingen klaar zijn alvorens de units (compressorunit, warmtewisselaarunit of binnenunits) in te schakelen.

De expansiekleppen worden geïnitieerd bij het inschakelen van de units. Dit betekent dat ze worden gesloten. Een lektest en vacuümdrogen van lokale leidingen, warmtewisselaarunit en binnenunits is niet mogelijk wanneer dit gebeurt.

Daarom zijn er 2 methoden voor de initiële installatie, lektest en vacuümdrogen.

Methode 1: Voor inschakelen

Als het systeem nog niet werd ingeschakeld, zijn er geen speciale stappen vereist voor de lektest en het vacuümen.

Methode 2: Na inschakelen

Als het systeem al werd ingeschakeld, activeer dan instelling [2-21] (zie "[18.1.4 Stand 1 of 2 activeren](#)" ► 112). Deze instelling opent de lokale expansiekleppen zodat het R410A door de leidingen kan stromen en de lektest en vacuümen kunnen worden uitgevoerd.



OPMERKING

Zorg ervoor dat de warmtewisselaarunit en alle binnenunits die op de compressorunit zijn aangesloten, ingeschakeld zijn.



OPMERKING

Wacht tot de compressorunit klaar is met initialiseren om instelling [2-21] in te stellen.

Lektest en vacuümdrogen

De koelmiddelleiding controleren betekent:

- De koelmiddelleiding controleren op lekken.

- Alle vocht, lucht of stikstof uit de koelmiddelleiding verwijderen door middel van vacumeren.

Als de koelmiddelleiding vocht kan bevatten (bijvoorbeeld water in de leiding), moet u eerst vacuümdrogen zoals hieronder beschreven tot alle vocht is verwijderd.

Alle leidingen in de unit zijn in de fabriek op lekken getest.

Alleen lokaal geïnstalleerde leidingen moeten worden gecontroleerd. Zorg ervoor dat alle afsluiters van de compressorunit goed gesloten zijn alvorens een lektest uit te voeren of te vacuümdrogen.



OPMERKING

Zorg ervoor dat de kleppen van alle (lokaal voorziene) lokale leidingen OPEN staan (behalve de afsluiters van de compressorunit!) voordat u begint met de lektest of het vacuümdrogen.

Zie "16.3.3 Koelmiddelleiding controleren: Set-up" [► 86] voor meer informatie over de stand van de kleppen.

16.3.2 Koelmiddelleiding controleren: Algemene richtlijnen

Sluit de vacuümpomp via een verdeelstuk aan op de servicepoort van alle afsluiters voor een grotere efficiëntie (zie "16.3.3 Koelmiddelleiding controleren: Set-up" [► 86]).



OPMERKING

Gebruik een 2-trapsvacuümpomp met een terugslagklep of een elektromagnetische klep die tot een meterdruk van $-100,7 \text{ kPa}$ ($-1,007 \text{ bar}$) kan vacumeren.



OPMERKING

Zorg ervoor dat de olie in de pomp niet in het systeem terugstroomt wanneer de pomp niet draait.



OPMERKING

Ontlucht NIET met koelmiddel. Gebruik een vacuümpomp om de installatie leeg te pompen.

16.3.3 Koelmiddelleiding controleren: Set-up

Het systeem bevat 2 koelmiddelcircuits:

- **Circuit 1:** Compressorunit → Warmtewisselaarunit
- **Circuit 2:** Compressorunit → Binnenunits

Beide circuits moeten worden gecontroleerd (lektest, vacuümdrogen). De controlemethode hangt af van het beschikbare gereedschap:

Als u een verdeelstuk hebt...	Dan
Met koelmiddellijnsplitters	U kunt beide circuits tegelijk controleren. Sluit hiervoor het verdeelstuk via de splitters aan op beide circuits en controleer.

Als u een verdeelstuk hebt...	Dan
Zonder koelmiddellijnsplitters (duurt twee keer zo lang)	Beide circuits moeten afzonderlijk worden gecontroleerd. Methode: - Sluit het verdeelstuk eerst aan op circuit 1 en controleer. - Sluit het verdeelstuk vervolgens aan op circuit 2 en controleer.

Mogelijke aansluitingen:

Verdeelstuk	Aansluitingen	Compressorunit
	Circuit 1 en 2 tegelijk	5 HP
	Alleen circuit 1	
	Alleen circuit 2	8 HP

- a** Afsluiter vloeistofleiding (circuit 2: naar binnenunits)
b Afsluiter gasleiding (circuit 2: naar binnenunits)
c Afsluiter gasleiding (circuit 1: naar warmtewisselaarunit)
d Afsluiter vloeistofleiding (circuit 1: naar warmtewisselaarunit)
e Vacuümpomp
f Reduceerklap
g Stikstof
h Weegschaal
i Fles R410A-koelmiddel (hevelsysteem)
A, B, C Klep A, B en C
D Koelmiddellijnsplitter

Klep	Status
Klep A, B en C	Open
Afsluiters vloeistofleiding en gasleiding (a, b, c, d)	Sluiten



OPMERKING

De aansluitingen op de binnenunits en op de warmtewisselaarunit, en alle binnenunits en de warmtewisselaar zelf moeten ook worden getest op lekken en op vacuüm. Houd eventuele (lokaal voorziene) kleppen van lokale leidingen ook open.

Zie de montagehandleiding van de binnenunit voor meer informatie. Lektesten en vacuümdrogen moeten worden uitgevoerd voordat de voeding van de unit wordt ingeschakeld. Zie anders het eerder in dit hoofdstuk beschreven stroomschema (zie "16.3.1 Over het controleren van de koelmiddelleidingen" [► 85]).

16.3.4 Lektest uitvoeren

De lektest moet in overeenstemming zijn met EN378-2.

Vacuümlctest

- 1 Vacumeer het systeem aan de vloeistof- en gasleiding gedurende meer dan 2 uur tot $-100,7$ kPa ($-1,007$ bar).
- 2 Schakel de vacuümpomp uit zodra de waarde is bereikt en controleer of de druk minstens 1 minuut niet stijgt.
- 3 Als de druk stijgt, dan bestaat de mogelijkheid dat in het systeem vocht aanwezig is (zie vacuüm drogen onder) of dat het systeem een lekkage heeft.

Druktest

- 1 Breek het vacuüm door het onder druk te brengen met stikstofgas tot een minimum meterdruk van $0,2$ MPa (2 bar). Stel de meterdruk nooit in op een waarde die groter is dan de maximum bedrijfsdruk van de unit, d.w.z. $4,0$ MPa (40 bar).
- 2 Test op lekken met een bellentestoplossing op alle leidingverbindingen.
- 3 Verwijder alle stikstofgas.

**OPMERKING**

Gebruik ALTIJD een aanbevolen bellentestoplossing van bij uw groothandelaar.

Gebruik NOOIT zeepwater:

- Zeepwater kan componenten zoals flaremoeren of deksels van afsluiters doen barsten.
- Zeepwater kan zout bevatten, dat vocht opneemt en bevriest wanneer de leidingen koud worden.
- Zeepwater bevat ammoniak, dat corrosie van flareverbindingen kan veroorzaken (tussen de messing flaremoer en de koperen flare).

16.3.5 Vacuümdrogen

**OPMERKING**

De aansluitingen op de binnenunits en op de warmtewisselaarunit, en alle binnenunits en de warmtewisselaar zelf moeten ook worden getest op lekken en op vacuüm. Laat ook, indien aanwezig, alle (lokaal voorzien) lokale kleppen naar de binnenunits en de warmtewisselaarunit open.

Lektesten en vacuümdrogen moeten worden uitgevoerd voordat de voeding van de unit wordt ingeschakeld. Zie anders "[16.3.1 Over het controleren van de koelmiddelleidingen](#)" [► 85] voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om al het vocht uit het systeem te verwijderen:

- 1 Vacumeer het systeem minstens twee uur tot een streefwaarde van $-100,7$ kPa ($-1,007$ bar) (5 Torr absoluut).
- 2 Controleer of de streefwaarde van het vacuüm minstens één uur behouden blijft nadat de vacuümpomp is uitgeschakeld.
- 3 Als de streefwaarde niet binnen de 2 uur wordt bereikt of niet één uur behouden blijft, bevat het systeem mogelijk te veel vocht. Breek in dat geval het vacuüm met stikstofgas tot een meterdruk van $0,05$ MPa (0,5 bar) en herhaal stap 1 tot 3 tot alle vocht verwijderd is.
- 4 Afhankelijk van of u meteen koelmiddel wil vullen via de koelmiddel vulpoort of eerst een deel koelmiddel vooraf wil vullen via de vloeistofleiding, opent u de afsluiters van de compressorunit of laat u ze dicht. Zie "[16.4.4 Koelmiddel vullen](#)" [► 91] voor meer informatie.

**INFORMATIE**

Na het openen van de afsluiter is het mogelijk dat de druk in de koelmiddelleidingen NIET toeneemt. De reden hiervan kan bijv. zijn dat de expansieklep in het circuit van de compressorunit gesloten is, maar dit vormt GEEN enkel probleem voor de goede werking van de unit.


16.3.6 Koelmiddelleidingen isoleren

Na de lekttest en het vacuümdrogen moeten de leidingen worden geïsoleerd. Houd hierbij rekening met de volgende punten:

- Isoleer de aansluitleidingen en koelmiddelaftaksets volledig.
- Isoleer altijd de vloeistof- en de gasleidingen (voor alle units).
- Gebruik hittebestendig polyethyleenschuim dat bestand is tegen een temperatuur van 70°C voor de vloeistofleidingen en polyethyleenschuim dat bestand is tegen een temperatuur van 120°C voor de gasleidingen.
- Verstevig de isolatie op de koelmiddelleiding naar gelang de installatie-omgeving.

Omgevingstemperatuur	Vochtigheid	Minimumdikte
≤30°C	75% tot 80% RV	15 mm
>30°C	≥80% RV	20 mm

- Als condens van op de afsluiter in de binnenunit of in de warmtewisselaarunit zou kunnen terechtkomen via openingen in de isolatie en leidingen doordat de compressorunit hoger staat dan de binnenunit of de warmtewisselaarunit, dan moet dit worden voorkomen door de aansluitingen af te dichten. Zie de onderstaande afbeelding.



16.4 Koelmiddel vullen

16.4.1 Over koelmiddel bijvullen

De compressorunit is in de fabriek gevuld met koelmiddel, maar afhankelijk van de lokale leidingen, moet nog extra koelmiddel worden bijgevoerd.

Alvorens koelmiddel bij te vullen

Controleer de **externe** koelmiddelleiding van de compressorunit (lekttest, vacuümdrogen).

Typische workflow

Extra koelmiddel bijvullen bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

- 1 De hoeveelheid extra bij te vullen koelmiddel bepalen.
- 2 Extra koelmiddel bijvullen (op voorhand vullen en/of handmatig bijvullen).

- 3 Het label voor gefluoreerde broeikasgassen invullen en bevestigen op de binnenkant van de compressorunit.

16.4.2 Voorzorgsmaatregelen bij het vullen van koelmiddel



INFORMATIE

Lees tevens de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken:

- Algemene veiligheidsmaatregelen
- Voorbereiding



WAARSCHUWING

- Gebruik **UITSLUITEND** R410A als koelmiddel. Andere stoffen kunnen ontploffingen en ongelukken veroorzaken.
- R410A bevat gefluoreerde broeikasgassen. Zijn waarde van het aardopwarmingsvermogen (GWP) bedraagt 2087,5. Laat deze gassen **NIET** vrij in de atmosfeer.
- Wanneer u koelmiddel bijvult, gebruik **ALTIJD** veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.



OPMERKING

Als de voeding van sommige units wordt uitgeschakeld, kan de vulprocedure niet goed worden voltooid.



OPMERKING

Schakel de voeding ten minste 6 uur voor gebruik **IN** om de carterverwarming van stroom te voorzien en de compressor te beschermen.



OPMERKING

Als de stappen binnen de 12 minuten na het inschakelen van de compressorunit, de warmtewisselaarunit en de binnenunits worden uitgevoerd, werkt de compressor niet voordat de communicatie tussen de compressorunit, de warmtewisselaarunit en de binnenunits op een correcte manier tot stand is gebracht.



OPMERKING

Alvorens te beginnen met de vulprocedures:

- In het geval van 5 HP: Controleer of het 7-segmentendisplay normaal is (zie "[18.1.4 Stand 1 of 2 activeren](#)" [[▶ 112](#)]), en of er geen storingscode op de gebruikersinterface van de binnenunit staat. Als een storingscode wordt weergegeven, zie "[22.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen](#)" [[▶ 139](#)].
- In het geval van 8 HP: Controleer of de aanduiding op het 7-segmentendisplay van de A1P-printplaat van de compressorunit normaal is (zie "[18.1.4 Stand 1 of 2 activeren](#)" [[▶ 112](#)]). Als een storingscode wordt weergegeven, zie "[22.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen](#)" [[▶ 139](#)].



OPMERKING

Controleer of alle aangesloten units (warmtewisselaarunit + binnenunits) worden herkend (instelling [1-5]).

16.4.3 Bepalen hoeveel koelmiddel moet worden bijgevuld

Formule:

$$R = [(X_1 \times \text{Ø12,7}) \times 0,12 + (X_2 \times \text{Ø9,5}) \times 0,059 + (X_3 \times \text{Ø6,4}) \times 0,022] \times A + B$$

- R** Extra bij te vullen hoeveelheid koelmiddel [in kg en afgerond tot 1 cijfer na de komma]
- X_{1...3}** Totale lengte [m] van vloeistofleiding maat ϕ_a
- A, B** Parameters A en B

Parameters A en B:

Model	A	B
RKXYQ5	0,8	3,1 kg
RKXYQ8	1,0	2,6 kg

Leidingen in mm. Bij gebruik van leidingen met een maat in mm, vervang de gewichtsfactoren in de formule door die in de volgende tabel:

Leiding in inch		Leiding in mm	
Leiding	Gewichtsfactor	Leiding	Gewichtsfactor
$\phi 6,4$ mm	0,022	$\phi 6$ mm	0,018
$\phi 9,5$ mm	0,059	$\phi 10$ mm	0,065
$\phi 12,7$ mm	0,12	$\phi 12$ mm	0,097

Vereisten inzake de aansluitverhouding. Bij de selectie van binnenunits moet de aansluitverhouding (CR) voldoen aan de volgende vereisten. Zie de technische data voor meer informatie.

Andere combinaties dan die in de tabel zijn verboden.

Binnenunits	Totaal CR ^(a)	CR per type ^(b)	
		VRV DX	AHU
VRV DX	50~130%	50~130%	—
VRV DX + AHU ▪ (EKEQ + EKEXV) of ▪ (EKEACBVE + EKEXVA)	50~110%	50~110%	0~60%
Alleen AHU (EKEQ + EKEXV)	90~110%	—	90~110%
Alleen AHU (EKEACBVE + EKEXVA)	75 ^(c) ~110%	—	75 ^(c) ~110%

^(a) Total CR = Totale aansluitverhouding capaciteit van binnenunits

^(b) CR per type = Toegestane capaciteit aansluitverhouding per type binnenunit

^(c) Extra beperkingen kunnen van toepassing zijn voor aansluitverhoudingen van minder dan 75% (65~110%). Zie de handleiding van de EKEA+EKEXVA.

16.4.4 Koelmiddel vullen

Koelmiddel bijvullen verloopt in 2 stappen:

Fase	Beschrijving
Fase 1: Vooraf vullen	Aanbevolen bij grotere systemen. U kunt deze stap overslaan, maar dan duurt het vullen langer.

Fase	Beschrijving
Fase 2: Handmatig vullen	Alleen vereist als de berekende hoeveelheid extra koelmiddel nog niet werd bereikt door op voorhand vullen.

Fase 1: Vooraf vullen

Samenvatting – Op voorhand vullen:

Koelmiddelfles	Aangesloten op de servicepoorten van de afsluiters. Welke afsluiters worden gebruikt hangt af van de circuits die u op voorhand wil vullen: ▪ Circuit 1 en 2 tegelijk (verdeeltstuk met koelmiddellijnsplitters vereist). ▪ Eerst circuit 1, en dan circuit 2 (of omgekeerd). ▪ Alleen circuit 1 ▪ Alleen circuit 2
Afsluiters	Gesloten
Compressor	Werkt NIET

- 1 Sluit aan zoals afgebeeld (kies één van de mogelijke aansluitingen). Zorg ervoor dat alle afsluiters van de compressorunit en klep A gesloten zijn.

Mogelijke aansluitingen:

Verdeeltstuk	Aansluitingen	Compressorunit
	Circuit 1 en 2 tegelijk	
	Alleen circuit 1	
	Alleen circuit 2	

- a Afsluiter vloeistofleiding (circuit 2: naar binnenunits)
- b Afsluiter gasleiding (circuit 2: naar binnenunits)
- c Afsluiter gasleiding (circuit 1: naar warmtewisselaarunit)
- d Afsluiter vloeistofleiding (circuit 1: naar warmtewisselaarunit)
- e Vacuümpomp
- f Reduceerklep
- g Stikstof
- h Weegschaal
- i Fles R410A-koelmiddel (hevelsysteem)
- A, B, C Klep A, B en C
- D Koelmiddellijnsplitter

- 2 Open klep C (op lijn van B) en B.
- 3 Breng vooraf koelmiddel in de unit tot de berekende extra hoeveelheid koelmiddel is bereikt of tot u niet meer vooraf kunt vullen, en sluit dan klep C en B.
- 4 Doe een van de volgende zaken:


Als	Dan
De berekende hoeveelheid extra koelmiddel is bereikt	Koppel het verdeelstuk los van de vloeistofleiding(en). De instructies van "Stap 2" moeten niet worden uitgevoerd.
Te veel koelmiddel in het systeem	Tap koelmiddel af tot de berekende hoeveelheid extra koelmiddel is bereikt. Koppel het verdeelstuk los van de vloeistofleiding(en). De instructies van "Stap 2" moeten niet worden uitgevoerd.
De berekende hoeveelheid extra koelmiddel is nog niet bereikt	Koppel het verdeelstuk los van de vloeistofleiding(en). Ga verder met de instructies van "Stap 2".

Fase 2: Handmatig vullen

(vullen in "Handmatige stand voor bijvullen van extra koelmiddel")

Samenvatting – Handmatig vullen:	
Koelmiddelfles	Aangesloten op de servicepoort voor vullen van koelmiddel. Dit vult beide circuits en de interne koelmiddelleiding van de compressorunit.
Afsluiters	Open
Compressor	Werkt

5 Sluit aan zoals afgebeeld. Zorg dat klep A gesloten is.



- a Weegschaal
- b Fles R410A-koelmiddel (hevelsysteem)
- c Vacuümpomp
- d Koelmiddelvulpoort
- A Klep A



OPMERKING

De koelmiddelvulpoort is aangesloten op de leiding in de unit. De interne leidingen van de unit zijn al in de fabriek gevuld met koelmiddel - sluit de vulslang dus voorzichtig aan.

6 Open alle afsluiters van de compressorunit. Op dit punt moet klep A dicht blijven!

- 7 Zorg dat alle voorzorgsmaatregelen in "[18 Configuratie](#)" [► 109] en "[19 Inbedrijfstelling](#)" [► 129] zijn genomen.
- 8 Schakel de voeding van de binnenunits, de compressorunit en de warmtewisselaarunit in.
- 9 Schakel instelling [2-20] in om de handmatige vulmodus van extra koelmiddel te beginnen. Zie "[18.1.8 Stand 2: lokale instellingen](#)" [► 119] voor meer informatie.

Resultaat: De unit begint te werken.



INFORMATIE

Het handmatig bijvullen van koelmiddel stopt automatisch na 30 minuten. Als het vullen na 30 minuten nog niet voltooid is, voert u de procedure voor bijvullen van koelmiddel opnieuw uit.



INFORMATIE

- Wanneer tijdens de procedure een storing wordt gedetecteerd (bijv. een gesloten afsluiter), dan wordt een storingscode weergegeven. Zie in dat geval "[16.4.5 Foutcodes bij het vullen met koelmiddel](#)" [► 94] en los de storing op zoals beschreven. Druk op BS3 om de storing te resetten. U kunt de instructies voor "Vullen" herbeginnen.
- Druk op BS3 om het handmatig bijvullen van koelmiddel af te breken. De unit stopt en keert terug in de inactieve stand.

- 10 Open klep A.
- 11 Breng koelmiddel in de unit tot de resterende berekende extra hoeveelheid koelmiddel is bereikt, en sluit dan klep A.
- 12 Druk op BS3 om de handmatige vulmodus van extra koelmiddel.



OPMERKING

Vergeet niet alle afsluiters te openen nadat het koelmiddel (vooraf) is bijgevuld. Wanneer u het systeem met gesloten afsluiters gebruikt, wordt de compressor beschadigd.



OPMERKING

Vergeet na het bijvullen van koelmiddel niet om het deksel van de koelmiddelvulpoort te sluiten. Het aanhaalmoment voor het deksel is 11,5 tot 13,9 N•m.

16.4.5 Foutcodes bij het vullen met koelmiddel



INFORMATIE

In het geval van een storing:

- In het geval van 5 HP: De storingscode wordt weergegeven op de gebruikersinterface van de binnenunit.
- In het geval van 8 HP: De storingscode wordt weergegeven op het 7-segmentendisplay van de compressorunit en op de gebruikersinterface van de binnenunit.

Sluit in het geval van een storing onmiddellijk klep A. Controleer de storingscode en neem de overeenkomstige maatregelen, "[22.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen](#)" [► 139].

16.4.6 Het label voor gefluoreerde broeikasgassen aanbrengen

1 Vul het label als volgt in:

The diagram shows a label template for a refrigerant unit. It includes a header 'Contains fluorinated greenhouse gases' and a field 'RXXX' for the refrigerant type. Below this is 'GWP: XXX'. There are three numbered fields: 1 for refrigerant weight in kg, 2 for additional refrigerant weight in kg, and 3 for the total weight in kg. A final field calculates the CO2 equivalent in tCO₂eq using the formula $\frac{GWP \times \text{kg}}{1000}$. Labels a through f point to specific parts of the form and the unit diagram.

- a Als bij de unit een meertalig label voor gefluoreerde broeikasgassen is geleverd (zie accessoires), neemt u de gewenste taal en kleeft u ze op **a**.
- b Koelmiddelvulling af fabriek: zie naamplaatje van de unit
- c Bijgevoelde hoeveelheid koelmiddel
- d Totale hoeveelheid koelmiddel
- e **Hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen** van de totale koelmiddelvulling uitgedrukt in ton CO₂-equivalent.
- f GWP = Globaal opwarmingspotentieel



OPMERKING

De geldende wetgeving met betrekking tot **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit wordt aangegeven zowel in gewicht als in CO₂-equivalent.

Formule om de hoeveelheid in ton CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg] / 1000

Neem de GWP-waarde van het label voor bijvullen van koelmiddel.

2 Breng het label aan op de binnenkant van de compressorunit. Er is plaats voorzien voor het label op de afbeelding met het bedradingsschema.

17 Elektrische installatie

In dit hoofdstuk

17.1	Over aansluiten van elektrische bedrading.....	96
17.1.1	Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van elektrische bedrading	96
17.1.2	Lokale bedrading: Overzicht	98
17.1.3	Richtlijnen bij het uitslaan van de uitbreekopeningen.....	99
17.1.4	Richtlijnen bij het aansluiten van elektrische bedrading	100
17.1.5	Over het voldoen aan de normen inzake elektriciteit.....	101
17.1.6	Vereisten voor beveiligingen	102
17.2	Elektrische bedrading aansluiten op de compressorunit	103
17.3	Elektrische bedrading aansluiten op de warmtewisselaarunit.....	105
17.4	Bedrading tussen units voltooien.....	106
17.5	Compressorunit sluiten	107
17.6	Warmtewisselaarunit sluiten	107
17.7	De isolatieweerstand van de compressor controleren.....	107

17.1 Over aansluiten van elektrische bedrading

Typische workflow

De elektrische bedrading aansluiten bestaat doorgaans uit de volgende stappen:

- 1 Controleren of het voedingssysteem voldoet aan de elektrische specificaties van de units.
- 2 De elektrische bedrading aansluiten op de compressorunit.
- 3 De elektrische bedrading aansluiten op de warmtewisselaarunit.
- 4 De elektrische bedrading aansluiten op de binnenunits.
- 5 De hoofdvoeding aansluiten.

17.1.1 Voorzorgsmaatregelen bij het aansluiten van elektrische bedrading



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



WAARSCHUWING

- Alle bedrading MOET worden uitgevoerd door een erkend elektricien en MOET voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften.
- Maak elektrische verbindingen met de vaste bedrading.
- Alle ter plaatse geleverde componenten en alle elektrische constructies MOETEN voldoen aan de geldende wetgeving.



WAARSCHUWING

Gebruik voor de stroomkabels ALTIJD meeraderige kabel.



INFORMATIE

Lees ook de voorzorgsmaatregelen en vereisten in de volgende hoofdstukken in de "2 Algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de veiligheid" [► 9].

**WAARSCHUWING**

- Bij een ontbrekende of verkeerde N-fase in de voeding, kan het systeem defect geraken.
- Sluit de aarding correct aan. Aard de unit NIET via een nutsleiding, een piekspanningsbeveiliging of de aarding van de telefoon. Een onvolledige aarding kan elektrische schokken veroorzaken.
- Plaats de vereiste zekeringen of stroomonderbrekers.
- Bevestig de elektrische bedrading met kabelbinders, zodat de kabels NIET in contact komen met scherpe randen of leidingen, vooral aan de hogedrukzijde.
- Installeer GEEN fasecompensatiecondensator, omdat deze unit een inverter bevat. Een fasecompensatiecondensator vermindert de prestaties en kan ongevallen veroorzaken.

**WAARSCHUWING**

Verleng de voedingskabel of de verbindingkabel NIET met behulp van draadverbinders, draadklemmen, met tape verbonden draden of verlengsnoeren. Deze kunnen zorgen voor oververhitting of elektrische schokken of brand veroorzaken.

**VOORZICHTIG**

Duw of leg GEEN overtollige kabellengte in de unit.

**OPMERKING**

De afstand tussen de kabels voor hoge spanning en deze voor lage spanning moet minstens 50 mm bedragen.

**OPMERKING**

Zet de unit NIET aan vooraleer de koelmiddelleiding voltooid is. Als de unit in bedrijf wordt gesteld voordat de leidingen gereed zijn, dan zal de compressor stukgaan.

**OPMERKING**

Bij een ontbrekende of verkeerde N-fase in de voeding, zal het systeem niet werken.

**OPMERKING**

Installeer GEEN fasecompensatiecondensator, omdat deze unit een inverter bevat. Een fasecompensatiecondensator vermindert de prestaties en kan ongevallen veroorzaken.

**OPMERKING**

Verwijder NOOIT een thermistor, sensor, enz. wanneer u de voedingsbedrading en transmissiebedrading aansluit. (Als u de unit zonder thermistor, sensor, enz. gebruikt, kan de compressor defect raken.)

**OPMERKING**


- De bescherming van dit product tegen omgekeerde polariteit werkt alleen bij het opstarten van het product. Eventuele omgekeerde polariteit wordt dus niet gedetecteerd tijdens de normale werking van het product.
- De bescherming tegen omgekeerde polariteit dient om het product uit te schakelen wanneer het zich bij het opstarten ongewoon gedraagt.
- Vervang 2 van de 3 fasen (L1, L2 en L3) wanneer het beveiligingscircuit tegen omgekeerde polariteit is geactiveerd.

17.1.2 Lokale bedrading: Overzicht

Lokale bedrading bestaat uit:

- Voeding (altijd inclusief aarding)
- Communicatiebedrading (=tussen units) tussen de compressorunit, de warmtewisselaarunit en de binnenunits.

Voorbeeld:



Voedingsbedrading en bedrading tussen units

De bedrading van de voeding en de bedrading tussen de units moeten gescheiden worden gehouden. Beide bedradingen moeten ALTIJD op minstens 50 mm van elkaar worden gehouden om eventuele elektrische storingen te voorkomen.



OPMERKING

- Houd de voedingskabel en de transmissiekabel van elkaar gescheiden (≥ 50 mm). De transmissiebedrading en de voedingsbedrading mogen kruisen, maar ze mogen niet parallel lopen.
- De transmissiebedrading en de voedingsbedrading mogen NIET in contact komen met de interne leidingen om te voorkomen dat de bedrading beschadigd wordt door hete leidingen.
- Sluit het deksel stevig en schik de elektrische draden zodanig dat het deksel of andere onderdelen niet loskomen.

Houd de bedrading tussen units buiten de unit samen met de lokale leidingen.


Aftakkingen

Maximum aantal aftakkingen voor kabels tussen units	16
---	----

Bedrading tussen units	Ommantelde + afgeschermd kabel (2 draden) Plastic snoeren 0,75~1,25 mm ² (afgeschermd kabels voor de bedrading tussen units zijn verplicht voor 5 HP en optioneel voor 8 HP)
Maximale kabellengte (= afstand tussen compressorunit en verste binnenunit)	300 m
Totale kabellengte (= afstand tussen compressorunit en alle binnenunits, en tussen compressorunit en warmtewisselaarunit)	600 m

Als de totale lengte van de bedrading tussen units deze waarden overschrijdt, kan het een communicatiestoring veroorzaken.

Een aftakking mag niet verder worden afgetakt.



- A** Centrale gebruikersinterface (enz.)
B Compressorunit
C Binnenunit
D Warmtewisselaarunit

a Hoofdleiding. De hoofdleiding is de leiding waarop de bedrading tussen units van de warmtewisselaarunit is aangesloten.

b1, b2, b3 Afgetakte leidingen

c1, c2 Een aftakking mag niet verder worden afgetakt


17.1.3 Richtlijnen bij het uitslaan van de uitbreekopeningen



OPMERKING

Voorzorgsmaatregelen bij het uitslaan van de uitbreekopeningen:

- Let op dat u de behuizing niet beschadigt.
- Na het uitslaan van de uitbreekopeningen, verwijdert u best de bramen en brengt u reparatieverf aan op de randen en de delen rond de randen om roestvorming te voorkomen.
- Omwikkel de elektrische bedrading met beschermende tape om beschadiging bij het doorvoeren door de uitbreekopeningen te voorkomen.



17.1.4 Richtlijnen bij het aansluiten van elektrische bedrading




OPMERKING

Wij raden aan massieve draden (met één ader) te gebruiken. Als er geslagen draden worden gebruikt, draai de draadjes een beetje in elkaar om ze rechtstreeks in de aansluitklem te steken of in een aansluiting met een ronde krimpklem.

Soepele draden voorbereiden voor installatie


Methode 1: Geleider samendraaien

- 1 Strip de isolatie (20 mm) van de draad.
- 2 Draai het uiteinde van de geleider een beetje om een "vaste" verbinding te maken.



Methode 2: Met ronde krimpklem (aanbevolen)

- 1 Strip de isolatie van de draden en draai het uiteinde een beetje.
- 2 Voorzie een ronde krimpklem op het uiteinde van de draad. Schuif het ronde oog over de draad tot aan het bekleed gedeelte en maak het oog vast met een geschikt werktuig.



Gebruik de volgende methodes om de draden te verbinden:

Draadtype	Installatiemethode
Eenaderige draad Of Soepele draad samengedraaid voor "vaste" verbinding	a Draad met open lus (eenaderig of samengedraaide soepele draad) b Schroef c Platte sluitring
Soepele draad met rond oog	Aansluitklem b Schroef c Platte sluitring ✓ Toegelaten ✗ NIET toegelaten

Aanhaalmomenten

Bedrading	Schroefmaat	Aanhaalmoment (N•m)
Voedingsbedrading (voeding + afgeschermd aarding)	M5	2,0~3,0
Transmissiebedrading	M3,5	0,8~0,97

17.1.5 Over het voldoen aan de normen inzake elektriciteit

Alleen voor RKXYQ8

Deze apparatuur is conform met:

- Deze apparatuur is conform met **EN/IEC 61000-3-12** op voorwaarde dat de systeemimpedantie S_{sc} groter dan of gelijk aan S_{sc} is op het interfacepunt tussen de voeding van de gebruiker en het openbare systeem.
 - EN/IEC 61000-3-12 = Europese/internationale technische norm die de grenzen vastlegt inzake harmonische stromen geproduceerd door apparatuur aangesloten op openbare laagspanningssystemen met een ingangsstroom >16 A en ≤75 A per fase.
 - Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur om ervoor te zorgen, indien nodig in overleg met de distributienetwerkbeheerder, dat de apparatuur ALLEEN wordt aangesloten op een voeding met een kortsluitvermogen S_{sc} dat groter dan of gelijk is aan de minimum S_{sc} -waarde.

Model	Minimumwaarde van S_{sc}
RKXYQ8	3329 kVA

17.1.6 Vereisten voor beveiligingen

Installeer ALTIJD een aardlekschakelaar met onmiddellijke werking op de voedingslijn. De geïnstalleerde aardlekschakelaar moet voldoen aan de nationale bedradingsvoorschriften.

Voeding: Compressorunit

De voeding moet worden beveiligd met behulp van de vereiste beveiligingen, met name een hoofdschakelaar, een trage zekering op elke fase en een aardlekbeveiliging volgens de geldende wetgeving.

De keuze en maat van de bedrading moet gebeuren conform de geldende wetgeving op basis van de informatie in de onderstaande tabel.

Model	Minimum circuitampère	Aanbevolen zekeringen
RKXYQ5	13,5 A	16 A
RKXYQ8	17,4 A	20 A

- Fase en frequentie: 3N~ 50 Hz
- Spanning: 380-415 V

Voeding: Warmtewisselaarunit

De voeding moet worden beveiligd met behulp van de vereiste beveiligingen, met name een hoofdschakelaar, een trage zekering op elke fase en een aardlekbeveiliging volgens de geldende wetgeving.

De keuze en maat van de bedrading moet gebeuren conform de geldende wetgeving op basis van de informatie in de onderstaande tabel.

Model	Minimum circuitampère	Aanbevolen zekeringen
RDXYQ5	4,6 A	10 A
RDXYQ8	7,0 A	10 A

- Fase en frequentie: 1~ 50 Hz
- Spanning: 220-240 V

Bedrading tussen units

Doorsnede leiding tussen units:

Bedrading tussen units	Ommantelde + afgeschermd kabel (2 draden) Plastic snoeren 0,75~1,25 mm ² (afgeschermd kabels voor de bedrading tussen units zijn verplicht voor 5 HP en optioneel voor 8 HP)
Maximale kabellengte (= afstand tussen compressorunit en verste binnenunit)	300 m
Totale kabellengte (= afstand tussen compressorunit en alle binnenunits, en tussen compressorunit en warmtewisselaarunit)	600 m

Als de totale lengte van de bedrading tussen units deze waarden valt overschrijdt, kan het een communicatiestoring veroorzaken.

17.2 Elektrische bedrading aansluiten op de compressorunit



WAARSCHUWING

Verleng de voedingskabel of de verbindingkabel NIET met behulp van draadverbinders, draadklemmen, met tape verbonden draden of verlengsnoeren.


Deze kunnen zorgen voor oververhitting of elektrische schokken of brand veroorzaken.



OPMERKING

- Volg het bedradingsschema (bij de unit geleverd, op het deksel van de schakelkast).
- Zorg ervoor dat de elektrische bedrading goed zit zodat het servicedeksel nadien weer goed kan worden aangebracht.

- Verwijder het servicedeksel van de compressorunit en de schakelkast. Zie "15.2.2 Compressorunit openen" [▶ 66].
- Sluit de bedrading tussen units als volgt aan:




- a Ommantelde + afgeschermd kabel (2 draden) (geen polariteit)
a1, a2 Aansluiting van afscherming op aarding
b Klemmenstrook (lokaal te voorzien)



OPMERKING

Afgeschermd kabel. Afgeschermd kabels voor de bedrading tussen units zijn verplicht voor 5 HP en optioneel voor 8 HP.




a1, a2 Aarding (gebruik de als accessoire geleverde schroef)

Bij gebruik van afgeschermd kabel:

- In het geval van 5 HP (a1 en a2): Sluit de afscherming aan op de aarding van de compressorunit en de warmtewisselaarunit.
- In het geval van 8 HP (alleen a2): Sluit de afscherming alleen aan op de aarding van de warmtewisselaarunit.

- Sluit de voeding als volgt aan:



- a Aardleischakelaar
- b Zekering
- c Voedingskabel


- 4 Geleid de kabels door het frame en maak de kabels (voeding en bedrading tussen units) vast met kabelbinders.




INFORMATIE

Draai de schroef op de linkerkant van de schakelkast los en draai de schakelkast horizontaal om dit te vergemakkelijken.


1x



5 HP



8 HP



- a Bedrading tussen units
- b Voeding
- c Kabelbinder

- 5 Breng de servicedeksels weer aan. Zie "[17.5 Compressorunit sluiten](#)" [► 107].
- 6 Installeer een aardlekschakelaar en zekering op de voedingsleiding.

17.3 Elektrische bedrading aansluiten op de warmtewisselaarunit



WAARSCHUWING


Verleng de voedingskabel of de verbindingkabel NIET met behulp van draadverbinders, draadklemmen, met tape verbonden draden of verlengsnoeren. Deze kunnen zorgen voor oververhitting of elektrische schokken of brand veroorzaken.



OPMERKING


- Volg het bedradingsschema (bij de unit geleverd, op de binnenkant van het servicedeksel).
- Zorg ervoor dat de elektrische bedrading goed zit zodat het servicedeksel nadien weer goed kan worden aangebracht.

- 1 Verwijder het servicedeksel. Zie "[15.2.3 Deksel van de schakelkast van de warmtewisselaarunit openen](#)" [► 67].
- 2 Sluit de bedrading tussen units als volgt aan:



OPMERKING

Afgeschermd kabel. Afgeschermd kabels voor de bedrading tussen units zijn verplicht voor 5 HP en optioneel voor 8 HP.




a1, a2 Aarding (gebruik de als accessoire geleverde schroef)

Bij gebruik van afgeschermd kabel:


- In het geval van 5 HP (a1 en a2): Sluit de afscherming aan op de aarding van de compressorunit en de warmtewisselaarunit.
- In het geval van 8 HP (alleen a2): Sluit de afscherming alleen aan op de aarding van de warmtewisselaarunit.

3 Sluit de voeding als volgt aan:



- a Aardleischakelaar
- b Zekering
- c Voedingskabel


4 Geleid de kabels door het frame en maak de kabels (voeding en bedrading tussen units) vast met kabelbinders.



- a Transmissiebedrading
- b Voeding
- c Kabelbinder

17.4 Bedrading tussen units voltooien

Draai na de installatie afwerkingstape rond de bedrading tussen units samen met de lokale koelmiddelleidingen, zoals hierna afgebeeld.




- a Vloeistofleiding
- b Gasleiding
- c Afwerkingstape
- d Kabel tussen units (F1/F2)
- e Isolatie

17.5 Compressorunit sluiten



OPMERKING

Let er bij het sluiten van het deksel op dat u de schroeven met niet meer dan 4,1 N•m vastdraait.




17.6 Warmtewisselaarunit sluiten



OPMERKING

Let er bij het sluiten van het deksel op dat u de schroeven met niet meer dan 4,1 N•m vastdraait.



17.7 De isolatieweerstand van de compressor controleren



OPMERKING

Als er zich na de installatie koelmiddel in de compressor ophoopt, kan de isolatieweerstand over de polen dalen, maar als die minstens 1 MΩ bedraagt, dan zal de unit niet defect raken.

- Gebruik een 500 V mega-meter om de isolatie te meten.
- Gebruik GEEN mega-meter voor laagspanningscircuits.

1 Meet de isolatieweerstand over de polen.

Als	Dan
$\geq 1 \text{ M}\Omega$	Isolatieweerstand is OK. Deze procedure is voltooid.
$< 1 \text{ M}\Omega$	Isolatieweerstand is niet OK. Ga verder met de volgende stap.

- 2 Schakel de voeding IN en laat ze 6 uur aan.

Resultaat: De compressor warmt op en verdampt alle koelmiddel in de compressor.

- 3 Meet de isolatieweerstand opnieuw.

18 Configuratie



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



INFORMATIE

Het is belangrijk dat de installateur alle informatie in dit hoofdstuk achtereenvolgens leest en dat het systeem gepast wordt geconfigureerd.

In dit hoofdstuk

18.1	Lokale instellingen uitvoeren	109
18.1.1	Over lokale instellingen	109
18.1.2	Toegang tot de componenten voor lokale instellingen	110
18.1.3	Componenten voor lokale instellingen	110
18.1.4	Stand 1 of 2 activeren	112
18.1.5	Gebruik van stand 1 (en standaard situatie)	113
18.1.6	Gebruik van stand 2	114
18.1.7	Stand 1 (en standaard situatie): Controle instellingen	115
18.1.8	Stand 2: lokale instellingen	119
18.1.9	PC-configurator aansluiten op de compressorunit	123
18.2	Energie besparen en optimale werking	123
18.2.1	Mogelijke hoofdgebruiksmethoden	124
18.2.2	Mogelijke comfortinstellingen	125
18.2.3	Voorbeeld: Automatische stand bij koelen	127
18.2.4	Voorbeeld: Automatische stand bij verwarmen	128

18.1 Lokale instellingen uitvoeren

18.1.1 Over lokale instellingen

Om het warmtepompsysteem te configureren, is een input naar de hoofdprintplaat van de compressorunit (A1P) vereist. Hierbij worden de volgende componenten voor lokale instellingen gebruikt:

- Drukknoppen voor input naar de printplaat
- Een display voor weergave van de feedback van de printplaat
- DIP-schakelaars (verander de fabrieksinstellingen alleen bij installatie van een keuzeschakelaar koelen/verwarmen).

Lokale instellingen worden bepaald door de stand, instelling en waarde. Voorbeeld: $[2-8]=4$.

PC-configurator

Lokale instellingen kunnen ook via een pc-interface worden ingevoerd (hiervoor is optie EKPCAB* vereist). De installateur kan de configuratie (niet ter plaatse) op pc voorbereiden en deze nadien naar het systeem uploaden.

Zie ook: "[18.1.9 PC-configurator aansluiten op de compressorunit](#)" [▶ 123].

Stand 1 en 2

Stand	Beschrijving
Stand 1 (controle instellingen)	Stand 1 kan worden gebruikt voor het controleren van de actuele situatie van de compressorunit. U kunt tevens de inhoud van sommige lokale instellingen controleren.

Stand	Beschrijving
Stand 2 (lokale instellingen)	Stand 2 wordt gebruikt voor het wijzigen van lokale instellingen van het systeem. U kunt de actuele waarde van de lokale instelling raadplegen en wijzigen. In het algemeen kan na het veranderen van lokale instellingen de normale werking worden hervat zonder speciale tussenkomst. Sommige lokale instellingen worden gebruikt voor speciale functies (bijv. 1-malige werking, instelling aftappen/vacumeren, instelling handmatig koelmiddel bijvullen, enz.). In dat geval moet de speciale functie worden afgebroken alvorens de normale werking kan herbeginnen. Dit wordt aangegeven in de volgende verklaringen.


18.1.2 Toegang tot de componenten voor lokale instellingen

Zie "15.2.2 Compressorunit openen" [▶ 66].

18.1.3 Componenten voor lokale instellingen

De componenten voor het uitvoeren van lokale instellingen verschillen naargelang van het model.

Model	Componenten voor lokale instellingen
5 HP	- Drukknoppen(BS1~BS5) 7-segmentendisplay (H1P~H7P) - H8P: Led voor weergave tijdens initialisering - DIP-schakelaars (DS1)
8 HP	- Drukknoppen(BS1~BS3) 7-segmentendisplay (888) - DIP-schakelaars (DS1 en DS2)




DIP-schakelaars

Verander de fabrieksinstellingen alleen bij installatie van een keuzeschakelaar koelen/verwarmen.

Model	DIP-schakelaar
5 HP	- DS1-1: Keuzeschakelaar KOELEN/VERWARMEN (zie de handleiding van de keuzeschakelaar koelen/verwarmen). OFF=niet geïnstalleerd=fabrieksinstelling - DS1-2: NIET GEBRUIKT. VERANDER DE FABRIEKSINSTELLING NIET.
8 HP	- DS1-1: Keuzeschakelaar koelen/verwarmen (zie "14.5.3 Mogelijke opties voor de compressorunit en de warmtewisselaarunit" [▶ 58]). OFF=niet geïnstalleerd=fabrieksinstelling - DS1-2~4: NIET GEBRUIKT. VERANDER DE FABRIEKSINSTELLING NIET. - DS2-1~4: NIET GEBRUIKT. VERANDER DE FABRIEKSINSTELLING NIET.

Drukknoppen

Gebruik de drukknoppen om de lokale instellingen in te stellen. Stel de drukknoppen in met een geïsoleerd stokje (zoals bijvoorbeeld een ingeklikte balpen) om te voorkomen dat u onderdelen onder stroom zou aanraken.



De drukknoppen verschillen naar gelang van het model.

Model	Drukknoppen
5 HP	- BS1: MODE: Voor het veranderen van instelmodus - BS2: SET: Voor lokale instelling - BS3: RETURN: Voor lokale instelling - BS4: TEST: Voor testfunctie - BS5: RESET: Voor het resetten van het adres als de bedrading is gewijzigd of als er een extra binnenunit is geïnstalleerd
8 HP	- BS1: MODE: Voor het veranderen van instelmodus - BS2: SET: Voor lokale instelling - BS3: RETURN: Voor lokale instelling

7-ledsdisplay of 7-segmentendisplay

Het display geeft de lokale instellingen weer die gedefinieerd worden als [Stand-Instelling]=Waarde.

Het display verschilt naar gelang van het model.

Model	Display
5 HP	7-segmentendisplay: - H1P: Geeft de stand weer - H2P~H7P: Geeft de instellingen en waarden weer, weergegeven in binair (H8P: NIET gebruikt voor lokale instellingen, maar wel tijdens initialisatie)

Model	Display
8 HP	7-segmentendisplay (888)

Voorbeeld:

[H1P- 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1] H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P	888	Beschrijving
● ● ☀ ● ● ● ● (H1P UIT)	↓ ■ ■ ■	Standaardsituatie
☀ ● ☀ ● ● ● ● ● (H1P knippert)	↓ ■ ■ ■	Stand 1
☀ ● ● ● ● ● ● ● (H1P AAN)	↓ ■ ■ ■	Stand 2
☀ ● ● ● ☀ ● ● ● ● 0 + 0 + 8 + 0 + 0 + 0 (H2P~H7P = binair 8)	↓ ■ ■ ■	Instelling 8 (in stand 2)
☀ ● ● ● ● ☀ ● ● ● ● 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 0 (H2P~H7P = binair 4)	↓ ■ ■ ■	Waarde 4 (in stand 2)

18.1.4 Stand 1 of 2 activeren

Nadat de units ingeschakeld zijn, schakelt het display in de standaardsituatie. Van hieruit kunt u naar stand 1 en stand 2 gaan.


Initialisering: standaardsituatie



OPMERKING

Schakel de voeding ten minste 6 uur voor gebruik IN om de carterverwarming van stroom te voorzien en de compressor te beschermen.

Schakel de voeding van de compressorunit, de warmtewisselaarunit en alle binnenunits in. Wanneer de communicatie tussen de compressorunit, de warmtewisselaarunit en de binnenunits tot stand is gebracht en normaal is, ziet het display er als volgt uit (standaardsituatie bij verzending in de fabriek).




Als de standaardsituatie na 10~12 minuten niet wordt weergegeven, controleer dan de storingscode op de gebruikersinterface van de binnenunit (en in het geval

van 8 HP op het 7-segmentendisplay van de compressorunit). Los de aangegeven storing op. Controleer eerst de communicatiebedrading.

Schakelen tussen standen

Gebruik BS1 om te schakelen tussen de standaard situatie, stand 1 en stand 2.



INFORMATIE

Als u in het midden van het proces in de war raakt, druk dan op BS1 om terug te keren naar de standaard situatie.

18.1.5 Gebruik van stand 1 (en standaard situatie)

In stand 1 (en in de standaard situatie) kan informatie worden uitgelezen. De manier hoe verschilt naar gelang van het model.

Voorbeeld: 7 segmentendisplay – Standaardsituatie

(in het geval van 5 HP)

Lees de status van de geluidsarme werking aan als volgt uit:

#	Actie	Knop/display
1	Controleer of de led's de standaard situatie aangeven.	 (H1P UIT)
2	Controleer de status van led H6P.	 H6P UIT: Unit werkt momenteel niet in de geluidsarme werking.
		 H6P AAN: Unit werkt momenteel in de geluidsarme werking.

Voorbeeld: 7 segmentendisplay – Stand 1

(in het geval van 5 HP)

Instelling [1-5] (= totaal aantal aangesloten units (warmtewisselaarunit + binnenunits)) kan als volgt worden uitgelezen:

#	Actie	Knop/display
1	Begin vanuit de standaard situatie.	

#	Actie	Knop/display
2	Selecteer stand 1.	 BS1 [1×]
3	Selecteer instelling 5. ("Xx" hangt af van de instelling die u wilt selecteren.)	 BS2 [X×] (= binair 5)
4	Geef de waarde van instelling 5 weer. (8 units aangesloten)	 BS3 [1×] (= binair 8)
5	Verlaat stand 1.	 BS1 [1×]

Voorbeeld: 7-segmentendisplay – Stand 1

(in het geval van 8 HP)

Instelling [1-10] (= totaal aantal aangesloten units (warmtewisselaarunit + binnenunits)) kan als volgt worden uitgelezen:

#	Actie	Knop/display
1	Begin vanuit de standaardsituatie.	
2	Selecteer stand 1.	 BS1 [1×]
3	Selecteer instelling 10. ("Xx" hangt af van de instelling die u wilt selecteren.)	 BS2 [X×]
4	Geef de waarde van instelling 10 weer. (8 units aangesloten)	 BS3 [1×]
5	Verlaat stand 1.	 BS1 [1×]

18.1.6 Gebruik van stand 2



In stand 2 kunt u lokale instellingen uitvoeren om het systeem te configureren. De manier hoe verschilt licht naar gelang van het model.

Voorbeeld: 7 segmentendisplay – Stand 2

(in het geval van 5 HP)

Verander de waarde van instelling [2-8] (= T_e streeftemperatuur bij koelen) als volgt in 4 (= 8°C):

#	Actie	Knop/display
1	Begin vanuit de standaardsituatie.	 H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
2	Selecteer stand 2.	 BS1 [5 s]

#	Actie	Knop/display
3	Selecteer instelling 8. ("Xx" hangt af van de instelling die u wilt selecteren.)	 (= binair 8)
4	Selecteer waarde 4 (= 8°C). a: Geef de huidige waarde weer. b: Verander in 4. ("Xx" hangt af van de huidige waarde en de waarde die u wilt selecteren.) c: Voer de waarde in het systeem in. d: Bevestig. Het systeem begint te werken volgens de instelling.	   
5	Verlaat stand 2.	

Voorbeeld: 7-segmentendisplay – Stand 2

(in het geval van 8 HP)

Verander de waarde van instelling [2-8] (= T_e streeftemperatuur bij koelen) als volgt in 4 (= 8°C):

#	Actie	Knop/display
1	Begin vanuit de standaardsituatie.	
2	Selecteer stand 2.	
3	Selecteer instelling 8. ("Xx" hangt af van de instelling die u wilt selecteren.)	
4	Selecteer waarde 4 (= 8°C). a: Geef de huidige waarde weer. b: Verander in 4. ("Xx" hangt af van de huidige waarde en de waarde die u wilt selecteren.) c: Voer de waarde in het systeem in. d: Bevestig. Het systeem begint te werken volgens de instelling.	   
5	Verlaat stand 2.	

18.1.7 Stand 1 (en standaardsituatie): Controle instellingen

In stand 1 (en in de standaardsituatie) kan informatie worden uitgelezen. De informatie die kan worden uitgelezen verschilt naar gelang van het model.

7 segmentendisplay – Standaardsituatie (H1P UIT)

(in het geval van 5 HP)

U kunt de volgende informatie uitlezen:

	Waarde / Beschrijving	
H6P	Geeft de status van de geluidsarme werking aan.	
	UIT	 Unit werkt momenteel niet in de geluidsarme werking.
	AAN	 Unit werkt momenteel in de geluidsarme werking.
	De geluidsarme werking beperkt het door de unit geproduceerde geluid in vergelijking met de nominale bedrijfsomstandigheden. De geluidsarme werking kan worden ingesteld in stand 2. De geluidsarme werking van de compressorunit en de warmtewisselaarunit kan op twee manieren worden ingesteld. ▪ Bij de eerste manier wordt de geluidsarme werking door middel van een lokale instelling 's nachts ingeschakeld. De unit werkt gedurende de geselecteerde tijdsduur in de geluidsarme stand. ▪ Bij de tweede manier wordt de geluidsarme werking op basis van een externe input ingeschakeld. Hiervoor is een optioneel accessoire vereist.	
H7P	Geeft de status van de werking met stroomverbruikbegrenzing aan.	
	UIT	 Unit werkt momenteel niet met stroomverbruikbegrenzing.
	AAN	 Unit werkt momenteel met stroomverbruikbegrenzing.
	De werking met stroomverbruikbegrenzing verlaagt het stroomverbruik van de unit in vergelijking met de nominale bedrijfsomstandigheden. De werking met stroomverbruikbegrenzing kan worden ingesteld in stand 2. De werking met stroomverbruikbegrenzing van de compressorunit kan op twee manieren worden ingesteld. ▪ Bij de eerste manier wordt het stroomverbruik begrensd door middel van een lokale instelling. De unit werkt dan altijd met de geselecteerde begrenzing van het stroomverbruik. ▪ Bij de tweede manier wordt het stroomverbruik begrensd op basis van een externe input. Hiervoor is een optioneel accessoire vereist.	

7 segmentendisplay – Stand 1 (H1P knippert)

(in het geval van 5 HP)

U kunt de volgende informatie uitlezen:

Instelling (H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)	Waarde / Beschrijving
[1-5] ✱ ● ● ● ● ● Geeft het totaal aantal aangesloten units (warmtewisselaarunit + binnenunits) aan.	Hiermee kunt u gemakkelijk controleren of het totaal aantal geïnstalleerde units (warmtewisselaarunit + binnenunits) overeenstemt met het totaal aantal door het systeem herkende units. Als dit niet het geval is, controleer dan de communicatiebedrading tussen de compressorunit en de warmtewisselaarunit, en die tussen de compressorunit en de binnenunits (F1/F2-communicatieleiding).
[1-14] ✱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Geeft de recentste storingscode aan.	Wanneer de recentste storingscodes per ongeluk op de gebruikersinterface van een binnenunit werden gereset, kunt u ze via deze controle-instellingen nog controleren.
[1-15] ✱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Geeft de op 1 na laatste storingscode aan.	Zie "22.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen" [▶ 139] voor informatie over de inhoud of de reden van de meeste relevante storingscodes. Meer gedetailleerde informatie over storingscodes vindt u in de servicehandleiding van deze unit.
[1-16] ✱ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Geeft de op 2 na laatste storingscode aan.	Voor meer gedetailleerde informatie over de storingscode, druk tot 3 keer op BS2.

7-segmentendisplay – Stand 1

(in het geval van 8 HP)

U kunt de volgende informatie uitlezen:

Instelling	Waarde / Beschrijving	
[1-1] Geeft de status van de geluidsarme werking aan.	0	Unit werkt momenteel niet in de geluidsarme werking.
	1	Unit werkt momenteel in de geluidsarme werking.
	De geluidsarme werking beperkt het door de unit geproduceerde geluid in vergelijking met de nominale bedrijfsomstandigheden. De geluidsarme werking kan worden ingesteld in stand 2. De geluidsarme werking van de compressorunit en de warmtewisselaarunit kan op twee manieren worden ingesteld. ▪ Bij de eerste manier wordt de geluidsarme werking door middel van een lokale instelling 's nachts ingeschakeld. De unit werkt gedurende de geselecteerde tijdsduur in de geluidsarme stand. ▪ Bij de tweede manier wordt de geluidsarme werking op basis van een externe input ingeschakeld. Hiervoor is een optioneel accessoire vereist.	

Instelling	Waarde / Beschrijving	
[1-2] Geeft de status van de werking met stroomverbruikbegrenzing aan.	0	Unit werkt momenteel niet met stroomverbruikbegrenzing.
	1	Unit werkt momenteel met stroomverbruikbegrenzing.
	De werking met stroomverbruikbegrenzing verlaagt het stroomverbruik van de unit in vergelijking met de nominale bedrijfsomstandigheden. De werking met stroomverbruikbegrenzing kan worden ingesteld in stand 2. De werking met stroomverbruikbegrenzing van de compressorunit kan op twee manieren worden ingesteld. ▪ Bij de eerste manier wordt het stroomverbruik begrensd door middel van een lokale instelling. De unit werkt dan altijd met de geselecteerde begrenzing van het stroomverbruik. ▪ Bij de tweede manier wordt het stroomverbruik begrensd op basis van een externe input. Hiervoor is een optioneel accessoire vereist.	
[1-5] Geeft de actuele T_e -streefparameterpositie aan.	Voor meer informatie, zie instelling [2-8].	
[1-6] Geeft de actuele T_c -streefparameterpositie aan.	Voor meer informatie, zie instelling [2-9].	
[1-10] Geeft het totaal aantal aangesloten units (warmtewisselaarunit + binnenunits) aan.	Hiermee kunt u gemakkelijk controleren of het totaal aantal geïnstalleerde units (warmtewisselaarunit + binnenunits) overeenstemt met het totaal aantal door het systeem herkende units. Als dit niet het geval is, controleer dan de communicatiebedrading tussen de compressorunit en de warmtewisselaarunit, en die tussen de compressorunit en de binnenunits (F1/F2-communicatieleiding).	
[1-17] Geeft de recentste storingscode aan.	Wanneer de recentste storingscodes per ongeluk op de gebruikersinterface van een binnenunit werden gereset, kunt u ze via deze controle-instellingen nog controleren.	
[1-18] Geeft de op 1 na laatste storingscode aan.	Zie " 22.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen " [▶ 139] voor informatie over de inhoud of de reden van de meeste relevante storingscodes. Meer gedetailleerde informatie over storingscodes vindt u in de servicehandleiding van deze unit.	
[1-19] Geeft de op 2 na laatste storingscode aan.		

Instelling	Waarde / Beschrijving
[1-40] Geeft de actuele instelling van koelcomfort aan.	Voor meer informatie, zie instelling [2-81].
[1-41] Geeft de actuele instelling van verwarmcomfort aan.	Voor meer informatie, zie instelling [2-82].

18.1.8 Stand 2: lokale instellingen


In stand 2 kunt u lokale instellingen uitvoeren om het systeem te configureren. Het display en de instellingen verschillen naar gelang van het model.

Model	Display	Instelling/waarde
5 HP	 7 segmentendisplay	De zeven led's geven de instelling en de waarde weer in binaire vorm.
8 HP	 7-segmentendisplay	De drie 7-segmentenled's geven het nummer van de instelling en de waarde weer.

Zie "[18.2 Energie besparen en optimale werking](#)" ► 123] voor meer informatie en advies over de impact van de volgende instellingen:

- In het geval van 5 HP: instellingen [2-8], [2-9], [2-41] en [2-42]
- In het geval van 8 HP: instellingen [2-8], [2-9], [2-81] en [2-82]

Instelling	Waarde		
	 (8 HP)	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (5 HP)	Beschrijving
[2-8]  T _e -streef temperatuur tijdens koelen.	0 (standaard)	 (standaard)	Auto
	2		6°C
	3		7°C
	4		8°C
	5		9°C
	6		10°C
	7		11°C
[2-9]  T _c -streef temperatuur tijdens verwarmen.	0 (standaard)	 (standaard)	Auto
	1		41°C
	3		43°C
	6		46°C


Instelling	Waarde		
	 (8 HP)	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (5 HP)	Beschrijving
[2-12]  Geluidsarme werking en/of stroomverbruikbegrenzing inschakelen via externe besturingsadapter (DTA104A61/62). Verander deze instelling wanneer het systeem in de geluidsarme stand of met stroomverbruikbegrenzing moet draaien wanneer een extern signaal naar de unit wordt gestuurd. Deze instelling werkt alleen wanneer de optionele externe besturingsadapter (DTA104A61/62) in de binnenunit is geïnstalleerd.	0 (standaard)	 (= binair 1) (standaard)	Gedeactiveerd.
	1	 (= binair 2)	Geactiveerd.
[2-15]  Instelling statische druk ventilator (in warmtewisselaarunit). De externe statische druk van de warmtewisselaarunit kan worden ingesteld volgens de vereisten van de kanaalleidingen.	0		30 Pa
	1 (standaard)	 (standaard)	60 Pa
	2		90 Pa
	3		120 Pa
	4		150 Pa
[2-16]  Laat de warmtewisselaarunit proefdraaien. Bij het begin van het proefdraaien beginnen de ventilatoren van de warmtewisselaar te draaien. Zodoende kunt u de luchtkanalen controleren met draaiende warmtewisselaarunit.	0 (standaard)	—	Gedeactiveerd.
	1	—	Geactiveerd.
[2-20]  Handmatig koelmiddel bijvullen. Voer deze instelling uit om handmatig koelmiddel bij te vullen (zonder automatische koelmiddelvulfunctie).	0 (standaard)	 (= binair 1) (standaard)	Gedeactiveerd.
	1	 (= binair 2)	Geactiveerd. Druk op BS3 om het handmatig bijvullen van koelmiddel te stoppen (wanneer de vereiste hoeveelheid koelmiddel is bijgevuld). Als deze functie niet werd afgebroken met een druk op BS3, dan legt de unit de functie stil na 30 minuten. Als de vereiste hoeveelheid koelmiddel na 30 minuten nog niet kon worden bijgevuld, dan kunt u de lokale instelling opnieuw wijzigen om de functie opnieuw te activeren.

Instelling	Waarde			
	 (8 HP)	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (5 HP)	Beschrijving	
[2-21]  Stand koelmiddel aftappen/vacumeren. Om een vrije doorgang te creëren om koelmiddel uit het systeem af te tappen of om reststoffen te verwijderen of het systeem te vacumeren moet een instelling worden uitgevoerd waarbij de vereiste kleppen in het koelmiddelcircuit worden geopend zodat het koelmiddel correct kan worden afgetapt of het systeem kan worden gevacumeerd.	0 (standaard)	 (= binair 1) (standaard)	Gedeactiveerd.	
	1	 (= binair 2)	Geactiveerd. Druk op BS1 (in het geval van 5 HP) of BS3 (in het geval van 8 HP) om de stand koelmiddel aftappen/vacumeren te verlaten. Het systeem blijft in de stand koelmiddel aftappen/vacumeren staan zolang u niet op de knop drukt.	
[2-22]  Instelling automatische geluidsarme werking en niveau 's nachts. Door deze instelling te wijzigen, activeert u de automatische geluidsarme werking van de unit en bepaalt u het niveau van de functie. Afhankelijk van het gekozen niveau, wordt het geluidsniveau verlaagd. Het begin- en eindtijdstip voor deze functie wordt vastgelegd in instelling [2-26] en [2-27].	0 (standaard)	 (standaard)	Gedeactiveerd	
	1	 (standaard)	Niveau 1	Niveau 3<Niveau 2<Niveau 1
	2	 (standaard)	Niveau 2	
	3	 (standaard)	Niveau 3	
[2-25]  Niveau geluidsarme werking via de externe besturingsadapter. Deze instelling bepaalt het niveau van de geluidsarme werking als het systeem in de geluidsarme stand moet draaien wanneer een extern signaal naar de unit wordt gestuurd. Deze instelling werkt alleen wanneer de optionele externe besturingsadapter (DTA104A61/62) is geïnstalleerd en de instelling [2-12] is geactiveerd.	1	 (standaard)	Niveau 1	Niveau 3<Niveau 2<Niveau 1
	2 (standaard)	 (standaard)	Niveau 2	
	3	 (= binair 4)	Niveau 3	
[2-26]  Begintijdstip geluidsarme werking. Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-22].	1	 (standaard)	20u00	
	2 (standaard)	 (standaard)	22u00	
	3	 (= binair 4)	24u00	

Instelling	Waarde		
	 (8 HP)	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (5 HP)	Beschrijving
[2-27]  Eindtijdstop geluidsarme werking. Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-22].	1		6u00
	2		7u00
	3 (standaard)	 (= binair 4) (standaard)	8u00
[2-30]  Niveau stroomverbruikbegrenzing (stap 1) via de externe besturingsadapter (DTA104A61/62). Deze instelling bepaalt het niveau van de stroomverbruikbegrenzing voor stap 1 als het systeem met stroomverbruikbegrenzing moet draaien wanneer een extern signaal naar de unit wordt gestuurd. Zie de tabel voor de niveaus.	1		60%
	2	—	65%
	3 (standaard)	 (= binair 2) (standaard)	70%
	4	—	75%
	5	 (= binair 4)	80%
	6	—	85%
	7	—	90%
	8	—	95%
[2-31]  Niveau stroomverbruikbegrenzing (stap 2) via de externe besturingsadapter (DTA104A61/62). Deze instelling bepaalt het niveau van de stroomverbruikbegrenzing voor stap 2 als het systeem met stroomverbruikbegrenzing moet draaien wanneer een extern signaal naar de unit wordt gestuurd. Zie de tabel voor de niveaus.	—	 (= binair 1)	30%
	1 (standaard)	 (= binair 2) (standaard)	40%
	2	 (= binair 4)	50%
	3	—	55%
[2-32]  Gedwongen, permanenten, stroomverbruikbegrenzing (geen externe besturingsadapter vereist voor stroomverbruikbegrenzing). Deze instelling activeert en bepaalt het niveau van de stroomverbruikbegrenzing die permanent wordt toegepast als het systeem altijd met stroomverbruikbegrenzing moet draaien. Zie de tabel voor de niveaus.	0 (standaard)	 (= binair 1) (standaard)	Functie niet actief.
	1	 (= binair 2)	Volgens instelling [2-30].
	2	 (= binair 4)	Volgens instelling [2-31].

Instelling	Waarde		
	(8 HP)	H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (5 HP)	Beschrijving
[2-81] (in het geval van 8 HP) (= binair [2-41]) (in het geval van 5 HP) Instelling koelcomfort. Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-8].	0		Eco
	1 (standaard)	(standaard)	Gematigd
	2		Snel
	3		Krachtig
[2-82] (in het geval van 8 HP) (= binair [2-42]) (in het geval van 5 HP) Instelling verwarmcomfort. Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-9].	0		Eco
	1 (standaard)	(standaard)	Gematigd
	2		Snel
	3		Krachtig

18.1.9 PC-configurator aansluiten op de compressorunit



18.2 Energie besparen en optimale werking

Dit warmtepompsysteem is voorzien van een geavanceerde energiespaarfunctie. U kunt voorrang geven aan een laag energieverbruik of aan het comfortniveau. Verschillende parameters kunnen worden ingesteld, met als resultaat de optimale balans tussen energieverbruik en comfort voor een specifieke toepassing.

Zie hierna voor een beschrijving van de mogelijke patronen. Wijzig de parameters volgens de behoeften van uw gebouw en voor de optimale balans tussen energieverbruik en comfort.

Ongeacht de geselecteerde regeling, blijven variaties op het gedrag van het systeem mogelijk door beschermingsregelingen om de unit stabiel te laten draaien. De streefwaarde ligt echter vast en wordt gebruikt om een optimaal evenwicht tussen energieverbruik en comfort te bereiken, afhankelijk van het type van de toepassing.

18.2.1 Mogelijke hoofdgebruiksmethoden

Basis

De koelmiddeltemperatuur wordt vastgelegd onafhankelijk van de situatie.

Om dit te activeren in...	Verander...
Koelen	[2-8]=2
Verwarmen	[2-9]=6

Automatisch

De koelmiddeltemperatuur wordt ingesteld afhankelijk van de buitentemperatuur. De koelmiddeltemperatuur wordt zo aangepast aan de vereiste belasting (die ook overeenstemt met de buitentemperatuur).

Wanneer uw systeem bijvoorbeeld in de koelstand staat, dan moet bij een lage buitentemperatuur (bijv. 25°C) minder worden gekoeld dan bij een hoge buitentemperatuur (bijv. 35°C). Op basis hiervan begint het systeem automatisch de koelmiddeltemperatuur te verhogen, de geleverde capaciteit te verlagen en de efficiëntie van het systeem te verhogen.

Wanneer uw systeem bijvoorbeeld in de verwarmstand staat, dan moet bij een hoge buitentemperatuur (bijv. 15°C) minder worden verwarmd dan bij een lage buitentemperatuur (bijv. -5°C). Volgens dit systeem begint het systeem automatisch de koelmiddeltemperatuur te verlagen, de geleverde capaciteit te verlagen en de efficiëntie van het systeem te verhogen.

Om dit te activeren in...	Verander...
Koelen	[2-8]=0 (standaard)
Verwarmen	[2-9]=0 (standaard)

Hi-sensible/economic (koelen/verwarmen)

De koelmiddeltemperatuur wordt hoger/lager (koelen/verwarmen) ingesteld dan bij basisgebruik. De nadruk voor de Hi-sensible stand ligt op het comfortgevoel van de klant.

De selectiemethode van de binnenunits is belangrijk omdat de beschikbare capaciteit niet dezelfde is als bij basisgebruik.

Gelieve contact op te nemen met uw dealer voor meer informatie over Hi-sensible toepassingen.

Om dit te activeren in...	Verander...
Koelen	stel [2-8] in op de waarde die overeenstemt met de vereisten van het voorontworpen systeem met een Hi-sensible oplossing.
Verwarmen	stel [2-9] in op de waarde die overeenstemt met de vereisten van het voorontworpen systeem met een Hi-sensible oplossing.

[2-8]	T _e -streefwaarde (°C)
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

[2-9]	T _c -streefwaarde (°C)
1	41
3	43
6	46

18.2.2 Mogelijke comfortinstellingen

Voor elk van de voorgaande standen kan een comfortniveau worden geselecteerd. Het comfortniveau houdt verband met de timing en de inspanning (energieverbruik) om een bepaalde kamertemperatuur te bereiken door de koelmiddeltemperatuur tijdelijk te veranderen om zo de gevraagde omstandigheden sneller te bereiken.

Krachtig

Overshoot (bij verwarmen) of undershoot (bij koelen) is toegestaan ten opzichte van de gevraagde koelmiddeltemperatuur om zo de vereiste kamertemperatuur heel snel te bereiken. Overshoot is toegestaan vanaf het opstarten.

Wanneer de vraag van de binnenunits afneemt, gaat het systeem over naar een stabiele toestand, bepaald door de bovenstaande werkingsstand.

Om dit te activeren in...	Verander...
Koelen	[2-81]=3 (in het geval van 8 HP) [2-41]=3 (in het geval van 5 HP). Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-8].
Verwarmen	[2-82]=3 (in het geval van 8 HP) [2-42]=3 (in het geval van 5 HP). Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-9]

Snel

Overshoot (bij verwarmen) of undershoot (bij koelen) is toegestaan ten opzichte van de gevraagde koelmiddeltemperatuur om zo de vereiste kamertemperatuur heel snel te bereiken. Overshoot is toegestaan vanaf het opstarten.

Wanneer de vraag van de binnenunits afneemt, gaat het systeem over naar een stabiele toestand, bepaald door de bovenstaande werkingsstand.

Om dit te activeren in...	Verander...
Koelen	[2-81]=2 (in het geval van 8 HP) [2-41]=2 (in het geval van 5 HP). Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-8].
Verwarmen	[2-82]=2 (in het geval van 8 HP) [2-42]=2 (in het geval van 5 HP). Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-9].

Gematigd

Overshoot (bij verwarmen) of undershoot (bij koelen) is toegestaan ten opzichte van de gevraagde koelmiddeltemperatuur om zo de vereiste kamertemperatuur heel snel te bereiken. Overshoot is niet toegestaan vanaf het opstarten. Het opstarten gebeurt onder de voorwaarden bepaald door de werkingsstand hierboven.

Wanneer de vraag van de binnenunits afneemt, gaat het systeem over naar een stabiele toestand, bepaald door de bovenstaande werkingsstand.

Opmerking: De omstandigheden van het opstarten verschillen van die van de krachtige en snelle comfortinstelling.


Om dit te activeren in...	Verander...
Koelen	[2-81]=1 (in het geval van 8 HP) [2-41]=1 (in het geval van 5 HP). Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-8].
Verwarmen	[2-82]=1 (in het geval van 8 HP) [2-42]=1 (in het geval van 5 HP). Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-9].

Eco

De door de gebruiksmethode (zie hiervoor) bepaalde originele streefwaarde van de koelmiddeltemperatuur blijft behouden zonder enige correctie, behalve voor beschermingsregeling.


Om dit te activeren in...	Verander...
Koelen	[2-81]=0 (in het geval van 8 HP) [2-41]=0 (in het geval van 5 HP). Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-8].
Verwarmen	[2-82]=0 (in het geval van 8 HP) [2-42]=0 (in het geval van 5 HP). Deze instelling wordt gebruikt in combinatie met instelling [2-9].

18.2.3 Voorbeeld: Automatische stand bij koelen




- A** Reële belastingscurve
- B** Virtuele belastingscurve (initiële capaciteit automatische stand)
- C** Virtuele streefwaarde (waarde initiële verdampingstemperatuur automatische stand)
- D** Vereiste waarde verdampingstemperatuur
- E** Belastingsfactor
- V** Buitenluchttemperatuur
- T_e** Verdampingstemperatuur
-  Snel
-  Krachtig
-  Gematigd

Evolutie kamertemperatuur:




- A** Ingestelde temperatuur binnenunit
- B** Start werking
- C** Werkingsduur
- D** Gematigd
- E** Snel
- V** Krachtig

18.2.4 Voorbeeld: Automatische stand bij verwarmen



- A** Virtuele belastingscurve (standaard piekcapaciteit automatische stand)
- B** Belastingscurve
- C** Virtuele streefwaarde (waarde initiële condensatietemperatuur automatische stand)
- D** Ontwerptemperatuur
- E** Belastingsfactor
- V** Buitenluchttemperatuur
- T_c** Condensatietemperatuur
- Snel
- Krachtig
- Gematigd

Evolutie kamertemperatuur:



- A** Ingestelde temperatuur binnenunit
- B** Start werking
- C** Werkingsduur
- D** Gematigd
- E** Snel
- V** Krachtig

19 Inbedrijfstelling

In dit hoofdstuk

19.1	Overzicht: Inbedrijfstelling	129
19.2	Voorzorgsmaatregelen bij de inbedrijfstelling.....	129
19.3	Controlelijst voor de inbedrijfstelling.....	130
19.4	Checklist tijdens inbedrijfstelling.....	131
19.4.1	Over proefdraaien systeem	131
19.4.2	Proefdraaien (7-segmentendisplay)	132
19.4.3	Proefdraaien (7-segmentendisplay)	133
19.4.4	Correctie na abnormaal beëindigen van het proefdraaien.....	134
19.4.5	Gebruik van de unit.....	134

19.1 Overzicht: Inbedrijfstelling

Na de installatie en wanneer de lokale instellingen zijn ingesteld moet de installateur de goede werking controleren. Hiervoor MOET het systeem proefdraaien volgens de hierna beschreven procedures.

In dit hoofdstuk wordt beschreven wat u moet doen en wat u moet weten om het systeem na de configuratie in gebruik te stellen.

Het in bedrijf stellen houdt typisch volgende stappen in:

- 1 De "Controlelijst voor de inbedrijfstelling" controleren.
- 2 Proefdraaien.
- 3 Indien nodig, problemen oplossen na abnormaal beëindigen van het proefdraaien.
- 4 Gebruik van het systeem.

19.2 Voorzorgsmaatregelen bij de inbedrijfstelling



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



VOORZICHTIG

Laat het systeem NIET proefdraaien terwijl aan de binnenunits of de warmtewisselaarunit wordt gewerkt.

Bij het proefdraaien zullen NIET ALLEEN de compressorunit, maar ook de warmtewisselaarunit en de aangesloten binnenunits werken. Tijdens het proefdraaien aan een binnenunit of de warmtewisselaarunit werken is gevaarlijk.



VOORZICHTIG

Steek GEEN vingers, stokken of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Verwijder de ventilatorafscherming NIET. Wanneer de ventilator met hoge snelheid draait, zou dit letsels veroorzaken.

**INFORMATIE**

Gedurende de eerste bedrijfsperiode van de unit kan het nodige opgenomen vermogen hoger zijn dan dat vermeld op het typeplaatje van deze unit. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door de compressor, die een continue looptijd van 50 uur nodig heeft voordat een vlotte werking en stabiel stroomverbruik wordt gerealiseerd.

**OPMERKING**

Schakel de voeding ten minste 6 uur voor gebruik IN om de carterverwarming van stroom te voorzien en de compressor te beschermen.

Bij het proefdraaien worden de compressorunit, de warmtewisselaarunit en de binnenunits opgestart. Controleer of de voorbereidingen van de warmtewisselaarunit en alle binnenunits voltooid zijn (lokale leidingen, elektrische bedrading, ontluchten, ...). Zie de montagehandleiding van de binnenunits voor meer informatie.

19.3 Controlelijst voor de inbedrijfstelling

- 1 Controleer na de installatie van de unit de hierna vermelde punten.
- 2 Sluit de unit.
- 3 Schakel de unit in.

☐	U hebt de volledige instructies voor installatie en gebruik gelezen, zoals beschreven in de uitgebreide handleiding voor de installateur en de gebruiker .
☐	Installatie Controleer of de unit correct is geïnstalleerd om abnormale geluiden en trillingen te voorkomen bij het opstarten van de unit.
☐	Transportbeveiliging Controleer of de transportbeveiliging van de compressorunit verwijderd is.
☐	Lokale bedrading Controleer of de lokale bedrading volgens de in het hoofdstuk " 17 Elektrische installatie " [► 96] beschreven instructies, de schema's en de geldende nationale bedradingsvoorschriften is uitgevoerd.
☐	Voedingsspanning Controleer de voedingsspanning op het lokale voedingspaneel. De spanning MOET overeenstemmen met de spanning op het naamplaatje van de unit.
☐	Bedradig aarding Controleer of de aardingskabels goed zijn aangesloten en de aardingsklemmen stevig zijn vastgemaakt.
☐	Isolatie-test van het hoofdvoedingscircuit Controleer met behulp van een megger van 500 V of een isolatiebestendigheid van 2 MΩ of meer is bereikt. Breng hiervoor een spanning van 500 V DC aan tussen de voedingsklemmen en de aarding. Gebruik de megger NOOIT voor de bedrading tussen de units.
☐	Zekeringen, stroomonderbrekers of beveiligingen Controleer of de zekeringen, de stroomonderbrekers of de lokaal geïnstalleerde beveiligingen van het in het hoofdstuk " 17.1.6 Vereisten voor beveiligingen " [► 102] vermelde type en grootte zijn. Controleer of er geen zekering of beveiliging is overbrugd.
☐	Interne bedrading Controleer of er geen losse aansluitingen of beschadigde elektrische componenten in de schakelkast en binnenin de unit zichtbaar zijn.

☐	Leidingdiameter en leidingisolatie Installeer leidingen met de juiste diameter en isoleer ze zoals voorgeschreven.
☐	Afsluiters Zorg dat de afsluiters aan zowel de vloeistof- als de gaszijde open zijn.
☐	Beschadigde apparatuur Controleer de binnenkant van de unit op beschadigde onderdelen of platgedrukte leidingen.
☐	Koelmiddellek Controleer de binnenkant van de unit op koelmiddellekken. Probeer eventuele koelmiddellekken te repareren. Raadpleeg uw plaatselijke dealer als u er niet in slaagt het lek te verhelpen. Raak geen koelmiddel aan dat uit de aansluitingen van de koelmiddelleidingen is gelekt. Anders kunt u vrieswonden oplopen.
☐	Olielek Controleer de compressor op olieklekken. Probeer eventuele olieklekken te repareren. Raadpleeg uw plaatselijke dealer als u er niet in slaagt het lek te verhelpen.
☐	Luchtinlaat/-uitlaat Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de unit NIET belemmerd is door papier, karton of iets anders.
☐	Hoeveelheid extra koelmiddel De bij te vullen hoeveelheid koelmiddel moet worden vermeld op het bijgevoegde label "Bijgevuld koelmiddel" en aangebracht op de achterkant van het voorpaneel.
☐	Installatiedatum en lokale instelling Schrijf de installatiedatum op de sticker op de achterkant van het voorpaneel overeenkomstig EN60335-2-40 en noteer ook de lokale instelling(en).
☐	Isolatie en luchtlekken De unit moet volledig geïsoleerd zijn en gecontroleerd op luchtlekken. Mogelijk gevolg: Er kan condenswater naar beneden druppelen.
☐	Afvoer De afvoer moet vlot stromen. Mogelijk gevolg: Er kan condenswater naar beneden druppelen.
☐	Externe statische druk De externe statische druk moet ingesteld zijn. Mogelijk gevolg: Onvoldoende koelen of verwarmen.

19.4 Checklist tijdens inbedrijfstelling

☐	Testen.
--------------------------	----------------

19.4.1 Over proefdraaien systeem



OPMERKING

Laat het systeem proefdraaien na de eerste installatie. Anders wordt de storingscode **U3** aangegeven op de gebruikersinterface en is de normale werking niet mogelijk of kunt u een binnenunit niet afzonderlijk laten proefdraaien.

De hiernavolgende procedure beschrijft het proefdraaien van het volledige systeem. De volgende punten worden gecontroleerd en beoordeeld:

- Controle van bedradingsfouten (controle van communicatie met binnenunits en warmtewisselaarunit).
- Controle of de afsluiters openen.

- Controle van verkeerde leiding. **Voorbeeld:** Gas- of vloeistofleidingen omgewisseld.
- Bepaling van de leidinglengte.

Problemen met binnenunits kunnen niet voor elke unit afzonderlijk worden gecontroleerd. Controleer de binnenunits één voor één met een normale regeling op de gebruikersinterface na het beëindigen van het proefdraaien. Zie de montagehandleiding van de binnenunit voor meer informatie over afzonderlijk proefdraaien.



INFORMATIE

- Het kan 10 minuten duren om het koelmiddel in een uniforme toestand te krijgen voordat de compressor wordt gestart.
- Bij het proefdraaien kan het stromen van het koelmiddel of het geluid van een magneetklep goed hoorbaar zijn en kan de displayweergave veranderen. Dit zijn evenwel geen storingen.

19.4.2 Proefdraaien (7-segmentendisplay)

(in het geval van 5 HP)

- 1 Controleer of alle gewenste lokale instellingen zijn ingesteld; zie "[18.1 Lokale instellingen uitvoeren](#)" [► 109].
- 2 Schakel de voeding van de compressorunit, de warmtewisselaarunit en de aangesloten binnenunits IN.



OPMERKING

Schakel de voeding ten minste 6 uur voor gebruik IN om de carterverwarming van stroom te voorzien en de compressor te beschermen.

- 3 Controleer of het systeem in de standaard situatie (stilstand) staat (H1P is UIT); zie "[18.1.4 Stand 1 of 2 activeren](#)" [► 112]. Druk minstens 5 seconden op BS4. De unit begint het proefdraaien.

Resultaat: Het proefdraaien wordt automatisch uitgevoerd, H2P knippert op de compressorunit en de aanduiding "Proefdraaien" en "Onder gecentraliseerde besturing" wordt aangegeven op de gebruikersinterface van de binnenunits.

Stappen van de procedure van het automatisch proefdraaien van het systeem:

Stap	Beschrijving
● ☼ ● ● ● ● ☼	Controle vóór het opstarten (drukvereffening)
● ☼ ● ● ● ● ●	Opstartregeling koelen
● ☼ ● ● ● ● ☼	Koelen stabiel
● ☼ ● ● ☼ ● ●	Communicatiecontrole
● ☼ ● ● ☼ ● ☼	Controle afsluiter
● ☼ ● ● ☼ ☼ ●	Controle leidinglengte
● ☼ ● ☼ ● ● ☼	Afpompen
● ☼ ● ☼ ● ☼ ●	Unit stop



INFORMATIE

Tijdens het proefdraaien kan de unit niet worden stilgelegd met de gebruikersinterface. Druk op BS3 om af te breken. De unit stopt ±30 seconden later.

- 4 Controleer het resultaat van het proefdraaien op het 7-segmentendisplay van de compressorunit.

Beëindiging	Beschrijving
Normaal beëindigd	● ● ☼ ● ● ● ●
Abnormaal beëindigd	● ● ☼ ☼ ● ● ● ● Zie "19.4.4 Correctie na abnormaal beëindigen van het proefdraaien" [▶ 134] voor stappen om de storing op te lossen. Wanneer het proefdraaien is voltooid, kan de normale werking na 5 minuten worden begonnen.

19.4.3 Proefdraaien (7-segmentendisplay)

(in het geval van 8 HP)

- 1 Controleer of alle gewenste lokale instellingen zijn ingesteld; zie "18.1 Lokale instellingen uitvoeren" [▶ 109].
- 2 Schakel de voeding van de compressorunit, de warmtewisselaarunit en de aangesloten binnenunits IN.



OPMERKING

Schakel de voeding ten minste 6 uur voor gebruik IN om de carterverwarming van stroom te voorzien en de compressor te beschermen.

- 3 Controleer of het systeem in de standaardsituatie (stilstand) staat; zie "18.1.4 Stand 1 of 2 activeren" [▶ 112]. Druk minstens 5 seconden op BS2. De unit begint het proefdraaien.

Resultaat: Het proefdraaien wordt automatisch uitgevoerd, op het display van de compressorunit wordt "E01" aangegeven en op de gebruikersinterface van de binnenunits wordt de aanduiding "Proefdraaien" en "Onder gecentraliseerde besturing" aangegeven.

Stappen van de procedure van het automatisch proefdraaien van het systeem:

Stap	Beschrijving
E01	Controle vóór het opstarten (drukvereffening)
E02	Opstartregeling koelen
E03	Koelen stabiel
E04	Communicatiecontrole
E05	Controle afsluiter
E06	Controle leidinglengte
E09	Afpompen
E10	Unit stop



INFORMATIE

Tijdens het proefdraaien kan de unit niet worden stilgelegd met de gebruikersinterface. Druk op BS3 om af te breken. De unit stopt ±30 seconden later.

- 4 Controleer het resultaat van het proefdraaien op het 7-segmentendisplay van de compressorunit.

Beëindiging	Beschrijving
Normaal beëindigd	Geen aanduiding op het 7-segmentendisplay (stilstand).
Abnormaal beëindigd	Aanduiding van storingscode op het 7-segmentendisplay. Zie " 19.4.4 Correctie na abnormaal beëindigen van het proefdraaien " [▶ 134] voor stappen om de storing op te lossen. Wanneer het proefdraaien is voltooid, kan de normale werking na 5 minuten worden begonnen.

19.4.4 Correctie na abnormaal beëindigen van het proefdraaien

Het proefdraaien is alleen voltooid als er geen storingscode wordt aangegeven. Wanneer er wel een storingscode op staat, voert u de in de tabel met storingscodes beschreven stappen uit om de storing op te lossen. Laat het systeem opnieuw proefdraaien en controleer of de storing is opgelost.



INFORMATIE

In het geval van een storing:

- In het geval van 5 HP: De storingscode wordt weergegeven op de gebruikersinterface van de binnenunit.
- In het geval van 8 HP: De storingscode wordt weergegeven op het 7-segmentendisplay van de compressorunit en op de gebruikersinterface van de binnenunit.



INFORMATIE

Raadpleeg de montagehandleiding van de binnenunit voor gedetailleerde storingscodes in verband met binnenunits.

19.4.5 Gebruik van de unit

Na de installatie van de units en het proefdraaien van de compressorunit, de warmtewisselaarunit en de binnenunits is het systeem klaar voor gebruik.

De gebruikersinterface van de binnenunit moet ingeschakeld zijn om de binnenunit te bedienen. Zie de gebruiksaanwijzing van de binnenunit voor meer informatie.

20 Overhandiging aan de gebruiker

Als het proefdraaien voltooid is en de unit goed en op de juiste manier werkt, zorg ervoor dat de gebruiker de volgende zaken goed begrijpt:

- Controleer of de gebruiker de papieren documentatie heeft en vraag hem/haar deze bij te houden om deze later te kunnen raadplegen. Informeer de gebruiker dat hij/zij de volledige documentatie kan vinden op de eerder in deze handleiding beschreven url.
- Leg aan de gebruiker uit hoe hij/zij het systeem op de juiste manier kan gebruiken en wat hij/zij moet doen wanneer zich een probleem zou voordoen.
- Toon de gebruiker de onderhoudstaken voor de unit.

21 Onderhoud en service



OPMERKING

Dit onderhoud MOET worden uitgevoerd door een erkend installateur of een servicetechnicus.

Laat het onderhoud minstens één keer per jaar uitvoeren. De geldende wetgeving kan evenwel kortere onderhoudsintervallen vereisen.



OPMERKING

De geldende wetgeving inzake **gefluoreerde broeikasgassen** vereist dat de koelmiddelvulling van de unit zowel in gewicht als CO₂-equivalent wordt uitgedrukt.

Formule om het aantal ton CO₂-equivalent te berekenen: GWP-waarde van het koelmiddel × totale koelmiddelvulling [in kg] / 1000

In dit hoofdstuk

21.1	Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud.....	136
21.1.1	Elektrische gevaren voorkomen	136
21.2	Controlelijst jaarlijks onderhoud van de warmtewisselaarunit	137
21.3	Over de servicestand	137
21.3.1	Gebruik van de vacuümstand	137
21.3.2	Koelmiddel aftappen	138

21.1 Voorzorgsmaatregelen inzake onderhoud



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN




OPMERKING: Risico van elektrostatische ontlading

Vooraleer met onderhouds- of servicewerkzaamheden te beginnen, raak een metalen onderdeel van de unit aan om statische elektriciteit af te voeren en de printplaat te beschermen.

21.1.1 Elektrische gevaren voorkomen

Bij service aan inverter-apparatuur:

- 1 Voer binnen de eerste 10 minuten na het uitschakelen GEEN elektrische werkzaamheden uit.
- 2 Meet de spanning tussen de klemmen op de klemmenstrook voor de voeding met een tester en controleer of de voeding is uitgeschakeld. Meet verder de punten op de afbeelding met een tester en controleer of de spanning van de condensator in het hoofdcircuit minder dan 50 V DC bedraagt. Als de gemeten spanning nog altijd meer dan 50 V DC bedraagt, ontlad de condensatoren dan op een veilige manier met behulp van een specifieke pen voor het ontladen van condensatoren om vonken te voorkomen.



- 3 Om schade aan de printplaat te voorkomen, raak een naakt metalen deel aan om u te ontladen van statische elektriciteit voordat u stekkers aansluit of verwijderd.

Voor meer informatie, zie het bedradingsschema op de achterkant van het servicedeksel.

21.2 Controlelijst jaarlijks onderhoud van de warmtewisselaarunit

Controleer minstens eens per jaar de volgende punten:

- Warmtewisselaar.

De warmtewisselaar van de buitenunit kan verstopt geraken door stof, vuil, bladeren, enz. Er wordt geadviseerd de warmtewisselaar jaarlijks te reinigen. Een verstopte warmtewisselaar kan de oorzaak zijn van een te lage druk of een te hoge druk, met slechtere prestaties als gevolg.

21.3 Over de servicestand

Koelmiddel aftappen/vacumeren is mogelijk met behulp van instelling [2-21]. Zie "[18.1 Lokale instellingen uitvoeren](#)" [► 109] voor meer informatie over het instellen van stand 2.

Controleer bij het gebruik van de stand voor vacumeren/aftappen voor u begint heel grondig wat moet worden gevacumeerd/afgetapt. Zie de montagehandleiding van de binnenunit voor meer informatie over vacumeren en aftappen.

21.3.1 Gebruik van de vacuümstand

- 1 Activeer instelling [2-21] bij de stilstaande unit om naar de vacumeerstand te gaan.

Model	Resultaat
5 HP	Na controle worden de expansiekleppen (in de binnenunit, de compressorunit en de warmtewisselaarunit) volledig geopend. H1P begint te branden en op de gebruikersinterface van alle binnenunits verschijnt TEST (proefdraaien) en  (externe besturing), en de werking is geblokkeerd.

Model	Resultaat
8 HP	Na controle worden de expansiekleppen (in de binnenunit, de compressorunit en de warmtewisselaarunit) volledig geopend. Op het 7-segmentendisplay wordt dan $E7$ / aangegeven en op de gebruikersinterface van alle binnenunits TEST (proefdraaien) en  (externe besturing) en de werking is geblokkeerd.

- 2 Vacumeer het systeem met een vacuümpomp.
- 3 Druk op BS1 (in het geval van 5 HP) of BS3 (in het geval van 8 HP) om de vacumeerstand af te sluiten.

21.3.2 Koelmiddel aftappen

Dit moet worden gedaan met een aftapsysteem voor koelmiddel. Voer dezelfde procedure als voor het vacumeren uit.



GEVAAR: RISICO OP ONTPLOFFING

Afpompen – Koelmiddellekken. Als u het systeem wil afpompen en er zit een lek in het koelmiddelcircuit:

- Gebruik NIET de automatische afpompfunctie van de unit die al het koelmiddel uit het systeem naar de buitenunit kan sturen. **Mogelijk gevolg:** Zelfontbranding en explosie van de compressor door lucht die in de draaiende compressor terechtkomt.
- Gebruik een afzonderlijk aftapsysteem zodat de compressor van de unit NIET moet werken.



OPMERKING

Verwijder bij het verwijderen van koelmiddel GEEN olie. **Voorbeeld:** Met behulp van een olieafscheider.

22 Opsporen en verhelpen van storingen

In dit hoofdstuk

22.1	Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen	139
22.2	Voorzorgsmaatregelen bij het opsporen en verhelpen van storingen	139
22.3	Problemen op basis van foutcodes oplossen	139
22.3.1	Foutcodes: Overzicht	140

22.1 Overzicht: Opsporen en verhelpen van storingen

Alvorens storingen op te sporen en te verhelpen

Voer een grondige visuele controle uit van de unit en zoek naar voor de hand liggende defecten, zoals losse aansluitingen of kapotte bedrading.

22.2 Voorzorgsmaatregelen bij het opsporen en verhelpen van storingen



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE



GEVAAR: RISICO OP BRANDWONDEN



WAARSCHUWING

- Controleer STEEDS of de spanning op de unit is afgesloten vooraleer de schakelkast van de unit te controleren. Schakel de respectievelijke stroomonderbreker uit.
- Als een veiligheidsvoorziening geactiveerd werd, moet u de unit uitschakelen en controleren waarom de veiligheidsvoorziening werd geactiveerd vooraleer deze te resetten. Schakel NOOIT veiligheidsvoorzieningen uit of verander de waarden niet in een andere dan de standaard fabrieksinstelling. Indien u de oorzaak van het probleem niet kunt vinden, neem dan contact op met uw dealer.



WAARSCHUWING

Om gevaar als gevolg van het per ongeluk resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit toestel NIET worden gevoed via een externe schakelinrichting zoals een timer of zijn aangesloten op een circuit dat regelmatig IN- en UITgeschakeld wordt door de voorziening.

22.3 Problemen op basis van foutcodes oplossen

Wanneer er wel een storingscode op staat, voert u de in de tabel met storingscodes beschreven stappen uit om de storing op te lossen.

Druk op BS3 om de storingscode te resetten en opnieuw te proberen nadat u het probleem hebt opgelost.

**INFORMATIE**

In het geval van een storing:

- In het geval van 5 HP: De storingscode wordt weergegeven op de gebruikersinterface van de binnenunit.
- In het geval van 8 HP: De storingscode wordt weergegeven op het 7-segmentendisplay van de compressorunit en op de gebruikersinterface van de binnenunit.

**INFORMATIE**

In het geval van een storing wordt de storingscode weergegeven op het 7-segmentendisplay van de buitenunit en op de gebruikersinterface van de binnenunit.

In het geval van 8 HP: De storingscode op de compressorunit bestaat uit een hoofdcode en een subcode. De subcode biedt meer gedetailleerde informatie over de storingscode. De hoofdcode en subcode worden afwisselend weergegeven (met een interval van 1 seconde). **Voorbeeld:**

- Hoofdcode: 
- Subcode: 

22.3.1 Foutcodes: Overzicht

In het geval van 5 HP:

Hoofdcode	Oorzaak	Oplossing
E0	▪ Storing ventilator warmtewisselaar. ▪ Feedbackcontact afvoerpomp is open.	In de warmtewisselaarunit: ▪ Controleer aansluiting op printplaat: A1P (X15A) ▪ Controleer aansluiting op klemmenstrook (X2M) ▪ Controleer de connectoren van de ventilator.
E3	▪ De afsluiters van de compressorunit worden dicht gelaten. ▪ Te veel koelmiddel	▪ Open de afsluiter aan zowel de gas- als de vloeistofzijde. ▪ Herbereken de vereiste hoeveelheid koelmiddel op basis van de leidinglengte en het juiste vulniveau van het koelmiddel door een eventueel teveel aan koelmiddel te verwijderen met een apparaat voor het aftappen van koelmiddel.
E4	▪ De afsluiters van de compressorunit worden dicht gelaten. ▪ Onvoldoende koelmiddel	▪ Open de afsluiter aan zowel de gas- als de vloeistofzijde. ▪ Controleer of het bijvullen van extra koelmiddel goed werd beëindigd. Herbereken de vereiste hoeveelheid koelmiddel op basis van de leidinglengte en voeg de nodige hoeveelheid koelmiddel toe.
E9	Storing elektronische expansieklep Warmtewisselaarunit: (Y1E) - A1P (X7A) Compressorunit: (Y1E) - A1P (X22A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.

Hoofdcode	Oorzaak	Oplossing
F3	- De afsluiters van de compressorunit worden dicht gelaten. - Onvoldoende koelmiddel	- Open de afsluiter aan zowel de gas- als de vloeistofzijde. - Controleer of het bijvullen van extra koelmiddel goed werd beëindigd. Herbereken de vereiste hoeveelheid koelmiddel op basis van de leidinglengte en voeg de nodige hoeveelheid koelmiddel toe.
F5	Te veel koelmiddel	Herbereken de vereiste hoeveelheid koelmiddel op basis van de leidinglengte en het juiste vulniveau van het koelmiddel door een eventueel teveel aan koelmiddel te verwijderen met een apparaat voor het aftappen van koelmiddel.
H9	Storing omgevingstemperatuursensor Warmtewisselaarunit: (R1T) - A1P (X16A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
J3	Storing sensor perstemperatuur: open keten / kortsluiting Compressorunit: (R2T) - A1P (X12A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
J4	Storing gassensor warmtewisselaar Warmtewisselaarunit: (R2T) - A1P (X18A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
J5	Storing aanzuigtemperatuursensor Compressorunit: (R3T) - A1P (X12A) Compressorunit: (R5T) - A1P (X12A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
J6	Storing sensor pijpenbundeltemperatuur Warmtewisselaarunit: (R3T) - A1P (X17A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
J7	Storing sensor vloeistoftemperatuur (na onderkoeling HE) Compressorunit: (R7T) - A1P (X13A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
J9	Storing sensor gastemperatuur (na onderkoeling HE) Compressorunit: (R4T) - A1P (X12A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
JR	Storing hogedruksensor: open keten / kortsluiting Compressorunit: (BIPH) - A1P (X17A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
JL	Storing lagedruksensor: open keten / kortsluiting Compressorunit: (BIPL) - A1P (X18A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
LC	Transmissie compressorunit - inverter: Probleem INV1-transmissie	Controleer aansluiting.
P1	INV1 asymmetrische voedingsspanning	Controleer of voeding binnen bereik is.
PJ	Storing capaciteitsinstelling warmtewisselaarunit.	Controleer het type van de warmtewisselaarunit. Vervang indien nodig de warmtewisselaarunit.
U2	Te lage voedingsspanning	Controleer of de voedingsspanning in orde is.

Hoofdcode	Oorzaak	Oplossing
U3	Storingscode: Systeem nog niet proefgedraaid (systeemwerking niet mogelijk)	Laat systeem proefdraaien.
U4	- De compressorunit krijgt geen stroom. - Storing bedrading tussen units	- Controleer of alle units ingeschakeld zijn. - Controleer de transmissiebedrading.
U9	- Verkeerde combinatie in systeem. Verkeerde combinatie types binnenunit (R410A, R407C, RA, enz.). Storing binnenunit - Storing warmtewisselaarunit	- Controleer of storing zich voordoet bij andere binnenunits en of combinatie van binnenunits is toegestaan. - Controleer de transmissiebedrading naar de warmtewisselaarunit.
UR	- Verkeerd type binnenunit aangesloten. - Verkeerde combinatie compressorunit en warmtewisselaarunit.	- Controleer het type van de binnenunits die nu zijn aangesloten. Als dit niet juist is, vervang ze dan. - Controleer of de compressorunit en de warmtewisselaarunit compatibel zijn.
UF	- De afsluiters van de compressorunit worden dicht gelaten. - De leiding en bedrading van de gespecificeerde binnenunit of warmtewisselaarunit zijn niet juist aangesloten op de compressorunit.	- Open de afsluiter aan zowel de gas- als de vloeistofzijde. - Controleer of de leiding en bedrading van de gespecificeerde binnenunit of warmtewisselaarunit juist zijn aangesloten op de compressorunit.

In het geval van 8 HP:

Hoofdcode	Subcode	Oorzaak	Oplossing
E0	-02	- Storing ventilator warmtewisselaar. - Feedbackcontact afvoerpomp is open.	In de warmtewisselaarunit: - Controleer aansluiting op printplaat: A1P (X15A) - Controleer aansluiting op klemmenstrook (X2M) - Controleer de connectoren van de ventilator.
E2	-01	Aardlekdetector geactiveerd Compressorunit: (T1A) - A1P (X101A)	Herstart de unit. Raadpleeg uw verdeler als het probleem niet opgelost is.
	-05	Geen aardlekdetector gedetecteerd Compressorunit: (T1A) - A1P (X101A)	Vervang de aardlekdetector.
E3	-01	Hogedrukschakelaar geactiveerd Compressorunit: (S1PH) - A1P (X4A)	Controleer toestand van afsluiter of problemen met (lokale) leidingen of luchtstroom over luchtgekoelde batterij.
	-02	- Te veel koelmiddel - Afsluiter is gesloten	- Controleer hoeveelheid koelmiddel+unit bijvullen. - Open afsluiters
	-13	Afsluiter is gesloten (vloeistof)	Open vloeistofafsluiter.
	-18	- Te veel koelmiddel - Afsluiter is gesloten	- Controleer hoeveelheid koelmiddel+unit bijvullen. - Open afsluiters.

Hoofdcode	Subcode	Oorzaak	Oplossing
E4	-01	Lagedrukstoring: - Afsluiter is gesloten - Te weinig koelmiddel - Storing binnenunit	- Open afsluiters. - Controleer hoeveelheid koelmiddel+unit bijvullen. - Controleer het display van de gebruikersinterface of de bedrading tussen buitenunit en binnenunit.
E9	-01	Storing elektronische expansieklep (onderkoeling) Compressorunit: (Y1E) - A1P (X21A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
	-47	Storing elektronische expansieklep (hoofd) Warmtewisselaarunit: (Y1E) - A1P (X7A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
F3	-01	Perstemperatuur te hoog: - Afsluiter is gesloten - Te weinig koelmiddel Compressorunit: (R21T) - A1P (X29A)	- Open afsluiters. - Controleer hoeveelheid koelmiddel+unit bijvullen.
F6	-02	- Te veel koelmiddel - Afsluiter is gesloten	- Controleer hoeveelheid koelmiddel+unit bijvullen. - Open afsluiters.
H9	-01	Storing omgevingstemperatuursensor Warmtewisselaarunit: (R1T) - A1P (X16A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
J3	-16	Storing perstemperatuursensor Compressorunit: (R21T): open keten - A1P (X29A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
	-17	Storing perstemperatuursensor Compressorunit: (R21T): kortsluiting - A1P (X29A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
J4	-01	Storing gassensor warmtewisselaar Warmtewisselaarunit: (R2T) - A1P (X18A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
J5	-01	Storing aanzuigtemperatuursensor Compressorunit: (R3T) - A1P (X30A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
	-02	Storing aanzuigtemperatuursensor Compressorunit: (R7T) - A1P (X30A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
J6	-01	Storing temperatuursensor ontijzen Warmtewisselaarunit: (R3T) - A1P (X17A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator
J7	-06	Storing sensor vloeistoftemperatuur (na onderkoeling HE) Compressorunit: (R5T) - A1P (X30A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.

Hoofdcode	Subcode	Oorzaak	Oplossing
J9	-01	Storing sensor gastemperatuur (na onderkoeling HE) Compressorunit: (R6T) - A1P (X30A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
JA	-06	Storing hogedruksensor Compressorunit: (S1NPH): open keten - A1P (X32A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
	-07	Storing hogedruksensor Compressorunit: (S1NPH): kortsluiting - A1P (X32A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
JC	-06	Storing lagedruksensor Compressorunit: (S1NPL): open keten - A1P (X31A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
	-07	Storing lagedruksensor Compressorunit: (S1NPL): kortsluiting - A1P (X31A)	Controleer aansluiting op printplaat of actuator.
LC	-14	Transmissie buitenunit - inverter: Probleem INV1-transmissie Compressorunit: A1P (X20A, X28A, X42A)	Controleer aansluiting.
PI	-01	INV1 asymmetrische voedingsspanning	Controleer of voeding binnen bereik is.
PJ	-01	Storing capaciteitsinstelling warmtewisselaarunit.	Controleer het type van de warmtewisselaarunit. Vervang indien nodig de warmtewisselaarunit.
U1	-01	Storing omgekeerde voedingsfase	Corrigeer fasevolgorde.
	-04	Storing omgekeerde voedingsfase	Corrigeer fasevolgorde.
U2	-01	INV1 voedingsspanning te laag	Controleer of voeding binnen bereik is.
	-02	Faseverlies INV1-voeding	Controleer of voeding binnen bereik is.
U3	-03	Storingscode: Systeem nog niet proefgedraaid (systeemwerking niet mogelijk)	Laat systeem proefdraaien.
U4	-01	Slechte bedrading naar Q1/Q2 of binnenunit - buitenunit	Controleer bedrading (Q1/Q2). Gebruik Q1/Q2 NIET.
	-03	Slechte bedrading naar Q1/Q2 of binnenunit - buitenunit	Controleer bedrading (Q1/Q2). Gebruik Q1/Q2 NIET.
	-04	Proefdraaien systeem abnormaal beëindigd	Laat opnieuw proefdraaien.

Hoofdcode	Subcode	Oorzaak	Oplossing
U7	-01	Waarschuwing: slechte bedrading naar Q1/Q2	Controleer bedrading Q1/Q2. Gebruik Q1/Q2 NIET.
	-02	Storingscode: defecte bedrading naar Q1/Q2	Controleer bedrading Q1/Q2. Gebruik Q1/Q2 NIET.
	-11	- Te veel binnenunits aangesloten op F1/F2-leiding - Slechte bedrading tussen buiten- en binnenunits	Controleer aantal aangesloten binnenunits en totale capaciteit.
U9	-01	- Verkeerde combinatie in systeem. Verkeerde combinatie types binnenunit (R410A, R407C, RA, enz.). Storing binnenunit - Storing warmtewisselaarunit	- Controleer of storing zich voordoet bij andere binnenunits en of combinatie van binnenunits is toegestaan. - Controleer de bedrading tussen units naar de warmtewisselaarunit.
UR	-03	Meer dan 1 warmtewisselaarunit aangesloten.	Controleer de installatie. Slechts 1 warmtewisselaarunit kan worden geïnstalleerd.
	-18	- Verkeerd type binnenunit aangesloten. - Verkeerde combinatie compressorunit en warmtewisselaarunit.	- Controleer het type van de binnenunits die nu zijn aangesloten. Als dit niet juist is, vervang ze dan. - Controleer of de compressorunit en de warmtewisselaarunit compatibel zijn.
	-21	5 HP warmtewisselaarunit aangesloten.	Controleer de installatie. Sluit een 8 HP warmtewisselaarunit aan.
UH	-01	- Storing automatisch adres (inconsistentie) - Verkeerde combinatie compressorunit en warmtewisselaarunit.	- Controleer of aantal units met transmissiebedrading overeenstemt met aantal op voeding aangesloten units (controlestand) of wacht tot einde initialisering. - Controleer of de compressorunit en de warmtewisselaarunit compatibel zijn.
UF	-01	- Storing automatisch adres (inconsistentie) - Verkeerde combinatie compressorunit en warmtewisselaarunit.	- Controleer of aantal units met transmissiebedrading overeenstemt met aantal op voeding aangesloten units (controlestand) of wacht tot einde initialisering. - Controleer of de compressorunit en de warmtewisselaarunit compatibel zijn.
	-05	- De afsluiters van de compressorunit worden dicht gelaten. - De leiding en bedrading van de gespecificeerde binnenunit of warmtewisselaarunit zijn niet juist aangesloten op de compressorunit.	- Open de afsluiter aan zowel de gas- als de vloeistofzijde. - Controleer of de leiding en bedrading van de gespecificeerde binnenunit of warmtewisselaarunit juist zijn aangesloten op de compressorunit.

23 Als afval verwijderen



OPMERKING

Probeer het systeem NIET zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het systeem en het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere onderdelen MOETEN conform met de geldende wetgeving uitgevoerd worden. De units MOETEN voor hergebruik, recyclage en terugwinning bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld.

24 Technische gegevens


- Een **deel** van de recentste technische gegevens is beschikbaar op de regionale Daikin-website (publiek toegankelijk).
- De **volledige** recentste technische gegevens zijn beschikbaar op het Daikin Business Portal (authenticatie vereist).

In dit hoofdstuk

24.1	Leidingschema: Compressorunit en warmtewisselaarunit	147
24.2	Bedradingschema: Compressorunit	149
24.3	Bedradingschema: Warmtewisselaarunit	152

24.1 Leidingschema: Compressorunit en warmtewisselaarunit


5 HP



- A** Warmtewisselaarunit
B Compressorunit
a Afsluiter (vloeistof) (circuit 2: naar binnenunits)
b Afsluiter (gas) (circuit 2: naar binennunits)
c Afsluiter (gas) (circuit 1: naar warmtewisselaarunit)
d Afsluiter (vloeistof) (circuit 1: naar warmtewisselaarunit)
e Servicepoort (koelmiddelvulling)
f Filter
g Warmtewisselaar met onderkoeling
h Drukregelklep
i Capillaire buis
j Accumulator
k Compressoraccumulator
l Warmtewisselaar
m Terugslagklep
M1C Compressor

M1F, M2F	Ventilatormotor
R1T (A)	Thermistor (lucht)
R2T (A)	Thermistor (gas)
R3T (A)	Thermistor (warmtewisselaar)
R2T (B)	Thermistor (pers)
R3T (B)	Thermistor (aanzuiging accumulator)
R4T (B)	Thermistor (onderkoeling warmtewisselaar gas)
R5T (B)	Thermistor (aanzuiging compressor)
R7T (B)	Thermistor (vloeistof)
S1NPH	Hogedruksensor
S1NPL	Lagedruksensor
S1PH	Hogedrukschakelaar
Y1E, Y3E	Elektronische expansieklep
Y1S	Elektromagnetische klep (4-wegsklep)
→	Verwarmen
⇄	Koelen

8 HP



- A** Warmtewisselaarunit
B Compressorunit
a Afsluiter (vloeistof) (circuit 2: naar binnenunits)
b Afsluiter (gas) (circuit 2: naar binennunits)
c Afsluiter (gas) (circuit 1: naar warmtewisselaarunit)
d Afsluiter (vloeistof) (circuit 1: naar warmtewisselaarunit)
e Servicepoort (koelmiddelvulling)
f Filter
g Warmtewisselaar met onderkoeling
h Drukregelklep
i Capillaire buis
j Accumulator
k Olieafscheider
l Warmtewisselaar
M1C Compressor
M1F~M3F Ventilatormotor
R1T (A) Thermistor (lucht)
R2T (A) Thermistor (gas)
R3T (A) Thermistor (warmtewisselaar)

R21T (B)	Thermistor (pers)
R3T (B)	Thermistor (aanzuiging accumulator)
R5T (B)	Thermistor (vloeistof)
R6T (B)	Thermistor (onderkoeling warmtewisselaar gas)
R7T (B)	Thermistor (aanzuiging compressor)
S1NPH	Hogedruksensor
S1NPL	Lagedruksensor
S1PH	Hogedrukschakelaar
Y1E, Y2E	Elektronische expansieklep
Y1S	Elektromagnetische klep (4-wegsklep)
→	Verwarmen
→	Koelen

24.2 Bedradingsschema: Compressorunit

Het bedradingsschema is bij de unit geleverd en bevindt zich op het deksel van de schakelkast.

Symbolen:

X1M	Primaire aansluitklem
-----	Aardingsbedrading
<u>15</u>	Draad nummer 15
-----	Lokale draad
	Lokale kabel
→ **/12.2	Aansluiting ** gaat verder op pagina 12 kolom 2
①	Verschillende bedradingsmogelijkheden
	Optie
	Niet gemonteerd in schakelkast
	Bedrading afhankelijk van het model
	Printplaat

Legende voor bedradingsschema 5 HP:

A1P	Printplaat (primair)
A2P	Printplaat (inverter)
BS*	Drukknop (A1P)
C*	Condensator (A2P)
DS1	DIP-schakelaar (A1P)
F1U, F2U	Zekering (T 31,5 A / 250 V) (A1P)
F3U, F5U	Zekering (T 6,3 A / 250 V) (A1P)
H*P	Lichtgevende diode (servicecontrole is oranje) (A1P)
HAP	Lichtgevende diode (servicecontrole groen) (A*P)
K1M	Magnetische contactgever (A2P)
K1R	Magneetrelais (A*P)
L1R	Reactievat
M1C	Motor (compressor)

M1F	Motor (ventilator)
PS	Schakelvoeding (A2P)
Q1DI	Aardlekschakelaar (lokaal te voorzien)
R*	Weerstand (A2P)
R2T	Thermistor (pers)
R3T	Thermistor (aanzuiging accumulator)
R4T	Thermistor (onderkoeling warmtewisselaar gas)
R5T	Thermistor (aanzuiging compressor)
R7T	Thermistor (vloeistof)
R10T	Thermistor (lamel)
S1NPL	Lagedruksensor
S1NPH	Hogedruksensor
S1PH	Hogedrukschakelaar
S*S	Keuzeschakelaar koelen/verwarmen (optie)
V1R	IGBT-voedingsmodule (A2P)
V2R	Diodemodule (A2P)
X1M	Klemmenstrook (voeding)
X2M	Klemmenstrook (bedrading tussen units)
X*Y	Connector
Y3E	Elektronische expansieklep
Y1S	Elektromagnetische klep (4-wegsklep)
Z*C	Ruisfilter (ferrietkern)
Z*F	Ruisfilter (A1P)

Opmerkingen voor 8 HP:

- 1 Bij gebruik van de optionele adapter, zie de montagehandleiding van de optionele adapter.
- 2 Zie de montagehandleiding of servicehandleiding voor het gebruik van de drukknoppen BS1~BS3 en de DIP-schakelaars DS1+DS2.
- 3 Sluit de beveiliging S1PH niet kort om de unit te laten functioneren.
- 4 Voor aansluiting van INDOOR-OUTDOOR F1-F2 bedrading tussen units, en OUTDOOR-OUTDOOR F1-F2 bedrading tussen units, zie de servicehandleiding.

Legende voor bedradingsschema 8 HP:

A1P	Printplaat (primair)
A2P	Printplaat (ruisfilter)
A3P	Printplaat (inverter)
A4P	Printplaat (keuzeschakelaar koelen/verwarmen)
BS*	Drukknop (stand, instelling, terugkeren) (A1P)




C*	Condensator (A3P)
DS*	DIP-schakelaar (A1P)
E1HC	Carterverwarming
F*U	Zekering (T 3,15 A / 250 V) (A1P)
F3U	Lokale zekering
F400U	Zekering (T 6,3 A / 250 V) (A2P)
F410U	Zekering (T 40 A / 500 V) (A2P)
F411U	Zekering (T 40 A / 500 V) (A2P)
F412U	Zekering (T 40 A / 500 V) (A2P)
HAP	Bedrijfs-led (servicecontrole groen) (A1P)
K1M	Magnetische contactgever (A3P)
K*R	Magneetrelais (A*P)
L1R	Reactievat
M1C	Motor (compressor)
M1F	Motor (ventilator)
PS	Voeding (A1P, A3P)
Q1DI	Aardlekschakelaar (lokaal te voorzien)
Q1RP	Faseomkeringsdetectiecircuit (A1P)
R21T	Thermistor (M1C pers)
R3T	Thermistor (accumulator)
R5T	Thermistor (onderkoeling vloeistofleiding)
R6T	Thermistor (warmtewisselaar gasleiding)
R7T	Thermistor (aanzuiging)
R*	Weerstand (A3P)
S1NPH	Hogedruksensor
S1NPL	Lagedruksensor
S1PH	Hogedrukschakelaar (pers)
S1S	Luchtregelschakelaar (optie)
S2S	Keuzeschakelaar koelen/verwarmen (optie)
SEG1~SEG3	7-segmentendisplay
T1A	Aardlekdetector
V1R	IGBT-voedingsmodule (A3P)
V2R	Diodemodule (A3P)
X37A	Connector (voeding voor optie-printplaat) (optie)
X66A	Connector (keuzeschakelaar koelen/verwarmen) (optie)
X1M	Klemmenstrook (voeding)
X*A	Printplaatconnector
X*M	Klemmenstrook op printplaat (A*P)

X*Y	Connector
Y2E	Elektronische expansieklep
Y1S	Elektromagnetische klep (4-wegsklep)
Z*C	Ruisfilter (ferrietkern)
Z*F	Ruisfilter

24.3 Bedradingsschema: Warmtewisselaarunit

Het bedradingsschema is bij de unit geleverd en bevindt zich op de binnenkant van de deksels van de schakelkast.

Symbolen:

X1M	Primaire aansluitklem
-----	Aardingsbedrading
<u>15</u>	Draad nummer 15
-----	Lokale draad
	Lokale kabel
→ **/12.2	Aansluiting ** gaat verder op pagina 12 kolom 2
①	Verschillende bedradingsmogelijkheden
	Optie
	Niet gemonteerd in schakelkast
	Bedrading afhankelijk van het model
	Printplaat

Legende voor bedradingsschema 5+8 HP:

A1P	Printplaat (primair)
A2P	Printplaat (adapter)
C1	Condensator (A1P)
E1H	Afvoerbakverwarming (optie)
F1U	Zekering (F 1 A / 250 V) (optie)
F1U	Zekering (T 6,3 A / 250 V) (A1P)
HAP	Lichtgevende diode (servicecontrole groen) (A1P)
K1a	Hulprelais (optie)
M*F	Motor (ventilator)
Q1DI	Aardlekschakelaar (lokaal te voorzien)
PS	Schakelvoeding (A1P)
R1T	Thermistor (lucht)
R2T	Thermistor (gas)
R3T	Thermistor (warmtewisselaar)
V1R	Diodemodule (A1P)

X1M	Klemmenstrook (voeding)
X2M	Klemmenstrook (bedrading tussen units)
X*Y	Connector
Y1E	Elektronische expansieklep
Z1C	Ruisfilter (ferrietkern)
Z1F	Ruisfilter (A1P)

25 Verklarende woordenlijst

Dealer

Distributeur voor het product.

Erkend installateur

Technisch onderlegd persoon die bevoegd is voor de installatie van het product.

Gebruiker

Persoon die de eigenaar is van het product en/of het product gebruikt.

Geldende wetgeving

Alle geldende internationale, Europese, nationale en plaatselijke richtlijnen, wetten, reglementen en/of voorschriften betreffende een bepaald product of domein.

Servicebedrijf

Bevoegd bedrijf dat het vereiste onderhoud aan het product kan uitvoeren of coördineren.

Installatiehandleiding

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin de installatie, configuratie en onderhoud ervan worden verklaard.

Gebruiksaanwijzing

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin het gebruik ervan wordt verklaard.

Onderhoudsinstructies

Instructiehandleiding voor een bepaald product of een bepaalde toepassing, waarin (indien relevant) de installatie, configuratie, gebruik en/of onderhoud van het product of de toepassing worden beschreven.

Accessoires

Bij het product geleverde labels, handleidingen, informatiebladen en apparatuur die moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Optionele uitrusting

Door Daikin geproduceerde of goedgekeurde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

Lokale levering

NIET door Daikin geproduceerde apparatuur die kan worden gecombineerd met het product volgens de instructies in de meegeleverde documentatie.

